

**Отчёт о достижении показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  
акционерного общества предприятия "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"**

**в сфере теплоснабжения за 2025 год**

(город Санкт-Петербург)

| № п/п | Наименование объекта  | Показатели надёжности   |              |  |              | Показатели энергетической эффективности   |              |  |              |  |              |
|-------|---|---|--------------|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
|       |   | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |              | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |              | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |              | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м |              | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям), % |              |
|       |   | План на 2025  | Факт за 2025 | План на 2025   | Факт за 2025 | План на 2025  | Факт за 2025 | План на 2025   | Факт за 2025 | План на 2025   | Факт за 2025 |
| 1     | 2   | 3   | 4            | 5  | 6            | 7   | 8            | 9  | 10           | 11   | 12           |
| 1     | Объекты системы централизованного теплоснабжения АО "ТЭК СПб" | 1,009   | 0,75         | 0,008  | 0,008        | 164,41  | 164,25       | 1,99   | 1,83         | 9,54   | 9,38         |

Первый заместитель генерального директора  
по развитию и коммерческой деятельности



А.И. Волостников