



Государственное унитарное предприятие  
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»  
(ГУП «ТЭК СПб»)

## Заключение комиссии по допуску

11 декабря 2024 № 02/2695

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 11.12.2024

### ПРОДУКЦИЯ

- трубы стальные в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - тройники в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - тройниковые ответвления в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - тройники параллельные в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - тройники с шаровым краном воздушника в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - Z-образные элементы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - переходы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
  - элементы трубопровода с кабелем вывода (ГОСТ 30732-2020);
  - отводы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020, ТУ 24.20.33-026-70843705-2022);
  - концевые элементы в ППУ изоляции (ТУ 24.20.33-025-70843705-2022);
- Диаметр Ду 50-1400 мм. включительно, рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Смит-Ярцево» (ООО «Смит-Ярцево»). Юр. адрес: 215801, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д 56. Факт. адрес производства: 215801, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д 56. ИНН 6727014649, КПП 672701001, ОКПО 70843705.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Смит-Ярцево» (ООО «Смит-Ярцево»). Юр. адрес: 215801, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д 56. Факт. адрес производства: 215801, Россия, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Кузнецова, д 56. ИНН 6727014649, КПП 672701001, ОКПО 70843705.

## СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- ГОСТ 30732-2020;
- ТУ 24.20.33-026-70843705-2022 «Отводы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»;
- ТУ 24.20.33-025-70843705-2022 «Концевые элементы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».


## ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый  
заместитель  
генерального  
директора  
главный инженер



Стренадко И.М.