



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

26 марта 2026 № 02/4915

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 26.03.2026

ПРОДУКЦИЯ

- трубы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
 - отводы в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
 - тройники в ППУ изоляции (ГОСТ 30732-2020);
- от DN 50 мм до DN 1400 мм, рабочая среда – вода, рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой среды не более 150°С.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новгородская Производственная Компания» (ООО «НПК»). Адрес места осуществления деятельности (производства): 196550, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская 23 Л. Юридический адрес: 173021, Новгородская область, Новгородский р-н, д. Новая Мельница, 57А. ИНН: 5310018889, КПП: 531001001, ОКПО: 11813189, ОГРН: 1145321001154.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Новгородская Производственная Компания» (ООО «НПК»). Адрес места осуществления деятельности (производства): 196550, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская 23 Л. Юридический адрес: 173021, Новгородская область, Новгородский р-н, д. Новая Мельница, 57А. ИНН: 5310018889, КПП: 531001001, ОКПО: 11813189, ОГРН: 1145321001154.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

ГОСТ 30732-2020.

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».


ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер



Стренадко И.М.