



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

17 октября 2024 № 02/1963

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 16.10.2024

ПРОДУКЦИЯ

Трубы и фасонные изделия стальные с дополнительным антикоррозионным покрытием грунт-эмалью «ИЗОЛЭП-MASTIC» в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой» (наружный диаметр стальных труб от 32 до 1420 мм, работающими со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская изоляция» (ООО «БалтИзол»). 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 54/2, лит. А, пом. 101. ИНН 7810336820, КПП 784201001, ОГРН 1157847043276.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская изоляция» (ООО «БалтИзол»). 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 54/2, лит. А, пом. 101. ИНН 7810336820, КПП 784201001, ОГРН 1157847043276.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД: технические условия ТУ 24.20.13-001-01060062-2022 «Трубы и фасонные изделия стальные с дополнительным антикоррозионным покрытием грунт-эмалью «ИЗОЛЭП-MASTIC» в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'И.М. Стренадко', written over a horizontal line.

Стренадко И.М.