



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

14 февраля 2025 № 02/3477

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 14.02.2025

ПРОДУКЦИЯ

- Стальные шаровые краны LD Energy: КШЦП, КШЦФ, КШЦМ, КШЦК, Regula. Диаметр от DN10 до DN1200 (для подземного исполнения) и давлением от PN16 до PN40, среда теплосетевая вода до 150°C.
- Поворотно-дисковые затворы LD (ПДЗ). Диаметр от DN150-1200, до PN 40, для жидких сред и водяного пара температурой до 150°C.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ООО «ЧСГС»). Юридический и фактический адрес: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47. ИНН: 745121335, КПП: 744901001, ОГРН: 1047423538315.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЧелябинскСпецГражданСтрой» (ООО «ЧСГС»). Юридический и фактический адрес: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 47. ИНН: 745121335, КПП: 744901001, ОГРН: 1047423538315.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- ГОСТ 21345;
- ГОСТ 34473-2018;

- Технические условия ТУ-3742-008-74212539-2018 «Краны шаровые DN 10 – 1200»;
- Технические условия ТУ-3742-007-74212539-2016 «Затворы дисковые «LD» DN 150 – 1200».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».


ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер



Стренадко И.М.