



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-
Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

04 марта 2025 № 02/21

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 04.03.2025

ПРОДУКЦИЯ

Система теплогидроизоляции «ТТМ-В - КВИП»:

- Трудногорючий теплоизоляционный материал влагостойкий «ТТМ-В» (предназначен для тепловой изоляции трубопроводов и оборудования с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 250°C).
- Каолиновое влагозащитное изоляционное покрытие «КВИП» (предназначено для защиты от воздействия влаги на тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, располагаемых в тепловых камерах и подвалах зданий, а также на бетонных, кирпичных и др. поверхностях, подверженных подтоплению, в т.ч. фундаментах зданий).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ПИТЕР» (ООО «ГК ПИТЕР»).
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 32, литер е, ком. 41.
ИНН 7806498095, КПП 781001001, ОГРН 1137847097288.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ПИТЕР» (ООО «ГК ПИТЕР»).
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 32, литер е, ком. 41.
ИНН 7806498095, КПП 781001001, ОГРН 1137847097288.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- технические условия ТУ 2257-001-50906007-2015 «Трудногорючий теплоизоляционный материал влагостойкий «ТТМ-В»;
- технические условия ТУ 5775-002-50906007-2015 «Каолиновое влагозащитное изоляционное покрытие «КВИП».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.