



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

07 августа 2026 № 02/6943

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 06.08.2026

ПРОДУКЦИЯ

Концевые элементы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием, Ду25-1000 мм, работающие со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС» (ООО «МТЭР ЦТС»). Юр. адрес:
111675, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красковский проезд, д. 38А стр.51.
Адрес места осуществления деятельности (производства): 141364, Московская
область, г.о. Сергиев-Посадский, Скоруповсковский рп, зона Производственная
д.18/1. ИНН 7723825888, КПП 772301001, ОГРН 1127746039596.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС» (ООО «МТЭР ЦТС»). Юр. адрес:
111675, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красковский проезд, д. 38А стр.51.
Адрес места осуществления деятельности (производства): 141364, Московская
область, г.о. Сергиев-Посадский, Скоруповсковский рп, зона Производственная
д.18/1. ИНН 7723825888, КПП 772301001, ОГРН 1127746039596.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

Технические условия ТУ 23.99.19-009-38294984-2026 «Концевые элементы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



М.М. Комасов