



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

26 августа 2024 № 02/1299

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 23.08.2024

ПРОДУКЦИЯ

- Трубы стальные в ППУ изоляции (Ду до 1200 мм включительно);
- Переходы в ППУ изоляции (Ду до 1200 мм включительно);
- Тройники в ППУ изоляции (Ду до 1200 мм включительно);
- Сильфонные компенсационные устройства осевые с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (Ду до 1200 мм включительно);
- Шаровые краны с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (Ду до 1000 мм включительно);
- Концевые элементы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (Ду до 1000 мм включительно);
- Отводы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (Ду до 1000 мм включительно);
- Муфты соединительные термоусаживаемые (для гидроизоляции сварных стыков труб с наружным диаметром оболочки до 1200 мм).

рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИК ПВГ» (ООО «ПромИК ПВГ»). Юр. адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, корп. 3, литер А, офис 117-121. Факт. адрес производства: 194292, г. Санкт-Петербург,

2 Верхний переулок, дом 4, корпус 1, литер Р. ИНН 7810757722, КПП 781001001, ОГРН 1197847109459, ОКПО 39430082.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИК ПВГ» (ООО «ПромИК ПВГ»). Юр. адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, кори. 3, литер А, офис 117-121. Факт. адрес производства: 194292, г. Санкт-Петербург, 2 Верхний переулок, дом 4, корпус 1, литер Р. ИНН 7810757722, КПП 781001001, ОГРН 1197847109459, ОКПО 39430082.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- ГОСТ 30732-2020;
- ТУ 23.99.19-002-39430082-2023 «Сильфонные компенсационные устройства осевые с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- ТУ 23.99.19-004-39430082-2023 «Шаровые краны с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- ТУ 23.99.19-005-39430082-2023 «Концевые элементы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- ТУ 23.99.19-006-39430082-2023 «Отводы с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- ТУ 22.29.29-007-39430082-2023 «Муфты соединительные термоусаживаемые».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.