



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

23 сентября 2024 № 02/1621

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 23.09.2024

ПРОДУКЦИЯ

Неподвижные щитовые опоры трубопроводов с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (наружным диаметром от 57 мм до 1020 мм, используются в системах теплоснабжения со следующими расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С в соответствии с ГОСТ 30732-2020).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИК ПВГ» (ООО «ПромИК ПВГ»). Юр. адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, кори. 3, литер А, офис 117-121. Факт. адрес производства: 194292, г. Санкт-Петербург, 2 Верхний переулок, дом 4, корпус 1, литер Р. ИНН 7810757722, КПП 781001001, ОГРН 1197847109459, ОКПО 39430082.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПромИК ПВГ» (ООО «ПромИК ПВГ»). Юр. адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 9, кори. 3, литер А, офис 117-121. Факт. адрес производства: 194292, г. Санкт-Петербург, 2 Верхний переулок, дом 4, корпус 1, литер Р. ИНН 7810757722, КПП 781001001, ОГРН 1197847109459, ОКПО 39430082.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

ТУ 23.99.19-003-39430082-2023 «Неподвижные щитовые опоры трубопроводов с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер



Стренадко И.М.