



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

20 августа 2026 № 02/7116

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 20.08.2026

ПРОДУКЦИЯ

Сильфонные компенсационные устройства осевые с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием (Ду 50мм-400мм), работающие со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением 1,6 МПа и 2,5 МПа и температурой не более 150°C в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150°C - 70°C.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Невская Изоляционная Компания» (ООО «НИК»). Юр. адрес / адрес места осуществления деятельности (производства): 195248, город Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 84 литер 3, помещ. 67. ИНН: 7810401476, КПП: 780601001, ОКПО: 31950646.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Невская Изоляционная Компания» (ООО «НИК»). Юр. адрес / адрес места осуществления деятельности (производства): 195248, город Санкт-Петербург, Уманский пер., д. 84 литер 3, помещ. 67. ИНН: 7810401476, КПП: 780601001, ОКПО: 31950646.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

Технические условия ТУ 23.99.19-003-31950646-2025 «Сильфонные компенсационные устройства осевые с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



М.М. Комасов