



Акционерное общество  
«Топливо-энергетический комплекс  
Санкт-Петербурга»  
(АО «ТЭК СПб»)

## Заключение комиссии по допуску

19 мая 2026 № 02/5714

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 19.05.2026

### ПРОДУКЦИЯ

Трубы и изделия полимерные предварительно термоизолированные минеральной ватой и фасонные части к ним, предназначенные для прокладки в подвалах зданий и сооружений трубопроводов отопления, холодного и горячего водоснабжения (максимальное рабочее давление до 1,0 МПа, максимальная рабочая температура 95°C).

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Точка коррекции» (ООО «Точка коррекции»). Юридический адрес: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Лучников, д. 7/4 стр. 6, помещ.17/1. ИНН: 9701305335, КПП: 770101001, ОГРН: 1257700011030.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Изоком» (ООО «Изоком»). Адрес: 231471, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Советская, д. 106. УНП 590367441.

### СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- технические условия ТУ 22.21.29-002-590367441-2024 «Трубы и изделия полимерные предварительно термоизолированные минеральной ватой и фасонные части к ним»;
- альбом типовых решений «Система термостойких трубопроводов PE-RT MB тип II комплектующие, требования к монтажу и эксплуатации при прокладке

водоснабжения из труб полимерных, термоизолированных минеральной ватой и фасонных частей к ним».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».

**ДОПУСКАЕТСЯ**


к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый  
заместитель  
генерального  
директора  
главный инженер

-



И.М. Стренадко