



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

21 августа 2024 № 02/1239

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 21.08.2024

ПРОДУКЦИЯ

Трубы и фасонные изделия стальные с антикоррозионным покрытием грунт-эмалью «ИЗОЛЭП-MASTIC» (наружный диаметр стальных труб от 32 до 1420 мм, работающими со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская изоляция» (ООО «БалтИзол»). 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 54/2, лит. А, пом. 101. ИНН 7810336820, КПП 784201001, ОГРН 1157847043276.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская изоляция» (ООО «БалтИзол»). 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 54/2, лит. А, пом. 101. ИНН 7810336820, КПП 784201001, ОГРН 1157847043276.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД: технические условия ТУ 24.20.13-001-01060062-2022 «Трубы и фасонные изделия стальные с антикоррозионным покрытием грунт-эмалью «ИЗОЛЭП-MASTIC».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.