



Акционерное общество
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-
Петербург»
(АО «ТЭК СПб»)

**Заключение комиссии по
допуску**

23 апреля 2025 № 02/678

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 23.04.2025

ПРОДУКЦИЯ

USYSTEMS трубы из сшитого полиэтилена (PE-Xa) с теплоизоляцией из пенополиэтилена в гофрированной полиэтиленовой оболочке, предназначенные для использования в системах тепло- и ходоснабжения, горячего водоснабжения, типа Thermo, Varia. применяются при подземной прокладке систем трубопроводов с максимальной температурой теплоносителя 95°C и рабочем давлении не более 0,6 или 1,0 МПа.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инжком-Марин» (ООО «Инжком-Марин»). Юр. адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., дом 153, лит. А, офис 901. ИНН – 7810863086, КПП – 781001001, ОГРН – 1127847160099.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Акционерное общество «Юсистемс» (АО «Юсистемс»). Юр. адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, пом. 11. Адрес производства: 187021, Россия, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Аннолово, ул. Центральная д. 35, корпус 6. ИНН – 7814041810, КПП – 771501001, ОГРН – 1027807594880.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

Технические условия ТУ 22.21.29-001-27431685-2022 «Трубы из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиэтилена в гофрированной полиэтиленовой оболочке».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер



Стренадко И.М.