



Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
(ГУП «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

15 октября 2024 № 02/1936

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 14.10.2024

ПРОДУКЦИЯ

- Трубы стальные в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ГОСТ 30732);
 - Отводы в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ГОСТ 30732);
 - Тройники в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ГОСТ 30732);
 - Переходы в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ГОСТ 30732);
 - Концевые элементы в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ТУ 24.20.13-190-001-81765010-23);
 - Неподвижные щитовые опоры в ППУ изоляции (Ду 50-1400 мм) (ТУ 24.20.13.190-003-81765010-23);
 - Сильфонные компенсационные устройства в ППУ изоляции (Ду 50-1400 мм) (ТУ 24.20.13.190-002-81765010-24);
 - Отводы в ППУ изоляции (Ду 25-1400 мм) (ТУ 24.20.13.190-004-81765010-24);
- рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150 °С в пределах графика качественно количественного регулирования отпуска тепла 150/70 °С в соответствии с ГОСТ 30732-2020.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Тепловых Сетей» (ООО «ТТС»). Юр. адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Краснопутиловская, д. 46 к. 8 литера АН, каб. 210. Факт. адрес производства: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 46 к. 8 литера БС. ИНН 4706054380, КПП 780501001, ОГРН 1224700021380.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Тепловых Сетей» (ООО «ТТС»). Юр. адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул. Краснопутиловская, д. 46 к. 8 литера АН, каб. 210. Факт. адрес производства: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 46 к. 8 литера БС. ИНН 4706054380, КПП 780501001, ОГРН 1224700021380.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- ГОСТ 30732-2020;
- ТУ 24.20.13-190-001-81765010-23 «Концевые элементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
- ТУ 24.20.13.190-003-81765010-23 «Неподвижные щитовые опоры и трубоэлементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»;
- ТУ 24.20.13.190-002-81765010-24 «Осевые сильфонные компенсационные устройства (СКУ) с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»;
- ТУ 24.20.13.190-004-81765010-24 «Отводы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой».

ЛНА ГУП «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике ГУП «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах ГУП «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения ГУП «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.

