



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

26 февраля 2026 № 02/4448

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 25.02.2026

ПРОДУКЦИЯ

Трубы гибкие с тепловой изоляцией и соединительные детали к ним для систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения (с максимальной температурой теплоносителя до 115°C по графику качественного регулирования и максимальным рабочим давлением до 1,6 МПа).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Точка коррекции» (ООО «Точка коррекции»). Юридический адрес: 101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Лучников, д. 7/4 стр. 6, помещ.17/1. ИНН: 9701305335, КПП: 770101001, ОГРН: 1257700011030.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Изоком Пласт» (ООО «Изоком Пласт»). Адрес: 231471, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Новогрудская, 6Д-1. УНП 591570687.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- технические условия ТУ 22.21.29-001-591570687-2022 «Трубы гибкие с тепловой изоляцией и соединительные детали к ним для систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения»;
- альбом типовых решений по применению ГПИ-труб ИЗОКОМ в тепловых сетях, сетях горячего и холодного водоснабжения.

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.