



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

17 марта 2026 № 02/4720

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 17.03.2026

ПРОДУКЦИЯ

Трубы стальные с тепловой изоляцией ТИНУРМ (ТУ 24.20.13-008-50906007-2024 «Трубы стальные с тепловой изоляцией ТИНУРМ»), от Ду50мм до Ду400мм, предназначенные для ремонта тепловых сетей, работающих со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением согласно проекта (но не более 1,6 МПа) и температурой не более 150°С в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150°С – 70°С.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ПИТЕР» (ООО «ГК ПИТЕР»).
Юридический адрес: 196084, город Санкт-Петербург, Ново-Рыбинская ул., д. 19-21 литера А, помещ. 19н офис 236. Адрес производства: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Транспортный переулок д. 9. ИНН 7806498095, КПП 781001001, ОГРН 1137847097288.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ГК ПИТЕР» (ООО «ГК ПИТЕР»).
Юридический адрес: 196084, город Санкт-Петербург, Ново-Рыбинская ул., д. 19-21 литера А, помещ. 19н офис 236. Адрес производства: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Транспортный переулок д. 9. ИНН 7806498095, КПП 781001001, ОГРН 1137847097288.

ДОПУСКАЕТСЯ


к применению при текущем ремонте на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер

-



Стренадко И.М.