



Акционерное общество
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
(АО «ТЭК СПб»)

Заключение комиссии по допуску

14 мая 2026 № 02/5664

Санкт-Петербург

Тема документа: Заключение комиссии по допуску

Дата документа: 14.05.2026

ПРОДУКЦИЯ

- трубы в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);
- отводы в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);
- переходы в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);
- тройники в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);
- концевые элементы в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);
- неподвижные щитовые опоры в ППУ изоляции (от DN 50 мм до DN 500 мм);
- сильфонные компенсационные устройства в ППУ изоляции (от DN 25 мм до DN 500 мм);

работающие со следующими расчетными параметрами теплоносителя (перегретая вода): рабочим давлением согласно проекта и температурой не более 150°C в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепла 150°C - 70°C в соответствии с приложением А ГОСТ 30732-2020.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпЭкс» (ООО «ТЭКС»).
Юридический адрес / адрес места осуществления деятельности (производства):
196642, г. Санкт-Петербург, ул. Бугровая, д.26 стр.2, помещение 51.
ИНН: 7814427436, КПП: 781701001, ОГРН: 1087847024506.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпЭкс» (ООО «ТЭКС»).
Юридический адрес / адрес места осуществления деятельности (производства):
196642, г. Санкт-Петербург, ул. Бугровая, д.26 стр.2, помещение 51.
ИНН: 7814427436, КПП: 781701001, ОГРН: 1087847024506.

СООТВЕТСТВУЕТ

НТД:

- технические условия ТУ 23.99.19-007-89084722-2025 «Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-008-89084722-2025 «Отводы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-012-89084722-2025 «Переходы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-017-89084722-2025 «Тройники с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-014-89084722-2025 «Концевые элементы с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-010-89084722-2025 «Неподвижные щитовые опоры с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием»;
- технические условия ТУ 23.99.19-011-89084722-2025 «Сильфонные компенсационные устройства с тепловой изоляцией из пенополиуретана и гидрозащитным покрытием».

ЛНА АО «ТЭК СПб»:

Положение о технической политике АО «ТЭК СПб».


ДОПУСКАЕТСЯ

к применению на объектах АО «ТЭК СПб», с учетом Положения о технической политике АО «ТЭК СПб».

Срок действия Заключения комиссии по допуску 3 (три) года.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения без разрешения АО «ТЭК СПб».

Первый
заместитель
генерального
директора
главный инженер



И.М. Стренадко