

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за январь 2026г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм ³	Хлориды *, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli(E,coli),КОЕ/100 см ³	Энтерококки,КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см ³	Вескросол-карбон, мг/дм ³					
1	20.01.2026	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	7	0,78	1	6,3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		подпиточная 1					котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	8,3	-	0,02	-	0,02	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	13.01.2026	прямая 1	"Коломажская" ул.Августовская, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	10	1,1	1	8,4	-	0,02	-	0,05	81	5,3	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-					
		прямая 2					котельная	котельной	0,25	10	1,1	1	8,4	-	0,02	-	0,05	96	5,0	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
		ТОС П к.7-12					котельная	котельной	0,19	11	<0,58	1	8,3	-	0,02	-	0,05	98	5,4	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
3	20.01.2026	исходная 1	"Молодежная" Сервистяный б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,20	7	0,64	1	6,3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		исходная 2					котельная	котельной	0,18	6	0,61	1	6,3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная 1					котельная	котельной	0,19	9	0,81	1	9,0	-	0,01	-	0,06	72	2,4	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая 1					котельная	котельной	0,21	10	0,84	1	8,5	-	0,01	-	0,04	72	1,3	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 2					котельная	котельной	0,20	11	<0,58	1	8,7	-	0,02	-	0,05	95	1,9	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая 2					котельная	котельной	0,19	10	0,81	1	8,5	-	0,02	-	0,05	96	1,9	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая 3					котельная	котельной	0,20	10	0,96	1	8,6	-	0,02	-	0,05	97	1,8	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		исходная					котельная	котельной	0,20	7	0,81	1	6,3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная					котельная	котельной	0,29	8	<0,58	1	9,0	-	0,01	-	0,02	-	0,02	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04
		прямая					котельная	котельной	0,26	11	0,73	1	8,4	-	0,02	-	-	-	-	95	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
4	20.01.2026	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,29	10	1,3	1	8,0	-	0,02	-	0,06	95	2,5	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-					
							исходная	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	13.01.2026	подпиточная	Кронштадтское шоссе, д.13,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	1	9,0	-	0,007	-	<0,02	87	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-					
							исходная	котельная	котельной	<0,10	5	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	13.01.2026	подпиточная	Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,9	-	0,01	-	0,02	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-					
							прямая	котельная	котельной	<0,10	8	0,64	1	9,0	-	-	-	0,02	95	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		исходная	ул.Маяя Посадская, д.22-24,лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	15.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	<0,10	11	<0,58	1	8,7	-	0,02	-	0,07	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	8,7	-	0,02	-	0,04	67	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		подпиточная			АО"Т/с	котельной	0,28	10	0,63	1	8,4	-	0,023	-	0,08	65	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	14.01.2026	пр-из АО "Т/с СПб"	"Парнас"-3-й Верхний пер. д. 10	Выборгский	АО"Т/с	котельной	0,29	12	0,76	1	8,4	-	0,03	-	0,08	99	2,1	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котельной	0,28	12	0,73	1	8,4	-	0,021	-	0,08	95	2,1	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная			котельная	котельной	0,27	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.01.2026	подпиточная	"Парнас-4"-8-й Верхний пер. д. 6	Выборгский	котельная	котельной	0,27	9	<0,58	1	9,0	-	0,015	-	0,07	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,28	11	<0,58	1	8,9	-	0,015	-	0,09	96	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная			котельная	котельной	0,19	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	27.01.2026	подпиточная 1	"2-Выборгская", пр. Энгельса, д. 17, к. 3, лит. 3	Выборгский	котельная	котельной	0,18	10	<0,58	1	8,9	-	0,01	-	0,09	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	15	<0,58	1	8,9	-	0,02	-	0,05	95	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная	"8-Выборгская", ул. Астраханская, д. 18, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,10	14	<0,58	1	8,5	-	0,03	-	0,09	87	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
11	15.01.2026	прямая на гостиницу																							
		исходная	"Депятирпическая", ул. Литовская, д. 2	Выборгский	котельная	котельной	0,29	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,25	10	<0,58	1	9,0	-	0,025	-	0,08	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,26	12	<0,58	1	9,0	-	0,024	-	0,08	71	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		подпиточная	"Тражанская" пр. Нетокоренных, д.17, к.2	Калининский	котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,6	-	0,020	-	0,09	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	15.01.2026	прямая			котельная	котельной	0,17	11	<0,58	1	8,6	-	0,04	-	0,09	95	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная	"Северомуринская" Мурино, д. 11	Калининский	котельная	котельной	0,25	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,27	10	<0,58	1	9,0	-	0,09	-	0,09	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
		прямая			котельная	котельной	0,30	13	0,7	1	8,7	-	0,06	-	0,10	95	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	0,04
		исходная	"Политехническая" ул. Жатская, д. 24	Калининский	котельная	котельной	0,18	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
15	15.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,17	8	<0,58	1	9,0	-	0,023	-	0,09	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
		прямая			котельная	котельной	0,23	11	0,70	1	8,9	-	0,022	-	0,10	65	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	0,04
		исходная	"Тискаревская" пр. Шиферовский, д. 10	Калининский	котельная	котельной	0,24	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	11	<0,58	1	8,9	-	0,020	-	0,07	80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04
16	14.01.2026	прямая			котельная	котельной	0,30	13	1,1	1	8,8	-	0,03	-	0,08	94	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	0,04
		исходная 1	"3-Выборгская" ул. Манежская, д. 14, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,20	9	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	27.01.2026	подпиточная 1			котельная	котельной	0,18	10	<0,58	1	9,0	-	0,007	-	0,07	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,12	13	<0,58	1	9,0	-	0,01	-	0,09	95	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная	"6-Выборгская" пр. Тореза, д. 42, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,16	12	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	27.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	8,3	-	0,05	-	0,04	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая	"Тригоронная" пос. Парголово ул. I Маг, д. 91, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,12	11	<0,58	1	8,8	-	0,05	-	0,04	93	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная			котельная	котельной	0,17	8	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	13.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,24	13	<0,58	1	9,0	-	0,02	-	0,04	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	13	<0,58	1	9,0	-	0,03	-	0,05	70	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-
		исходная	"2-я Красногвардейская" пр-кт Металлистов, д. 60, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельной	0,27	5	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	26.01.2026	подпиточная			котельная	котельной	0,27	10	0,63	1	8,6	-	0,016	-	0,07	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,21	12	<0,58	1	8,7	-	0,018	-	0,08	97	-	-	-	0	не обл.	не обл.	не обл.	-	-

1	2	исходная	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
		подпиточная																									
		прямая																									
21	27.01.2026	исходная	"4-Краснояр-дзейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красноярдзейский	котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная																									
		прямая																									
22	22.01.2026	исходная	"1-я Правобережная" ул. Фрунгено, д. 4, лит. А	Невский	котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	8,3	-	<0,011	-	0,06	78	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
		подпиточная																									
		прямая																									
23	22.01.2026	исходная	"2-я Правобережная" ул. Вансеев, д. 3, лит. А	Невский	котельная	котельной	0,11	4	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная																									
		прямая																									
24	29.01.2026	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский	котельная	котельной	0,16	10	<0,58	1	8,9	-	0,023	-	0,09	99	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
		подпиточная																									
		прямая																									
25	29.01.2026	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 3а	Невский	котельная	котельной	0,28	8	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная																									
		прямая																									
26	29.01.2026	исходная	"4-Невская" ул. Бектеева, д. 1, к. 2	Невский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	9,0	-	0,020	-	0,07	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная																									
		прямая 1																									
27	27.01.2026	исходная	Ручьи, Пискаревский пр., д.155, к. 3, лит. А	Красноярдзейский	котельная	котельной	0,19	11	0,58	1	6,2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная																									
		прямая 2																									
28	28.01.2026	исходная	ул. Ивановская, д.36а, лит.А	Невский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная																									
		прямая																									
29	30.01.2026	исходная	ул. Пioneрстроя, д. 19, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,15	8	0,64	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	
		подпиточная																									
		прямая																									
30	14.01.2026	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,18	8	0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
		подпиточная																									
		прямая																									
31	30.01.2026	исходная	ул. Дeрмонтова, д.5, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,17	9	0,60	1	8,5	-	0,03	-	0,03	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
		подпиточная																									
		прямая																									
32	19.01.2026	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	
		подпиточная																									
		прямая																									
33	30.01.2026	исходная	ЮЧПЗ Г.орстова, улица 8, д. 4	Домоносовский	котельная	котельной	0,12	7	0,61	1	8,3	-	0,01	-	0,07	65	-	3,4	-28	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		подпиточная																									
		прямая																									
34	14.01.2026	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	9,0	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		подпиточная																									
		прямая №2																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
35	14.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Метростроевцев, д.14, лит. А	Кировский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30 0,13 0,15	8 10 13	0,61 0,66 0,88	1 1 1	6,4 8,9 8,9	- - 0,06	- - 0,05	- - -	- 0,04 0,05	- 88 92	- - -	- - -	- - 0	- - не обн.	- - не обн.	- - не обн.	- - не обн.	- - -	- - -
36	28.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Ивановская, д.36а, лит. А	Невский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,29 0,11 0,12	7 7 7	0,63 0,63 0,63	1 1 1	8,5 8,6 6,5	- - -	0,05 0,03 -	- - -	0,05 0,05 0,03	72 95 89	- - -	- - -	- 0 -	- не обн. -	- не обн. не обн.	- не обн. не обн.	- не обн. -	- -	
37	28.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,19 0,12 0,12	9 7 7	0,65 0,63 0,69	1 1 1	8,7 6,5 8,8	- - -	0,03 - 0,05	- - -	0,03 0,03 0,04	89 95 95	- - -	- - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
38	28.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Сагова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	- - 0,21	- - 10	- - 0,61	- - 1	- - 8,5	- - -	- - 0,04	- - -	- - 0,05	95	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -
39	19.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Предриторная, д. 2, лит. А	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,16 0,19 0,16	8 9 9	0,69 0,66 0,67	1 1 1	6,2 8,4 8,6	- - -	- 0,03 0,04	- - -	0,06 0,05 0,05	86 79 79	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- 0,04
40	19.01.2026	исходная подпilotочная прямая	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,11 0,13 0,16	9 11 9	0,61 0,67 0,60	1 1 1	6,3 8,7 9,0	- - -	- 0,03 0,04	- - -	0,05 0,07 0,07	79 95 95	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- 0,03
41	12.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Рассейная, д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,12 0,11 0,12	9 10 8	0,63 0,66 0,60	1 1 1	9,0 9,0 6,1	- - -	0,02 0,03 -	- - -	0,04 0,03 -	75 85 -	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- 0,03
42	19.01.2026	исходная подпilotочная прямая	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,20 0,13 0,26	9 10 11	0,63 0,63 0,62	1 1 1	9,0 8,8 6,3	- - -	0,03 0,03 -	- - -	0,08 0,03 -	69 95 -	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -
43	12.01.2026	исходная прямая	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,30 0,30 0,30	12 12 7	0,68 1,46 0,62	1 0 1	6,6 7,2 6,3	- - -	0,03 -	- -	0,09 -	73 -	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -
44	16.01.2026	исходная прямая (ТВС) подпilot.	ЭУ-41, г.п. Вярница, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,10 0,10 0,10	5 4 4	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	8,9 8,9 8,9	- - -	0,013 0,014 -	- 0,003 -	0,003 0,003 -	75 72 -	- -	- -	- -	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -
45	23.01.2026	исходная прямая (ТВС) подпilot.	ЭУ-41, Большаякопанское с.п., массива Никольское, д.1	Гатчинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,10 0,10 0,27	5 5 5	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 0	7,7 7,7 6,6	- - -	0,011 0,012 -	- 0,003 -	0,003 0,003 -	70 72 -	- -	- -	- 25	- 0	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -
46	21.01.2026	исходная прямая ТВС подпilot.	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит. А	Пушкинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,10 0,10 0,10	9 9 9	<0,58 <0,58 <0,58	1 1 1	8,9 8,9 8,9	- - -	0,043 0,046 -	<0,002 <0,002 0,003	0,003 0,003 0,003	75 75 75	- -	- -	- 2	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -	
47	13.01.2026	исходная прямая ТВС подпilot.	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом. 1Н,2Н,3Н, лит. А	Пушкинский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	0,11 0,11 0,10	8 9 11	<0,58 <0,59 0,65	0 1 1	6,3 8,8 8,8	- - -	<0,002 0,050 0,088	<0,002 0,003 0,003	- 65 70	- -	- -	- -	- 2	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- не обн.	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
48	12.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. И,2Н,3Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	0	6,2		<0,002												
49	21.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Щкольная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	0	6,6		<0,002												
50	12.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом. И,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,9		0,045	<0,002	0,003	75				0	не обнад	не обнад	не обнад		
51	12.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д.3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,1		0,044		0,003	75			5,8	10	0	не обнад	не обнад	не обнад	
52	15.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-39 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	0,11	6	0,74	1	8,6		0,032		0,003	69	2,9			1	не обнад	не обнад	не обнад		
53	14.01.2026	исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-40 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,29	7	0,81	0	6,1		0,030		0,003	75				0	не обнад	не обнад	не обнад		
54	13.01.2026	исходная прямая ГВС	п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,25	12	1,40	1	8,9		0,032		0,005	67									
55	-	исходная подпиточная прямая	Травяной пр., д. 8, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,17	9	0,65	1	8,9		0,018		0,004	73				0	не обнад	не обнад	не обнад		
56		исходная подпиточная прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Грингта, д. 12	Красногвардейский	котельная	котельной																			
57		исходная подпиточная прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Грингта, д. 57	Красногвардейский	котельная	котельной																			
58		исходная прямая ГВС подпит.	ЭУ-39, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной																			

Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.

В резерве с 05.08.2022 г.

Котельная на реконструкции

Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ТЭР ТЭЦ"

Начальник службы

И.Н.Махинова



Результаты
производственного контроля качества холодной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО
"ТЭК СПб" за январь 2026 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1	22.01.2026	исходная	Железноволодская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василгест-ровский	котельная	котельная	0,20	6	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	6	0,87	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	22.01.2026	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василгестровский кдп	котельная	котельная	0,30	6	0,61	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
3	22.01.2026	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василгест-ровский	котельная	котельная	0,22	9	0,64	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	9	0,58	1	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
4	19.01.2026	исходная	п. Степнянский, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	8,3	-	0,03	-	0,02	70	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
5	19.01.2026	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
6	29.01.2026	исходная	Граничная ул., д. 21, лит. Б	Приморс-ский	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
7	29.01.2026	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс-ский	котельная	котельная	0,19	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
8	15.01.2026	исходная	Финский пер., д. 4а	Калининский	котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
9	15.01.2026	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининский	котельная	котельная	< 0,10	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
10	15.01.2026	исходная	Свердловская наб., д. 36, лит. Б	Калининский	котельная	котельная	0,28	7	0,99	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		исходная	Полостровский пр., д.71, к.2, лит.Б	Калянинский	котельная	котельная	<0,10	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.01.2026	прямая ГВС			котельная	котельная	<0,10	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20.01.2026	прямая ГВС	д.56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,21	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,46	7	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20.01.2026	прямая ГВС	д.72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,55	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.01.2026	прямая ГВС	д.75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	1,3	1	6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,29	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.01.2026	прямая ГВС	д.85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,30	10	0,66	1	6,8	-	-	-	-	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,18	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	28.01.2026	прямая ГВС	д.86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,15	9	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Большой	Выборгский	котельная	котельная	0,44	12	0,6	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	28.01.2026	прямая ГВС	д.97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	1,1	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Земледельческая ул.,	Выборгский	котельная	котельная	0,30	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	28.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,27	7	<0,58	1	7,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Сердобольская ул., д.1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,35	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,29	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	пр. Энгельса,	Выборгский	котельная	котельная	0,24	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	15.01.2026	прямая ГВС	д.4, к.4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	0,93	1	6,4	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Костромской пр., д.11, к.2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	0,80	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	15.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,30	8	1,1	1	7,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Ракитовская ул., д.29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,70	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	15.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,14	5	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	ул. Харченко, д.4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,35	6	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	28.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,25	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,44	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	28.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,13	6	<0,58	1	7,6	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Тобольская ул., д.4, лит. А, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,25	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	28.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,18	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Лесной пр., д.61, к.3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,43	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	20.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,28	10	<0,58	1	7,9	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная	Перовская ул., д.10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,27	6	0,66	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	12.01.2026	прямая ГВС		Выборгский	котельная	котельная	0,20	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
28	12.01.2026	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369Б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,46	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	12.01.2026	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,43	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	12.01.2026	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Ропа, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,24	6	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
31	12.01.2026	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,78	6	1,8	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	26.01.2026	исходная прямая ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,30	6	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
33	22.01.2026	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвард иский	котельная	котельная	0,30	6	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
34	22.01.2026	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвард иский	котельная	котельная	0,15	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
35	22.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвард иский	котельная	котельная	0,29	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	22.01.2026	исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвард иский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
37	26.01.2026	исходная прямая ГВС	Коналевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвард иский	котельная	котельная	0,22	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
38	26.01.2026	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвард иский	котельная	котельная	0,12	6	1,6	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
39	26.01.2026	исходная прямая ГВС	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвард иский	котельная	котельная	0,64	6	1,5	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
40	29.01.2026	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Красногвард иский	котельная	котельная	0,18	5	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
41	29.01.2026	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Красногвард иский	котельная	котельная	0,89	6	1,9	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
42	29.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Красногвард иский	котельная	котельная	0,30	6	0,93	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
43	29.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Красногвард иский	котельная	котельная	0,43	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,30	4	0,80	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,14	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,19	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
							0,30	3	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
44	12.01.2026	исходная прямая ГВС	пос.Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	0,93	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
45	21.01.2026	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к.2, лит. К	Московский	котельная	котельной	0,22	10	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
46	21.01.2026	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к.2, лит. Б	Московский	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
47	21.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Кони Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
48	21.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Звездная, д. 14	Московский	котельная	котельной	0,16	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
49	21.01.2026	исходная прямая ГВС	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московский	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
50	12.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московский	котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
51	27.01.2026	исходная прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
52	27.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,17	7	0,60	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
53	27.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,27	10	0,60	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
54	27.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,17	10	0,63	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
55	16.01.2026	исходная прямая ГВС	Липовский пр., д.275, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,25	10	0,60	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
56	16.01.2026	исходная прямая ГВС1 прямая ГВС2	Липовский пр., д.170, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	10	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
57	16.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,18	8	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
58	16.01.2026	исходная прямая ГВС	наб. р. Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
59	19.01.2026	исходная прямая ГВС	ул. Магпа Балканская, д.39, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
60	23.01.2026	исходная	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н2Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,19	6	<0,58	0	6,5			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,14	5	<0,58	1	6,9					<0,002	0,004	65				0	не обнар	не обнар
61	20.01.2026	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин ул. Спирная, д. 49, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,14	6	<0,58	0	6,5			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	7,2					<0,002	0,003	70				1	не обнар	не обнар
62	16.01.2026	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Кадетский б-р-д. 15, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	0	6,6			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,21	8	<0,58	1	7,6					<0,002	0,005	72				0	не обнар	не обнар
63	21.01.2026	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,10	5	<0,58	0	6,6			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	7,7					<0,002	0,003	68				0	не обнар	не обнар
64	28.01.2026	исходная	п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом. 1Н, лит.Б	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	6	0,87	0	6,4			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,28	4	1,43	1	6,9					<0,002	0,005	75				0	не обнар	не обнар
65	21.01.2026	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 7/2, лит. В	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,10	5	<0,58	0	6,6			<0,002										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	6,9					<0,002	0,004	66				2	не обнар	не обнар
66	21.01.2026	исходная	г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 18, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	8,9			0,038	<0,002	0,003	75							
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,3											0	не обнар	не обнар
67	15.01.2026	исходная	г. Павловск, ул. Барзюкова, д. 18а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,3													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,29	6	1,46	1	6,9						0,006	65				0	не обнар	не обнар
68	15.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, пер. Мичурин, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,18	5	0,59	0	6,3													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,29	6	1,40	1	7,6						0,006	65				0	не обнар	не обнар
69	12.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,29	6	<0,58	0	6,3													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,30	11	0,71	1	6,5						0,006	69				0	не обнар	не обнар
70	29.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	5	0,62	0	6,4													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,14	6	<0,58	1	6,5						0,003	60				1	не обнар	не обнар
71	29.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н2НГ, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,19	5	<0,58	0	6,4													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	8,4						0,003	65				0	не обнар	не обнар
72	15.01.2026	исходная	ЭУ-38 п. Тарлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,3													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	7,4						0,003	70				3	не обнар	не обнар
73	15.01.2026	исходная	ЭУ-38 п. Тарлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,26	6	<0,58	0	6,3													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	7,8						0,003	70				0	не обнар	не обнар
74	12.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	6	0,68	0	6,2													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,22	7	0,87	1	6,9						0,005	65				0	не обнар	не обнар
75	23.01.2026	исходная	ЭУ-38 г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит.А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,12	3	0,96	0	7,6													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	3	<0,58	1	8,8						0,003	72	11	5,9		0	не обнар	не обнар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
76	29.01.2026	исходная прямая (ГВС)	г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит. А	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,4														
77	15.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-39, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	7	1,05	0	6,4														
78	14.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,16	6	<0,58	0	6,1														
79	14.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,25	5	0,65	1	6,3										0	не обнар	не обнар	не обнар	
80	20.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. А. Топалева, д. 12, Лит. А, к.2	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	6	0,68	0	6,4										1	не обнар	не обнар	не обнар	
81	20.01.2026	исходная прямая (ГВС)	п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. ИЖ2Н, лит. Д	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,4														
82	13.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,22	6	<0,58	1	6,5														
83	13.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	11	0,87	0	6,1										0	не обнар	не обнар	не обнар	
84	20.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,13	6	<0,58	1	7,9										2	не обнар	не обнар	не обнар	
85	22.01.2026	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	5	1,05	0	6,5										0	не обнар	не обнар	не обнар	
86		исходная прямая (ГВС)	д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	4	0,65	0	6,3														
87	-	исходная прямая ГВС	п. Парголово, Михайло вка, Торфинная ул., д.25, к.2, лит.А	Выборгский	котельная	котельная	0,10	6	<0,58	1	6,6														
88		исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеоостров-ский	котельная	котельная	0,30	4	0,65	0	6,3														
89	-	исходная прямая ГВС	ул. Бухарестская, д.134, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,16	6	<0,58	0	6,1														
90	-	исходная прямая ГВС	Загребский бульвар, д.42	Фрунзенский	котельная	котельной	0,25	5	0,65	1	6,3														
91	-	исходная прямая (ГВС)	ЭУ-40 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	6,5														

с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения

прекращена подача ГВС с 01.09.2024

прекращена подача ГВС по письму абонента с 08.12.2025г.

прекращена подача ГВС по письму абонента с 08.12.2025г.

прекращена подача ГВС по письму абонента с 08.12.2025г.

прекращена подача ГВС по письму абонента с 08.12.2025г.

Начальник службы



И.Н. Махинова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за январь 2026 г.

1	1	№ п/п	
	2	Дата отбора	
19.01.2026	3	Наименование точки	
	исходная прямая ТЭС		
	4	Адрес котельной	п. Стекланый, база отдыха «Уют»
	5	Район	Всеволожский
	6	Источник теплоснабжения котельной	котельная
	7	Точка на выходе из котельной	котельная
	8	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	0,12
	9	Цветность, градусы цветности	6
	10	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	< 0,58
	11	Запах, баллы	1
	12	Водородный показатель (рН), единицы рН	8,2
	13	Хлороформ*, мг/дм ³	-
	14	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	0,03
	15	Сероводород, мг/дм ³	-
	16	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	0,02
	17	Температура, С°	70
	18	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	-
	19	Хлориды*, мг/дм ³	-
	20	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0
	21	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	не обн.
	22	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	не обн.
	23	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	не обн.
	24	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	-
	25	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	-
	26	Удельная суммарная β-активность	-
	27	Радон (²²² Rn), Бк/кг	-

Начальник службы



И.Н.Махинова