

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"

за апрель 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Мель (Cu суммарно), мг/дм3	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Веокресол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см³	Энтерококки,КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	03.04.25	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,22	7	0,63	1	6,5	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-					
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,3	-	0,025	-	0,03	70	6,3	-	-	-	-	-						
		прямая			котельная	котельной	0,21	10	<0,58	1	8,4	-	0,011	-	0,07	67	5,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
		прямая 1			котельная	котельной	0,25	12	0,78	1	8,4	-	0,012	-	0,09	67	5,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
		прямая 2			котельная	котельной	0,27	14	0,63	1	8,4	-	0,013	-	0,08	67	5,8	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
	ТОС II к.1-6	исходная 1			котельная	котельной	0,23	13	0,74	1	8,4	-	0,020	-	0,07	68	6,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
		исходная 2			котельная	котельной	0,19	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-					
		исходная 1			котельная	котельной	0,18	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-					
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,24	13	<0,58	1	8,3	-	0,013	-	0,08	71	1,2	-	-	-	-	-	-					
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,27	13	<0,58	1	8,8	-	0,014	-	0,07	71	1,4	-	-	-	-	-	-					
2	17.04.25		"Коломязская" ул.Автомобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,22	13	<0,58	1	8,7	-	0,013	-	0,07	70	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
					прямая 1	котельная	котельной	0,22	13	<0,58	1	8,9	-	0,012	-	0,07	70	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					прямая 2	котельная	котельной	0,22	13	<0,58	1	8,9	-	0,014	-	0,07	70	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					прямая 3	котельная	котельной	0,23	13	<0,58	1	8,9	-	0,014	-	0,07	70	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					исходная	котельная	котельной	0,15	5	0,96	1	6,0	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-				
3	15.04.25		"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,14	9	<0,58	1	9,0	-	0,008	-	0,05	76	-	-	-	-	-	-	-					
					подпиточная	котельная	котельной	0,14	9	<0,58	1	9,0	-	0,008	-	0,05	76	-	-	-	-	-	-	-				
					прямая	котельная	котельной	0,18	11	0,61	1	8,7	-	0,011	-	0,07	70	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					4	10.04.25		"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,18	12	0,64	2	8,3	-	0,018	-	0,07	76	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
										исходная	котельная	котельной	0,18	12	0,64	2	8,3	-	0,018	-	0,07	76	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
подпиточная	котельная	котельной	0,10	4						<0,58	1	6,3	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-				
исходная	котельная	котельной	0,10	4						<0,58	1	6,5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-				
подпиточная	котельная	котельной	0,10	7						0,87	1	8,9	-	0,028	-	0,04	86	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-				
6	07.04.25		"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,7	-	0,011	-	0,04	82	-	0,04	-	-	-	-	-					
					исходная	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,7	-	0,011	-	0,04	82	-	0,04	-	-	-	-	-				
					подпиточная	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,9	-	0,014	-	0,06	73	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					исходная	котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-				
					подпиточная	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,6	-	0,011	-	0,05	65	-	-	-	-	-	-	-				
7	22.04.25		ул.Малая Посадская, д.22-24,лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,7	-	0,019	-	0,05	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-					
					исходная	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,7	-	0,019	-	0,05	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
					подпиточная	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,6	-	0,011	-	0,05	65	-	-	-	-	-	-	-				
					исходная	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,6	-	0,011	-	0,05	65	-	-	-	-	-	-	-				
					подпиточная	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,7	-	0,019	-	0,05	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

**Результаты производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО «ТЭК СПб»
за апрель 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, градус цветности	Мутность, (по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель, единицы pH	Хлороформ, мг/дм3	Сероводород , мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно),мг/дм3	Хлориды *, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Веоокросол-карбон *, мг/дм3	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм3	Температура, С°	Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщенные колиформные бактерии,КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	02.04.25	подпиточная	Парнас-3-й Верхний пер., д. 10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,29	12	0,86	1	8,3	-	-	0,021	-	0,08	-	3,1	60	-	-	-	-	-	-			
		пр.из АО"Т/сСПб"			котел.	0,28	13	0,96	1	8,5	-	-	0,020	-	0,09	-	3,4	77	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-				
		прямая в т/с ФТС			котел.	0,30	14	0,76	1	8,3	-	-	0,025	-	0,09	-	3,3	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
		исходная			котел.	0,30	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	02.04.25	подпиточная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д. 6	Выборг.	котел.	котел.	0,23	11	< 0,58	1	9,0	-	-	0,019	-	0,05	-	-	80	-	-	-	-	-				
		прямая			котел.	0,26	15	0,66	1	8,7	-	-	0,015	-	0,08	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
		исходная			котел.	0,14	6	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	0,13	11	< 0,58	1	8,9	-	-	0,007	-	0,06	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	17.04.25	подпиточная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д. 17, к. 3	Выборг.	котел.	котел.	0,14	11	< 0,58	1	9,0	-	-	0,006	-	0,05	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
		прямая			котел.	0,10	4	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-			
		исходная			котел.	0,18	9	< 0,58	1	8,4	-	-	0,013	-	0,06	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	0,15	10	0,83	1	8,4	-	-	0,012	-	0,07	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-		
4	22.04.25	прямая на гостиницу	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д. 18	Выборг.	котел.	котел.	0,17	10	< 0,58	1	8,3	-	-	0,010	-	0,07	-	76	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
					исходная	котел.	0,36	6	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					подпиточная	котел.	0,30	10	< 0,58	1	9,0	-	-	0,03	-	0,05	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					прямая	котел.	0,28	11	< 0,58	1	9,0	-	-	0,03	-	0,04	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	
5	23.04.25	прямая	"Пелитричская" ул. Литовская, д. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,25	11	< 0,58	1	8,8	-	-	0,04	-	0,13	-	-	60	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
					подпиточная	котел.	0,25	13	< 0,58	1	8,5	-	-	0,019	-	0,08	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
					исходная	котел.	0,20	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					подпиточная	котел.	0,20	13	< 0,58	1	8,8	-	-	0,09	-	0,09	0,040	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	02.04.25	прямая	"Северомуринская" Мурино, д. 11	Калинин.	котел.	котел.	0,20	13	< 0,58	1	8,8	-	-	0,06	-	0,08	0,040	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
					исходная	котел.	0,22	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					подпиточная	котел.	0,24	12	0,60	1	9,0	-	-	0,04	-	0,14	0,040	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
					исходная	котел.	0,25	12	0,63	1	8,8	-	-	0,03	-	0,09	0,040	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-
8	02.04.25	прямая	"Топтехинический" ул. Гжатская, д. 24	Калинин.	котел.	котел.	0,25	12	0,63	1	8,8	-	-	0,03	-	0,09	0,040	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
					подпиточная	котел.	0,25	12	0,60	1	9,0	-	-	0,04	-	0,14	0,040	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
					исходная	котел.	0,25	12	0,63	1	8,8	-	-	0,03	-	0,09	0,040	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-
					подпиточная	котел.	0,25	12	0,63	1	8,8	-	-	0,03	-	0,09	0,040	-	71	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	14.04.25	исходная полупиточная прямая	"Пискаревская" пр. Шифриновский, д. 10	Калинин.	котел.	котел.	0,27	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	17.04.25	исходная полупиточная прямая	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборг.	котел.	котел.	0,19	6	0,64	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
11	17.04.25	исходная полупиточная прямая	"6-Выборгская" пр.Тореза, д. 42, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,22	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
12	07.04.25	исходная полупиточная прямая	"Питеродинская" ул. 1 Мая, д. 91, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,052	-	0,06	-	-	71	-	-	-	-	-	-
13		исходная полупиточная прямая	"1-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д. 12	Красногв.	котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,068	-	0,07	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	14.04.25	исходная полупиточная прямая	"2-я Красногвардейская" пр-кт Металлистов, д. 60, лит. А	Красногв.	котел.	котел.	0,26	10	<0,58	1	8,3	-	-	0,016	-	0,06	-	-	80	-	-	-	-	-	не обн.
15		исходная полупиточная прямая	"3-я Красногвардейская" ул. Гривитная, д. 57	Красногв.	котел.	котел.	0,24	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,014	-	0,07	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
16	08.04.25	исходная полупиточная прямая	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красногв.	котел.	котел.	<0,10	5	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	0,08	-	-	4	-	-	-	-	-	-
17	08.04.25	исходная полупиточная прямая	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,11	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,006	-	0,07	-	-	76	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	08.04.25	исходная полупиточная прямая	"2-я Правобережная" ул. Вансеева, д. 3, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,21	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	не обн.
19	10.04.25	исходная полупиточная прямая	"1-я Невская" ул. Олимпийского, д. 25	Невский	котел.	котел.	0,16	10	<0,58	1	8,3	-	-	0,014	-	0,09	0,040	-	76	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
20	10.04.25	исходная полупиточная прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский	котел.	котел.	0,17	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,14	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	-	0,09	0,040	-	85	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,020	-	0,11	0,040	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,24	5	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,28	10	0,93	1	9,0	-	-	0,016	-	0,09	0,030	-	88	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	0,20	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,07	0,030	-	75	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
					котел.	котел.	0,34	9	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	<0,10	5	<0,58	1	8,6	-	-	0,04	-	0,07	-	-	70	-	-	-	-	-	не обн.
					котел.	котел.	<0,10	7	<0,58	1	8,9	-	-	0,03	-	0,08	-	-	77	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

В резерве с 05.08.2022г.

Котельная на реконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		исходная			котел.	котел.	0,61	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10.04.25	подпиточная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2	Невский	котел.	котел.	0,16	17	< 0,58	1	8,7	-	-	0,016	-	0,11	-	-	90	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая 1			котел.	котел.	0,23	15	0,73	1	9,0	-	-	0,015	-	0,09	-	-	90	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 2			котел.	котел.	0,22	15	0,76	1	9,0	-	-	0,018	-	0,10	-	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
22	08.04.25	исходная	Пискаревский пр., 155, к. 3, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,27	7	1,2	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	13	< 0,58	1	7,1	-	-	0,009	-	0,08	-	-	66	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
		исходная			котел.	котел.	0,23	8	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23		подпиточная	ул. Ивановская, д. 36а, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,26	9	0,62	1	8,7	-	-	0,03	-	0,04	-	-	72	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	10	0,63	1	8,7	-	-	0,04	-	0,05	-	-	68	-	0	не обн.	0	0	не обн.

*- показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2



Л.Е. Ковалева

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за апрель 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Мель (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгски й	котельная	котельная	0,34	6	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгски й	котельная	котельная	0,47	7	0,60	1	6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,29	7	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к.2, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,32	6	0,80	1	6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
5	21.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгски й	котельная	котельная	0,18	10	<0,58	1	9,0	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
6	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,12	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
7	21.04.2025	исходная прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгски й	котельная	котельная	0,20	8	0,96	1	6,4	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
8	21.04.2025	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,81	14	0,63	1	6,5	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
9	14.04.2025	исходная прямая ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,34	7	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10	14.04.2025	исходная прямая ГВС	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,29	8	1,3	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
11	14.04.2025	исходная прямая ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,55	8	0,76	1	6,4	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
12	21.04.2025	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,28	9	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
13	21.04.2025	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,72	9	1,2	1	6,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
14	23.04.2025	исходная прямая ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгски й	котельная	котельная	0,34	6	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
							0,27	6	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
							0,29	6	0,93	1	6,7	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
							0,47	6	1,2	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

[illegible]

[illegible]

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за апрель 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Температура, С°	Веокаросол-карбон, мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ),	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см³	Энтерококки, КОЕ/100см³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм³	
1.	15.04.25	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	8,6	-	0,04	-	0,05	85	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,62	1	8,8	-	0,04	-	0,06	70	-	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
2.	15.04.25	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,68	1	8,5	-	0,04	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
3.	02.04.25	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,22	8	0,59	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	9	0,66	1	8,6	-	0,04	-	0,04	90	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	0,66	1	8,7	-	0,04	-	0,04	70	0,03	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
4.	02.04.25	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	10	0,65	1	8,6	-	0,03	-	0,05	76	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,21	10	0,63	1	9,0	-	0,04	-	0,05	70	0,03	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
5.	07.04.25	исходная	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,23	8	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	9	0,68	1	9,0	-	0,04	-	0,04	75	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	9	0,65	1	9,0	-	0,03	-	0,05	72	0,03	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
6.	02.04.25	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов-ский	котельная	котельной	0,11	9	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	0,62	1	8,9	-	0,03	-	0,04	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,62	1	8,7	-	0,04	-	0,05	70	-	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
7.	07.04.25	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,66	1	6,2	-	0,03	-	0,04	70	-	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,19	8	0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	09.04.25	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,23	9	0,58	1	8,5	-	0,02	-	0,03	70	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,22	12	0,72	1	8,7	-	0,04	-	0,04	61	0,04	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	23.04.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,15	8	0,60	1	8,3	-	0,04	-	0,04	87	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,60	1	8,7	-	0,04	-	0,05	70	0,04	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,60	1	8,7	-	0,04	-	0,05	70	0,04	-	0	не обн.	0	0	не обн.	-	-

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за апрель 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах , балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород , мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	11.04.25	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп. 2, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,2 8,9 8,9	8 9 10	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,19 0,11 0,11		0,004 0,004 0,004	0,018 0,020 0,020	<0,002 <0,002 <0,002			74 75		0	не обнар	не обнар	не обнар	
2	03.04.25	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш. д. 64, пом. 1Н, 2Н, 3Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,2 8,9 8,9	7 10 10	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,11 0,11 0,11		0,003 0,003 0,003	0,032 0,034 0,034	<0,002 <0,002 <0,002			70 63		0	не обнар	не обнар	не обнар	
3	14.04.25	исходная прямая (ТВС)	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н, 2Н, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная	котельной котельной	6,3 6,5	7 4	0,67 1,01	0 1	0,28 0,26		0,006		<0,002 <0,002			65		2	не обнар	не обнар	не обнар	
4	14.04.25	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом. 1Н, 2Н, лит. Н	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,2 8,8 8,8	7 6 10	0,91 0,61 1,30	0 1 1	0,21 0,11 0,29		0,005 0,004 0,005	0,021 0,019 0,021	<0,002 <0,002 <0,002			73 71		1	не обнар	не обнар	не обнар	
5	25.04.25	исходная прямая (ТВС) подпит.	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит. А	Пушкин- ский	котельная котельная котельная	котельной котельной котельной	6,2 8,9 8,9	7 8 10	<0,58 <0,58 <0,58	0 1 1	0,27 0,11 0,12		0,003 0,003 0,003	0,037 0,037 0,040	<0,002 <0,002 <0,002			70 72		0	не обнар	не обнар	не обнар	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС), предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за апрель 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (pH), единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.04.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,9	3	1,47	0	0,30					14										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,014		11	68	10				1	не обнар	не обнар	не обнар	
2	23.04.25	подпит.	ЭУ-41, Большешкопан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	8,9	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,015		11	68									
		исходная			котельная	котельной	7,3	6	<0,58	0	0,11					21										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,5	6	<0,58	1	0,11		0,003	0,010		21	70	11				0	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	7,5	7	<0,58	1	0,11		0,003	0,011		21	65									

Начальник ПХП №5

Т.Н. Цыганок

За апрель 2025 г.

1	№ п/п	
15.04.2025	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Стекланный, базовый «Хьют»	Адрес котельной	
Всеноложский	Район	
котельная	Источники теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
0,14	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	
4	Цветность, градусы цветности	
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	
1	Запах, баллы	
8,4	Водородный показатель (рН), единицы рН	
1	Хлороформ*, мг/дм ³	
0,029	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	
1	Сероводород, мг/дм ³	
0,02	Мель (Cu суммарно)*, мг/дм ³	
60	Температура, С°	
1	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	
1	Хлориды*, мг/дм ³	
0	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	
не обн.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	
не обн.	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
1	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	
1	Удельная суммарная β-активность	
1	Радон (²²² Rn), Бк/кг	

НАЧАЛЬНИК ПХЛ №1

[Signature]

И.В.Цветкова