

**Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"  
за ноябрь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.11.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,11	3	0,64	1	8,3	-	-	< 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,5	-	0,01	< 0,002	0,02	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-

Начальник службы

  
 И.Н.Махинова

**Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"  
за ноябрь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градусы цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты ( суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Натрий (Na суммарно), мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	Вокроскоп-карбон *, мг/дм3
1	17.11.2025	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеост- ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	11 6	< 0,58 1,3	1 1	6,5 7,1	0,007 0,006	- -< 0,002	- -	- -	70	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
2	17.11.2025	исходная прямая ГВС	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,23 0,14	9 9	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,4	0,007 0,006	- -< 0,002	- -	- -	68	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
3	17.11.2025	исходная прямая ГВС	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,29	9 14	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,6	0,008 0,007	- -< 0,002	- -	- -	65	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
4	17.11.2025	исходная прямая ГВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная котельная	котельная котельная	0,26 0,22	11 10	< 0,58 < 0,58	1 1	6,9 7,0	0,008 0,004	- -< 0,002	- -	- -	63	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
5	10.11.2025	исходная прямая ГВС	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволож- ский	котельная котельная	котельная котельная	0,11 < 0,10	3 2	0,64 < 0,58	1 1	8,3 8,5	- 0,01	< 0,002 < 0,002	- 0,02	67	-	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
6	01.11.2025	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная котельная	котельная котельная	< 0,10 < 0,10	3 2	< 0,58 < 0,58	1 1	8,4 8,6	0,004 0,004	- -< 0,002	- -	- -	65	-	24	15	1 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
7	13.11.2025	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморс-кий	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,13	6 7	1,3 < 0,58	1 1	6,5 6,2	0,009 0,006	- -< 0,002	- -	- -	62	-	-	-	3 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
8	13.11.2025	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс-кий	котельная котельная	котельная котельная	0,13 0,23	6 6	< 0,58 0,58	1 1	6,3 6,4	0,006 0,009	- -< 0,002	- -	- -	63	-	-	-	1 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
9	18.11.2025	исходная прямая ГВС	Финский пер.д.4а	Калининский	котельная котельная	котельная котельная	< 0,10 0,29	5 13	< 0,58 0,85	1 1	6,3 6,2	0,009 0,009	- -< 0,002	- -	- -	63	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
10	20.11.2025	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калининский	котельная котельная	котельная котельная	0,18 0,22	6 11	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 7,0	0,006 0,005	- -< 0,002	- -	- -	68	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
11	18.11.2025	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д.36,лит.Б	Калининский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,29	12 9	0,79 0,68	1 1	6,4 6,6	0,009 0,009	- -< 0,002	- -	- -	64	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
12	20.11.2025	исходная прямая ГВС	Полостровский пр., д.71,к.2,лит.Б	Калининский	котельная котельная	котельная котельная	0,15 0,29	7 14	< 0,58 < 0,58	1 1	6,3 6,5	0,007 0,005	- -< 0,002	- -	- -	61	-	-	-	2 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
13	11.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,29	9 10	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 6,5	0,018 0,019	- -< 0,002	- -	- -	68	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
14	11.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная котельная	котельная котельная	0,38 0,30	8 10	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 6,4	0,019 0,017	- -< 0,002	- -	- -	69	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -	- -
15	27.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная котельная	котельная котельная	0,30 0,30	8 14	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,5	0,0087 0,016	- -< 0,002	- -	- -	74	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -
16	27.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная котельная	котельная котельная	0,85 0,30	8 11	< 0,58 1,1	1 1	6,5 6,8	0,014 0,013	- -< 0,002	- -	- -	78	-	-	-	0 0	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	не обн. не обн.	- -

17	26.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная котельная	0,16 0,11	5 9	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 9,0	0,018 0,0048	- -	- <0,002	- -	- 69	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
18	27.11.2025	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная котельная	0,28 0,30	8 7	< 0,58 1,2	1 1	6,4 6,9	0,016 0,010	- -	- <0,002	- -	- 76	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
19	26.11.2025	исходная прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная котельная	0,28 0,30	7 9	< 0,58 1,0	1 1	6,7 7,5	0,020 0,016	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
20	11.11.2025	исходная прямая ГВС	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная котельная	0,30 0,29	7 6	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 6,5	0,021 0,019	- -	- <0,002	- -	- 68	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
21	06.11.2025	исходная прямая ГВС	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная котельная	0,26 0,30	7 9	< 0,58 1,3	1 1	6,8 6,5	0,0099 0,011	- -	- <0,002	- -	- 70	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
22	06.11.2025	исходная прямая ГВС	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная котельная	0,27 0,30	6 7	< 0,58 1,2	1 1	6,5 7,5	0,0093 0,011	- -	- <0,002	- -	- 66	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
23	06.11.2025	исходная прямая ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная котельная	0,66 0,24	7 7	0,99 < 0,58	1 1	6,5 6,6	0,0090 0,0093	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
24	26.11.2025	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная котельная	0,23 0,23	7 7	< 0,58 < 0,58	1 1	6,8 6,6	0,016 0,011	- -	- <0,002	- -	- 67	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
25	26.11.2025	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная котельная	0,44 0,12	8 7	< 0,58 < 0,58	1 1	6,8 7,8	0,015 0,012	- -	- <0,002	- -	- 70	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
26	27.11.2025	исходная прямая ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная котельная	0,30 0,30	8 5	< 0,58 1	1 1	6,5 6,5	0,012 0,013	- -	- <0,002	- -	- 71	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
27	11.11.2025	исходная прямая ГВС	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная котельная	0,47 0,30	10 9	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 7,6	0,019 0,021	- -	- -	- 66	- -	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
28	06.11.2025	исходная прямая ГВС	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная котельная	0,24 0,18	8 6	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,5	0,012 0,0100	- -	- <0,002	- -	- 68	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
29	05.11.2025	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгский	котельная котельная	0,55 0,15	10 4	1,5 < 0,58	1 1	6,5 6,6	0,012 0,0071	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
30	05.11.2025	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д.78, к.2, лит.Е	Выборгский	котельная котельная	1,5 < 0,10	5 6	2,6 < 0,58	1 1	6,5 6,6	0,0097 0,0071	- -	- <0,002	- -	- 68	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
31	05.11.2025	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роша, Школьный пер., д. 10,	Выборгский	котельная котельная	0,29 0,30	4 6	0,70 1,0	1 1	6,6 6,5	0,0092 0,0099	- -	- <0,002	- -	- 70	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
32	01.11.2025	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная котельная	0,41 0,12	7 6	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,5	0,017 0,0045	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
33	24.11.2025	исходная прямая ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная котельная	0,29 0,18	7 10	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 8,1	0,015 0,012	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
34	19.11.2025	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардейский	котельная котельная	0,16 0,30	6 8	< 0,58 1,2	1 1	6,8 6,4	0,024 0,011	- -	- <0,002	- -	- 66	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
35	19.11.2025	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная котельная	0,26 0,17	6 10	< 0,58 < 0,58	1 1	6,4 6,5	0,023 0,010	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
36	19.11.2025	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная котельная	0,16 0,30	6 8	< 0,58 < 0,58	1 1	6,5 6,5	0,022 0,073	- -	- <0,002	- -	- 63	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
37	19.11.2025	исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная котельная	0,30 0,20	13 8	< 0,58 < 0,58	1 1	6,6 6,4	0,020 0,010	- -	- <0,002	- -	- 75	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
38	13.11.2025	исходная прямая ГВС	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардейский	котельная котельная	0,43 0,14	7 7	0,73 < 0,58	1 1	6,4 6,4	0,021 0,022	- -	- <0,002	- -	- 75	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
39	13.11.2025	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная котельная	0,82 < 0,10	7 7	1,7 < 0,58	1 1	6,5 8,0	0,023 0,018	- -	- <0,002	- -	- 65	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
40	13.11.2025	исходная прямая ГВС	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная котельная	0,68 0,16	11 8	0,73 < 0,58	1 1	6,5 6,6	0,022 0,022	- -	- <0,002	- -	- 62	- -	- -	- -	0 0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-

41	20.11.2025	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,30	7	0,93	1	6,7	0,021	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,5	0,016	-	< 0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
42	17.11.2025	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,25	15	< 0,58	1	6,5	0,0089	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,76	1	6,8	0,011	-	< 0,002	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
43	20.11.2025	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,12	7	< 0,58	1	6,5	0,019	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	8	< 0,58	1	6,3	0,019	-	< 0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
44	20.11.2025	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,22	7	< 0,58	1	6,4	0,022	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	5	0,93	1	7,4	0,015	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
45	01.11.2025	исходная	пос. Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,5	0,017	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	8,7	0,013	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
46	18.11.25	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельной	0,29	10	0,60	1	6,3	0,009	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,22	11	0,62	1	6,5	0,006	-	< 0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
47	18.11.25	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московский	котельная	котельной	0,30	12	0,62	1	6,4	0,013	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	14	0,65	1	6,5	0,009	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
48	18.11.25	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,3	0,007	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,12	10	0,59	1	6,7	0,005	-	< 0,002	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
49	18.11.25	исходная	ул. Заозерная, д. 14	Московский	котельная	котельной	0,16	9	0,62	1	6,4	0,0120	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,65	1	6,5	0,0080	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
50	18.11.25	исходная	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московский	котельная	котельной	0,30	11	0,60	1	6,3	0,019	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,15	12	0,66	1	7,0	0,009	-	< 0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
51	05.11.25	исходная	ул. Рощинская, д. 21, лит. Б	Московский	котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	6,3	0,009	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,69	1	6,5	0,005	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
52	07.11.25	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,27	9	0,59	1	6,4	0,015	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,60	1	6,5	0,004	-	0,0033	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
53	19.11.25	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красносельский	котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	6,8	0,016	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,15	10	0,62	1	7,4	0,008	-	0,0020	-	65	-	3,0	24	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
54	19.11.25	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,27	9	0,59	1	6,5	0,012	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,11	11	0,62	1	6,6	0,009	-	0,0022	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
55	10.11.25	исходная	Лиговский пр., д.275, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,26	10	0,60	1	6,3	0,008	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,65	1	8,4	0,005	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
56	10.11.25	исходная	Лиговский пр., д.170, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	8	0,66	1	6,4	0,010	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС1			котельная	котельной	0,18	11	0,62	1	7,3	0,004	-	< 0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
57	10.11.25	исходная	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,28	12	0,62	1	6,3	0,004	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	14	0,81	1	6,6	0,005	-	< 0,002	-	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
58	10.11.25	исходная	наб. реки Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	11	0,60	1	6,3	0,006	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,24	12	0,68	1	8,3	0,004	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
59	10.11.25	исходная	ул. Малая Балканская, д.39, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	14	0,66	1	6,3	0,012	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,29	15	0,83	1	6,7	0,007	-	< 0,002	-	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
60	13.11.25	исходная	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	5	< 0,58	0	6,5	0,0039							1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	5	< 0,58	1	6,7	0,00020			0,003	66					0	не обнар	не обнар	не обнар
61	05.11.25	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,18	6	< 0,58	0	6,4	0,0067							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	6	< 0,58	1	7,0	0,0063			0,004	71					0	не обнар	не обнар	не обнар
62	27.11.25	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	6	< 0,58	0	6,5	0,0041							3	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,28	8	0,84	1	7,0	0,00039			0,006	72					0	не обнар	не обнар	не обнар
63	17.11.25	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,12	6	< 0,58	0	6,3	0,0070							0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,15	7	< 0,58	1	7,0	0,00079			0,005	72					1	не обнар	не обнар	не обнар

64	25.11.25	исходная	ЭУ-37 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,24	4	<0,58	0	6,3	0,0057						0	не обнар	не обнар	не обнар										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	4	0,62	1	7,2	0,00014			0,003	67				0	не обнар	не обнар	не обнар								
65	01.11.25	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,3	0,0055						0	не обнар	не обнар	не обнар										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	9	1,46	1	8,8	0,0063			0,007	68				0	не обнар	не обнар	не обнар								
66	01.11.25	прямая (ГВС)	ЭУ-37, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,10	7	0,62	1	8,9	0,0064	0,032				0,003	70						1	не обнар	не обнар	не обнар				
67	12.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	0	6,6	0,0053						<0,002							0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,12	5	<0,58	1	7,4	0,00021								<0,002	0,003	65				2	не обнар	не обнар	не обнар		
68	11.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н,лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,16	6	<0,58	0	6,3	0,0016						<0,002							2	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	4	0,99	1	7,7	0,00048								<0,002	0,006	66				1	не обнар	не обнар	не обнар		
69	11.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,30	5	1,12	0	6,3	0,0053						<0,002							0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	9	1,18	1	6,6	0,00032								<0,002	0,006	70				0	не обнар	не обнар	не обнар		
70	11.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,28	5	<0,58	0	6,3	0,0071						<0,002							0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	5	0,59	1	6,4	0,00060								<0,002	0,005	69				1	не обнар	не обнар	не обнар		
71	12.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,17	5	<0,58	0	6,4	0,0058						<0,002							1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	8,3	0,00016								<0,002	0,003	65				0	не обнар	не обнар	не обнар		
72	27.11.25	исходная	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,24	6	<0,58	0	6,2	0,0045													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	7,0	0,00053									0,003	72				0	не обнар	не обнар	не обнар		
73	18.11.25	исходная	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,22	6	<0,58	0	6,4	0,0056						<0,002							1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,15	7	<0,58	1	7,3	0,00048								<0,002	0,005	65				1	не обнар	не обнар	не обнар		
74	01.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,20	5	<0,58	0	6,3	0,0062						<0,002							3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	6	<0,58	1	6,8	0,00026								<0,002	0,003	65				0	не обнар	не обнар	не обнар		
75	18.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,30	3	1,46	0	7,3	0,0046						<0,002							11	0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	3	<0,58	1	8,5	0,0070								<0,002	0,003	72	11	6,5		1	не обнар	не обнар	не обнар		
76	11.11.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	0,30	6	0,71	0	6,3	0,0073						<0,002							1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,21	4	0,99	1	7,9	0,00055								<0,002	0,005	66				2	не обнар	не обнар	не обнар		
77	25.11.25	исходная	ЭУ-39, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	8	1,05	0	6,1	0,0055						<0,002							0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	6,3	0,00048								<0,002	0,003	66				0	не обнар	не обнар	не обнар		
78	06.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	0	6,1	0,0069													3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	5	<0,58	1	6,3	0,00060									0,005	65				0	не обнар	не обнар	не обнар		
79	06.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,24	8	<0,58	0	6,1	0,0060													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	7	1,33	1	7,0	0,00056									0,006	68				2	не обнар	не обнар	не обнар		
80	10.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 12, Лит. А, к.2	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,28	9	<0,58	0	6,2	0,0063													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	4	<0,58	1	6,7	0,00049									0,004	62				0	не обнар	не обнар	не обнар		
81	20.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом.1Н,2Н, лит. Д	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	7	0,90	0	6,2	0,0054													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	8	1,30	1	6,4	0,00042									0,006	60				0	не обнар	не обнар	не обнар		
82	05.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	11	<0,58	0	6,3	0,0052													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,5	0,0065									0,003	65				0	не обнар	не обнар	не обнар		
83	05.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,21	8	<0,58	0	6,1	0,0057													3	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	7,9	0,0063									0,004	68				0	не обнар	не обнар	не обнар		
84	20.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,2	0,0056													0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	9	0,84	1	6,3	0,00044									0,006	60				0	не обнар	не обнар	не обнар		

85	26.11.25	исходная	ЭУ-40 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинс-кий	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,1	0,0046							2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	6,2	0,00039			0,004	63					2	не обнар	не обнар	не обнар
86	-	исходная	пос.Парголово,Михайловка, Торфяная ул.,д.25,к.2,лит.А	Выборгский	котельная	котельная	прекращена подача ГВС с 01.09.2024																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
87		исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
88	-	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Прямая ГВС не подается в связи с дефектом на теплосети.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
89	-	исходная	ул. Бухарестская, д.134,лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
90	-	исходная	Загребский бульвар, д.42	Фрунзенский	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
91	-	исходная	ЭУ-40 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинс-кий	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя																	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																		

Начальник службы

  
Н.Н.Махинова

**Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"  
за ноябрь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты ( суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Натрий (Na суммарно), мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3	Всехроссол-карбон *, мг/дм3	
1	02.01.1900	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	
1	06.11.2025	исходная	"Приморская", ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	8	<0,58	1	6,5	0,005	-	-	-	8	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,15	7	<0,58	1	8,3	0,004	0,02	<0,002	0,03	67	3,6	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,27	8	1,1	1	8,4	0,004	0,01	<0,002	0,10	78	3,1	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,29	10	1,3	1	8,4	0,005	0,02	<0,002	0,08	77	4,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,30	13	0,99	1	8,4	0,006	0,01	<0,002	0,10	75	3,4	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
ТОС II к. 7-12	котельная	котельной	0,25	10	0,73	1	8,5	0,004	0,01	<0,002	0,10	72	4,1	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-				
2	11.11.2025	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,15	6	<0,58	1	6,2	0,006	-	-	-	8	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,23	10	0,87	1	9,0	0,006	0,01	<0,002	0,07	72	4,7	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,21	11	<0,58	1	8,5	0,005	0,01	<0,002	0,06	72	2,6	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,24	11	0,64	1	8,4	0,004	0,01	<0,002	0,07	71	3,4	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,22	11	<0,58	1	8,5	0,006	0,02	<0,002	0,07	73	3,5	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
прямая 3	котельная	котельной	0,24	12	<0,58	1	8,5	0,005	0,01	<0,002	0,07	69	3,5	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-				
3	06.11.2025	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,21	7	<0,58	1	6,1	0,008	-	-	-	12	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	<0,58	1	9,0	0,004	0,009	<0,002	0,05	61	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,28	9	1,0	1	8,4	0,005	0,01	<0,002	0,07	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
4	06.11.2025	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,28	8	1,2	1	8,2	0,005	0,02	0,008	0,08	70	3,6	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
5	11.11.2025	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	4	<0,58	1	6,1	0,004	-	-	-	7	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,5	0,003	0,02	<0,002	0,03	87	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,6	0,003	0,02	<0,002	0,05	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
6	11.11.2025	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	4	<0,58	1	6,2	0,004	-	-	-	8	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	7	0,58	1	8,7	0,003	0,02	<0,002	0,03	84	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
		прямая			котельная	котельной	<0,10	7	0,64	1	8,9	0,003	0,01	<0,002	0,04	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
7	18.11.2025	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24,лит.Н	Петроградский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,8	0,007	-	-	-	6	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,8	0,006	0,01	<0,002	0,14	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,9	0,004	0,01	<0,002	0,18	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
8	01.11.2025	подпиточная	Парнас 3-й Верхний пер., д. 10	Выборгский	АО"Т/с	котельной	0,30	7	0,66	1	8,4	0,0098	0,013	< 0,002	0,09	62	2,3	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		АО"Т/с			котельной	0,30	10	0,90	1	8,5	0,0093	0,070	< 0,002	0,08	81	2,5	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
		прямая в т/с ФТС			котельной	0,30	11	0,93	1	8,4	0,010	0,030	< 0,002	0,08	71	2,5	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
9	01.11.2025	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д. 6	Выборгский	котельная	котельной	0,29	7	< 0,58	1	6,5	0,0082	-	< 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	7	< 0,58	1	9,0	0,0041	<0,011	< 0,002	0,07	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,21	8	< 0,58	1	9,0	0,0034	0,04	< 0,002	0,07	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	

10	25.11.2025	исходная	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д. 17, к. 3, лит. Э	Выборгский	котельная	котельной	0,21	6	0,75	1	6,2	0,005	-	<0,002	-	5	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,19	10	0,70	1	8,9	0,005	0,02	<0,002	0,07	78	-	-	-	8	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,8	0,005	0,02	<0,002	0,05	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
11	18.11.2025	прямая на гостиницу	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д. 18, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,24	10	0,77	1	8,3	0,006	0,02	<0,002	0,17	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
12	27.11.2025	исходная	"Педиаггическая" ул. Литовская, д. 2	Выборгский	котельная	котельной	0,39	7	< 0,58	1	6,5	0,0032	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	11	< 0,58	1	9,0	0,0046	0,020	< 0,002	0,08	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	12	< 0,58	1	9,0	0,0034	0,019	< 0,002	0,10	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
13	06.11.2025	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17, к. 2	Калининский	котельная	котельной	0,19	9	0,90	1	8,4	0,013	0,03	< 0,002	0,08	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	0,83	1	8,8	0,012	0,020	< 0,002	0,07	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
14	05.11.2025	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калининский	котельная	котельной	0,16	5	< 0,58	1	6,5	0,011	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	9	1,1	1	8,6	0,0061	0,04	< 0,002	0,07	80	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,30	14	1,2	1	8,6	0,0065	0,03	< 0,002	0,08	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
15	06.11.2025	исходная	"Политехническая" ул. Гжатская, д. 24	Калининский	котельная	котельной	0,15	6	< 0,58	1	6,5	0,020	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	< 0,58	1	9,0	0,010	0,011	< 0,002	0,09	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	< 0,58	1	9,0	0,011	0,016	< 0,002	0,09	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04	
16	11.11.2025	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калининский	котельная	котельной	0,21	6	< 0,58	1	6,5	0,015	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,22	8	0,83	1	8,3	0,014	0,019	< 0,002	0,09	77	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,30	12	0,86	1	8,3	0,014	0,023	< 0,002	0,10	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
17	25.11.2025	исходная 1	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,22	7	0,73	1	6,4	0,006	-	< 0,002	-	5	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,24	11	< 0,58	1	9,0	0,004	0,02	< 0,002	0,07	80	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,14	12	0,70	1	9,0	0,003	0,02	< 0,002	0,08	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
18	25.11.2025	исходная	"6-Выборгская" пр. Тореза, д. 42, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,18	6	0,61	1	6,6	0,006	-	< 0,002	-	8	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	10	< 0,58	1	8,5	0,003	0,04	< 0,002	0,05	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	< 0,58	1	8,5	0,007	0,04	< 0,002	0,05	77	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
19	10.11.2025	исходная	"Пригородная" пос. Парголово ул. 1 Мая, д. 91, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельной	0,17	6	< 0,58	1	6,1	0,007	-	< 0,002	-	8	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	11	< 0,58	1	8,7	0,004	0,02	< 0,002	0,06	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,18	11	< 0,58	1	8,7	0,003	0,02	< 0,002	0,06	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
20	24.11.2025	исходная	"2-я Красногвардейская" пр-кт Металлистов, д. 60, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельной	0,20	5	0,60	1	6,7	0,025	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	9	0,66	1	8,5	0,014	0,011	< 0,002	0,07	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	котельной	0,20	11	0,96	1	8,8	0,013	0,014	< 0,002	0,07	80	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
21	20.11.2025	исходная	"4-Красногвардейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельной	0,12	6	< 0,58	1	6,3	0,004	-	< 0,002	-	6	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,22	14	< 0,58	1	9,0	0,005	0,006	< 0,002	0,07	84	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,27	15	< 0,58	1	8,9	0,005	0,008	< 0,002	0,11	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
22	19.11.2025	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котельная	котельной	0,25	7	< 0,58	1	6,5	0,012	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	10	< 0,58	1	8,3	0,0076	< 0,011	< 0,002	0,08	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,13	10	0,80	1	8,9	0,0058	< 0,011	< 0,002	0,08	76	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
23	19.11.2025	исходная	"2-я Правобережная" ул. Вансеева, д. 3, лит. А	Невский	котельная	котельной	< 0,10	8	< 0,58	1	6,8	0,015	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	11	< 0,58	1	8,5	0,013	0,017	< 0,002	0,07	85	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,22	11	< 0,58	1	8,9	0,0057	0,021	< 0,002	0,07	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,04	
24	17.11.2025	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский	котельная	котельной	0,18	10	< 0,58	1	6,4	0,010	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	< 0,58	1	8,9	0,0051	0,013	< 0,002	0,08	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,03	
		прямая			котельная	котельной	0,11	9	< 0,58	1	9,0	0,0056	0,015	< 0,002	0,09	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	0,03	
25	17.11.2025	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский	котельная	котельной	0,30	8	< 0,58	1	6,6	0,013	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	11	< 0,58	1	9,0	0,0055	0,018	< 0,002	0,09	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая			котельная	котельной	0,11	12	< 0,58	1	9,0	0,0057	0,016	< 0,002	0,09	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
26	17.11.2025	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2	Невский	котельная	котельной	0,27	11	< 0,58	1	6,4	0,012	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,83	1	9,0	0,0059	0,018	< 0,002	0,09	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая 1			котельная	котельной	0,28	10	0,73	1	9,0	0,0047	0,016	< 0,002	0,09	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
		прямая 2			котельная	котельной	< 0,10	10	< 0,58	1	9,0	0,0046	0,015	< 0,002	0,09	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
27	20.11.2025	исходная	"Ручьи" Пискаревский пр., д. 155, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельной	0,27	6	0,81	1	6,3	0,007	-	< 0,002	-	8	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	< 0,58	1	6,9	0,004	< 0,005	< 0,002	0,10	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	

28	21.11.2025	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,19	9	0,59	1	6,6	0,017	—	0,0022	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	9	0,62	1	8,7	0,010	0,04	0,0024	0,03	87	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая			котельная	котельной	0,15	12	0,63	1	8,8	0,005	0,05	0,0026	0,04	78	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
29	12.11.2025	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,28	8	0,60	1	6,1	0,013	—	0,0026	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	10	0,62	1	8,7	0,005	0,03	0,0031	0,03	86	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	0,04
		прямая			котельная	котельной	0,27	11	0,62	1	8,6	0,004	0,04	0,0033	0,05	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	0,04
30	12.11.2025	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,14	7	0,58	1	6,4	0,014	—	0,0026	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	15	0,82	1	8,8	0,007	0,04	0,0035	0,04	76	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая			котельная	котельной	0,26	12	0,79	1	8,9	0,006	0,03	0,0036	0,04	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
31	12.11.2025	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,15	9	0,59	1	6,1	0,016	—	0,0025	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	10	0,59	1	8,8	0,005	0,02	0,0027	0,02	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая			котельная	котельной	0,25	10	0,60	1	8,8	0,007	0,04	0,0028	0,03	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
32	05.11.2025	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	11	0,60	1	6,3	0,007	—	0,0026	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		прямая			котельная	котельной	0,30	13	0,69	1	6,7	0,002	0,04	0,0032	0,03	65	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
33	21.11.2025	исходная	ул. Ивановская, д. 36а, лит. А	Невский	котельная	котельной	0,29	9	0,60	1	6,4	0,015	—	0,0020	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	9	0,62	1	8,5	0,007	0,03	0,0024	0,04	66	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая			котельная	котельной	0,24	10	0,63	1	8,5	0,005	0,04	0,0026	0,05	78	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
34	24.11.2025	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,17	11	0,58	1	6,2	—	—	0,0021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	11	0,61	1	8,4	—	0,02	0,0038	0,03	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		прямая			котельная	котельной	0,14	11	0,61	1	8,7	—	0,03	0,0042	0,04	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	07.11.2025	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,13	8	0,58	1	6,2	0,009	—	0,0025	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	11	0,60	1	8,3	0,006	0,03	0,0030	0,03	87	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	0,04
		прямая			котельная	котельной	0,17	9	0,61	1	8,5	0,004	0,04	0,0032	0,05	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	0,04
36	24.11.2025	исходная	ул. Лермонтова, д.5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,14	7	0,58	1	7,0	—	—	0,0020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	0,60	1	8,7	—	0,02	0,0020	0,02	66	—	—	—	—	—	—	—	—	0,03	
		прямая			котельная	котельной	0,13	8	0,60	1	9,0	—	0,03	0,0024	0,03	77	—	—	16	—	—	—	—	—	0,03	
37	12.11.2025	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	6	0,59	1	7,2	0,019	—	0,0021	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		прямая			котельная	котельной	0,12	7	0,59	1	8,5	0,003	0,03	0,0021	0,03	65	—	5,6	22	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
38	24.11.2025	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Ломоно-советский	котельная	котельной	0,14	8	0,58	1	6,4	—	—	0,0025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	9	0,60	1	8,6	—	0,03	0,0025	0,03	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	8,6	—	0,04	0,0026	0,02	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	07.11.2025	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	9	0,59	1	6,4	0,009	—	0,0023	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	12	0,60	1	8,8	0,005	0,04	0,0035	0,04	72	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая №1			котельная	котельной	0,12	12	0,60	1	8,8	0,004	0,04	0,0035	0,04	72	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая №2			котельная	котельной	0,16	11	0,69	1	9,0	0,006	0,03	0,0038	0,06	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
40	07.11.2025	исходная	ул. Метроостровцев, д.14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	12	0,62	1	6,2	0,007	—	0,0025	—	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—	
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	14	0,64	1	8,6	0,006	0,04	0,0035	0,04	88	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
		прямая			котельная	котельной	0,24	15	0,65	1	8,5	0,005	0,03	0,0036	0,05	70	—	—	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	—	—
41	21.11.2025	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	0,27	3	<0,58	0	7,9	0,0035	—	—	—	—	—	—	19	0	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	5	<0,58	1	8,7	0,0064	0,015	—	0,003	75	—	7,2	16	1	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		подпит.			котельная	котельной	0,11	4	<0,58	1	8,7	—	0,017	—	0,003	75	—	—	16	3	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
42	14.11.2025	исходная	ЭУ-41, Большеколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	0,11	6	<0,58	0	7,3	0,0043	—	—	—	—	—	—	25	0	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	7,4	0,0066	0,011	—	0,003	70	—	6,5	34	4	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		подпит.			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	7,4	—	0,013	—	0,003	68	—	—	34	1	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
43	10.11.2025	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,24	7	<0,58	0	6,2	0,0054	—	—	—	—	—	—	3	не обнар	не обнар	не обн.	—	—		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,15	8	0,59	1	8,9	0,00056	0,050	—	0,005	71	—	—	—	2	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		подпит.			котельная	котельной	0,17	9	0,65	1	8,9	0,00048	0,062	—	0,005	75	—	—	—	1	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
44	13.11.2025	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	6	<0,58	0	6,3	0,00054	—	—	—	—	—	—	3	не обнар	не обнар	не обн.	—	—		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,9	0,00053	0,039	—	0,003	70	—	—	—	0	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		подпит.			котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	8,9	0,00042	0,065	—	0,003	65	—	—	—	4	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
45	13.11.2025	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	6	<0,58	0	6,3	0,00077	—	—	—	—	—	—	0	не обнар	не обнар	не обн.	—	—		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,11	4	<0,58	1	8,8	0,00083	0,025	—	0,004	72	—	—	—	1	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	
		подпит.			котельная	котельной	0,28	8	0,87	1	8,8	0,00042	0,031	—	0,005	75	—	—	—	1	не обнар	не обнар	не обн.	—	—	

46	17.11.2025	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,12	7	<0,58	0	6,2	0,0074						0	не обнар	не обнар	не обн.				
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,11	9	<0,58	1	8,8	0,00048	0,037							4	не обнар	не обнар	не обн.		
		подпит.			котельная	котельной	0,11	10	<0,58	1	8,8	0,00071	0,041							2	не обнар	не обнар	не обн.		
47	21.11.2025	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,14	6	<0,58	0	6,4	0,0054		<0,002					0	не обнар	не обнар	не обн.			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,13	17	1,24	1	8,8	0,0059	0,045	<0,002	0,004	74			11	0	не обнар	не обнар	не обн.		
		подпит.			котельная	котельной	0,29	18	1,43	1	8,8	0,0066	0,044	<0,002	0,007	74		6,5	11	0	не обнар	не обнар	не обн.		
48	01.11.2025	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3.лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	8	1,15	0	6,3	0,0054		<0,002					0	не обнар	не обнар	не обн.			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,19	15	1,12	1	8,8	0,0062	0,017	<0,002	0,004	70		7,6	11	0	не обнар	не обнар	не обн.		
		подпит.			котельная	котельной	0,11	4	<0,58	0	6,1	0,0056		<0,002						0	не обнар	не обнар	не обн.		
49	12.11.2025	исходная	ЭУ-39 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	0,10	6	0,68	1	8,9	0,00053	0,032	<0,002	0,003	71	3,8		0	не обнар	не обнар	не обн.			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,10	5	0,65	1	8,8	0,00055	0,027	<0,002	0,003	71	2,8		0	не обнар	не обнар	не обн.			
		подпит.			котельная	котельной	0,28	8	<0,58	0	6,1	0,0067								1	не обнар	не обнар	не обн.		
50	06.11.2025	исходная	ЭУ-40 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,9	0,00051	0,023		0,003	70			0	не обнар	не обнар	не обн.			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,23	10	1,09	1	8,9	0,00050	0,027		0,005	70			1	не обнар	не обнар	не обн.			
		подпит.			котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,2	0,0057								1	не обнар	не обнар	не обн.		
51	05.11.2025	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3.лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,22	9	0,81	1	8,9	0,0061	0,012		0,006	72			0	не обнар	не обнар	не обн.			
		прямая ГВС			котельная	котельной	В резерве с 05.08.2022 г.																		
		подпит.			котельная	котельной	Котельная на реконструкции																		
52		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 12	Красногвардейский	котельная	котельной	В резерве с 05.08.2022 г.																		
		подпиточная			котельная	котельной	Котельная на реконструкции																		
		прямая			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 06.06.2025 г. ГВС не подается.																		
53		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57	Красногвардейский	котельная	котельной	Котельная на реконструкции																		
		подпиточная			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
		прямая			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
54	-	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 06.06.2025 г. ГВС не подается.																		
		подпиточная			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
		прямая			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
55	-	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
		подпиточная			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
		прямая			котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
56	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																		
		подпиточная			котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																		
		прямая			котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																		
57	ноябрь	исходная	ЭУ-39, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																		
		прямая ГВС			котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																		
		подпит.			котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																		

Начальник службы

  
И.Н.Махинова