


Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
23.10.2025	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Капининский	котельная Политехническая	ГВС	0,24	12	0,80	1	8,69	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Капининский	котельная Политехническая	ГВС	0,24	13	0,73	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Капининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	18	1,37	1	8,54	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Капининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,28	18	1,28	1	8,45	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Капининский	котельная Гражданская	ГВС	0,27	17	1,30	1	8,85	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Капининский	котельная Гражданская	ГВС	0,27	17	1,38	1	8,79	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	Педиатрическая	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,20	13	0,70	1	8,90	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	стоматологическая поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная И-Выборгская	ГВС	0,21	13	0,82	1	8,75	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.10.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский кий	котельная VI-Выборгская	ГВС	0,20	14	0,70	1	8,72	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский кий	III-Выборгская	ГВС	0,22	14	0,68	1	8,68	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,28	13	1,03	1	8,29	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский кий	котельная Парнас	ГВС	0,28	10	1,24	1	8,34	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,28	12	1,18	1	8,30	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	16	1,35	1	8,48	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
23.10.2025	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калининский	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,28	14	1,30	1	8,52	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
14.10.25	гостиница а	Галсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,19	10	1,33	1	8,85	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,25	8	<0,58	1	6,56	-	-	13	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,92	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	8	<0,58	1	7,08	-	-	12	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	10	<0,58	1	8,89	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,24	12	0,70	1	8,72	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	Красносельская	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,69	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.10.25	тепловая сеть	Ул. П. Германа, 14/117	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,16	11	<0,58	1	8,70	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,13	11	0,78	1	8,65	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,13	11	0,82	1	8,66	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	детский сад	Ул. Пилюгова, 13 к.1	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,13	11	0,77	1	8,68	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	Общежитие	Ул. Зюровцева, 10 к.2	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,14	12	0,85	1	8,70	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.10.25	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносельский	котельная IV-ская	ГВС	0,13	11	0,80	1	8,67	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Федеральная тепловая сеть
Производственная
техническая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
24.10.25	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,19	9	1,04	1	8,53	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,18	10	1,12	1	8,93	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»

Филиал тепловых сетей

Производственная

химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °с	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
24.10.25	лицей	Ул. Ольминского, 13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,24	12	0,74	1	8,39	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,25	11	0,68	1	8,43	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,16	9	0,77	1	8,83	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,19	8	<0,58	1	6,56	-	-	9	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,28	8	0,86	1	8,91	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Росийский пр., д. 5, лит. А	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,23	7	1,42	1	8,55	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	6	0,63	1	8,19	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	Школа	Ул. Рабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,24	9	0,95	1	8,40	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
24.10.25	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,26	10	1,06	1	8,37	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,16	10	0,85	1	8,84	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	тепловая сеть	Ул. Лят. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,17	11	0,85	1	8,83	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.10.25	Тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,18	12	0,92	1	8,78	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I-дейская	ГВС	0,20	13	0,79	1	8,75	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	Школа	ул. Стахановцев, д.15	рдейский	котельная ул. Стахановцев в. д.13	ГВС	0,22	11	0,71	1	8,73	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I-дейская	ГВС	0,21	13	0,77	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III-дейская	ГВС	0,23	13	0,89	1	8,52	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II-дейская	ГВС	0,24	12	1,12	1	8,56	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	Женская консульта	Большохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV-дейская	ГВС	0,22	11	0,89	1	8,71	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV-дейская	ГВС	0,27	9	0,82	1	8,69	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,26	6	0,75	1	6,40	-	-	7	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,24	6	<0,58	1	6,55	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
20.10.25	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	6	0,59	1	8,57	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей

Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
15.10.25	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	12	1,00	1	8,15	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	12	1,10	1	8,12	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	14	1,26	1	8,10	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	14	0,97	1	8,05	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	15	1,20	1	8,23	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	ул. Плеханова, д. 73 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	13	1,21	1	8,15	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	15	1,12	1	8,20	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.10.25	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор-ский	котельная "Молодежь нав"	ГВС	0,27	11	0,98	1	8,19	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор-ский	котельная "Молодежь нав"	ГВС	0,27	13	0,91	1	8,22	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор-ский	котельная "Коломяжска"	ГВС	0,28	15	1,20	1	8,50	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кронш-кий	котельная "Цитадельская"	ГВС	0,20	9	1,10	1	8,97	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
15.10.25	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, к. 1, лит. А	Кронш-кий	котельная "Западная"	ГВС	0,15	9	1,00	1	8,96	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Результаты плановых анализов воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в октябре 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coil	Энтерококки
01.10.25	тепловая	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,45	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
01.10.25	тепловая	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковская я д.13	гатчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,51	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.10.25	тепловая сеть	Ленинградск ая обл Всеволожск ий р-н пос. Стежляный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожс кий	Ленинград ская обл Всеволожск кий р-н пос. Стежляны й база отдыха "Уют"	ГВС	0,11	5	<0,58	1	8,39	63	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

06.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,10	6	0,83	1	7,95	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,11	6	0,89	1	8,48	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,10	6	0,67	1	8,29	70	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,10	6	0,67	1	8,58	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,18	7	0,76	1	8,48	71	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
07.10.25	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36.к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,24	12	<0,58	1	8,51	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
07.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Рагченко д.19 к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,23	12	<0,58	1	8,41	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная д.к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,25	11	<0,58	1	8,46	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
07.10.25	тепловая сеть	г. Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,26	11	<0,58	1	8,28	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Маргзейная д.72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,19	10	1,24	1	8,65	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

08.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,16	11	0,86	1	8,79	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
08.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,18	11	1,05	1	8,69	67	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
08.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,20	10	1,08	1	8,81	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.10.25	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная п.56	ГВС	0,14	9	0,92	1	8,75	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.10.25	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная п.56	ГВС	0,10	9	0,70	1	8,78	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.10.25	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,16	9	<0,58	1	6,96	66	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д.7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,15	10	0,76	1	8,57	72	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
13.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,11	9	0,83	1	8,70	62	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

13.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,14	10	0,86	1	8,72	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
13.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,12	6	1,21	1	8,82	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
14.10.25	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,25	8	0,89	1	7,27	65	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
14.10.25	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	10	<0,58	1	6,56	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
14.10.25	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука	ГВС	0,27	10	0,73	1	8,91	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
14.10.25	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука	ГВС	0,27	10	0,76	1	8,93	65	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
14.10.25	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Пионер ская д.7а	ГВС	0,28	15	1,37	1	6,71	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
15.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,88	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

15.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 я	пушкинска	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,86	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
15.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 я	пушкинска	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,89	68	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.10.25	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 я	пушкинска	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,88	70	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.10.25	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	Павловск	ГВС	0,28	17	<0,58	1	8,79	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ЦХС ФТС:

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Е.А.Ясинская