

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за август 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единица рН	Хлороформ, мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³	Веокаросол-карбон *, мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	13.08.25	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	6,5	0,004	-	-	-	12	-	-	-	1	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	17	0,73	1	8,3	0,005	0,020	<0,002	0,05	71	6,3	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,28	14	<0,58	1	8,3	0,004	0,013	<0,002	0,08	72	6,5	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	16	<0,58	1	8,3	0,004	0,017	<0,002	0,10	72	6,7	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,30	15	<0,58	1	8,3	0,005	0,019	<0,002	0,09	73	5,0	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,27	18	<0,58	1	8,3	0,006	0,021	<0,002	0,08	73	6,6	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
2	12.08.25	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,23	9	<0,58	1	6,8	0,005	-	-	-	15	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	13	0,61	1	8,7	0,006	0,017	<0,002	0,09	74	7,8	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	14	0,96	1	8,4	0,007	0,020	<0,002	0,08	74	3,8	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,29	15	<0,58	1	8,3	0,005	0,016	<0,002	0,11	72	4,5	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,28	10	<0,58	1	8,3	0,005	0,015	<0,002	0,09	72	5,0	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,29	9	1,1	1	8,4	0,006	0,016	<0,002	0,09	72	4,4	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
3	12.08.25	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,21	6	<0,58	1	6,3	0,007	-	-	-	20	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	11	<0,58	1	9,0	0,008	0,019	<0,002	0,06	76	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	11	<0,58	1	8,3	0,007	0,025	<0,002	0,09	71	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-	-

ПХЛ-1

4	-	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморски й	котельная	котельной	остановлена в резерв с 19.05.2025г.																		
5	-	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	остановлена в резерв с 01.08.2025г.																		
		подпиточная			котельная	котельной																			
6	11.08.25	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	6,3	0,007	-	-	-	20	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	9	<0,58	1	8,8	0,003	0,011	<0,002	0,05	83	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	9,0	0,002	0,012	<0,002	0,06	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
7	12.08.25	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24,лит,Н	Петроградс кий	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	1	6,4	0,008	-	-	-	19	-	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	15	<0,58	1	8,3	0,009	0,017	<0,002	0,05	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,28	12	1,0	1	8,3	0,007	0,018	<0,002	0,04	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
8	19.08.25	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	0,15	9	0,65	1	6,1	0,008	-	0,0026	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,23	9	0,66	1	8,9	0,006	0,04	0,0025	0,02	77	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	12	0,75	1	8,7	0,005	0,05	0,0026	0,03	75	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
9	-	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен- ский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 19.05.2025 г. ГВС не подается.																		
	подпиточная	котельная			котельной																				
	прямая	котельная			котельной																				
10	20.08.25	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,24	8	0,59	1	6,2	0,007	-	0,003	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	9	0,63	1	8,5	0,007	0,04	0,003	0,03	94	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,26	9	0,63	1	8,6	0,005	0,03	0,003	0,05	66	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
11	20.08.25	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	0,13	9	0,60	1	6,4	0,007	-	0,0023	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	10	0,63	1	8,9	0,005	0,04	0,003	0,04	76	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	0,62	1	9,0	0,003	0,03	0,003	0,04	69	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
12	-	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Москов- ский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 06.06.2025 г. ГВС не подается.																		
	подпиточная	котельная			котельной																				
	прямая	котельная			котельной																				
13	20.08.25	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов- ский	котельная	котельной	0,12	8	0,60	1	6,2	0,010	-	0,0026	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		подпиточная			котельная	котельной	0,27	8	0,63	1	8,5	0,004	0,02	0,0026	0,03	62	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	10	0,63	1	8,3	0,002	0,04	0,0027	0,04	70	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
14	04.08.25	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов- ский	котельная	котельной	0,28	10	0,63	1	6,1	0,013	-	0,0024	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,2	0,0054	0,03	0,0026	0,04	65	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
15	-	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 23.06.2025г. ГВС не подается.																		
	подпиточная	котельная			котельной																				
	прямая	котельная			котельной																				

ПХЛ-3

16	27.08.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,21	10	0,60	1	6,2	0,019	-	0,002	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	12	0,63	1	8,4	0,015	0,04	0,004	0,03	88	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,19	12	0,64	1	8,4	0,008	0,04	0,003	0,04	75	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
17	06.08.25	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит. И	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	6,9	0,019	-	0,0020	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	9	0,58	1	8,9	0,011	0,03	0,003	0,02	70	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,60	1	9,0	0,0046	0,03	0,003	0,03	75	-	4,2	17	0	не обнар	0	0	-	-
18	20.08.25	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красносельский	котельная	котельной	0,11	7	0,59	1	7,5	0,015	-	0,002	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,12	8	0,60	1	8,5	0,005	0,02	0,002	0,02	65	-	6,7	25	0	не обнар	0	0	-	-
19	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Кировский	котельная	котельной	Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.																		
подпиточная	котельная	котельной																							
прямая	котельная	котельной																							
20	06.08.25	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Ломоносовский	котельная	котельной	0,20	8	0,60	1	6,2	0,016	-	0,002	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	9	0,66	1	8,8	0,0058	0,03	0,003	0,03	102	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,22	9	0,74	1	8,9	0,0076	0,04	0,003	0,04	69	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
21	27.08.25	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	11	0,60	1	6,2	0,018	-	0,002	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,28	14	0,64	1	8,7	0,010	0,04	0,003	0,03	70	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая №1			котельная	котельной	0,28	14	0,64	1	8,7	0,008	0,04	0,003	0,03	70	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая №2			котельная	котельной	0,17	12	0,66	1	8,4	0,006	0,04	0,003	0,04	70	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
22	27.08.25	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	13	0,58	1	6,2	0,019	-	0,002	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	19	1,50	1	8,6	0,016	0,04	0,003	0,03	88	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	20	1,50	1	8,5	0,011	0,04	0,003	0,05	72	-	-	-	0	не обнар	0	0	-	-
23	август	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А																		
		прямая ГВС			котельная	котельной																			
		подпит.			котельная	котельной																			
24	06.08.25	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	6	<0,58	0	6,3	0,018							0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,14	7	0,78	1	8,9	0,0090	0,025		0,005	72				2	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,19	8	1,05	1	8,9	0,0089	0,060		0,005	70				0	не обнар	не обнар	не обнар		

25	19.08.25	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	0	6,3	0,0092						0	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,16	6	0,90	1	8,8	0,00073	0,022		0,005	75				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,29	9	1,09	1	8,9	0,00058	0,024		0,005	74				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
26	04.08.25	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	6	<0,58	0	6,2	0,0086						0	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	8,9	0,00066	0,033		0,003	75				0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,12	9	<0,58	1	8,9	0,00066	0,034		0,003	72				0	не обнар	не обнар	не обнар		
27	12.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,4	0,0072		<0,00 2				1	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной	0,16	15	0,68	1	8,9	0,00056	0,085	<0,00 2	0,005	70		11	4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,18	13	0,68	1	8,9	0,00059	0,080	<0,00 2	0,005	70		7,4	11	1	не обнар	не обнар	не обнар		
28	12.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.3	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	6	0,68	0	6,3	0,0071		<0,00 2				1	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной																	не обнар		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,16	10	0,81	1	8,9	0,00062	0,025	<0,00 2	0,005	70		7,3	11	0	не обнар	не обнар	не обнар		
29	05.08.25	исходная	ЭУ-39 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит.Д	Тосненский	котельная	котельной	0,22	8	0,62	0	6,4	0,0087		<0,00 2				2	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной	0,21	10	0,68	1	8,6	0,00067	0,058	<0,00 2	0,005	75	3,4		1	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,23	9	0,84	1	8,5	0,00069	0,051	<0,00 2	0,005	75	2,4		0	не обнар	не обнар	не обнар			
30	август	исходная	ЭУ-39, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																		
		прямая ГВС			котельная	котельной																			
		подпит.			котельная	котельной																			
31	08.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	0	6,2	0,0095						2	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,27	10	1,30	1	8,9	0,00072	0,030		0,006	70				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,26	12	1,18	1	8,9	0,00065	0,036		0,006	72				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
32	13.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,3	0,014						0	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,29	10	1,36	1	8,9	0,010	0,018		0,006	72				2	не обнар	не обнар	не обнар		
33	15.08.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	0,30	3	0,71	0	7,9	0,0065					15	2	не обнар	не обнар	не обнар				
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	3	<0,58	1	8,6	0,00061	0,018		0,003	75		7,1	13	0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,11	3	<0,58	1	8,6		0,019		0,003	72			13	2	не обнар	не обнар	не обнар		

34	21.08.25	исходная	ЭУ-41, Большешколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	0,12	4	<0,58	0	7,2	0,0070						33	0	не обнар	не обнар	не обнар			
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,15	4	<0,58	1	7,3	0,00055	0,012		0,003	70		7,5	30	1	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,16	4	<0,58	1	7,3		0,013		0,003	72			30	0	не обнар	не обнар	не обнар		

Начальник ПХЭС


Н. Н. Макарова

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за август 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	Хлориды*, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон (²²² Rn), Бк/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.08.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,10	4	< 0,58	1	8,4	-	-	< 0,002	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	0,017	< 0,002	< 0,02	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-

Начальник ПХЭС ФЭИ


Н.Н. Михина

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за август 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единица рН	Хлороформ, мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	21.08.25	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,5	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	1,1	2	7,6	0,005	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен
2	21.08.25	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,8	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	9	0,64	1	6,5	0,004	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен
3	28.08.25	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	11	0,85	1	6,5	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	0,58	1	6,5	0,002	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен
4	21.08.25	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,28	11	0,92	1	6,5	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	10	0,67	1	6,5	0,006	-	< 0,002	-	68	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен
5	12.08.25	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,10	4	< 0,58	1	8,4	-	-	< 0,002	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	####	< 0,002	< 0,02	67	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен
6	14.08.25	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,1	0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,5	0,003	-	< 0,002	-	69	-	84	11	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
7	07.08.25	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморский	котельная	котельная	0,19	9	< 0,58	1	6,2	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен	не обнаружен	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,3	0,008	-	< 0,002	-	67	-	-	-	-	-	0	не обнаружен	не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
8	07.08.25	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,5	0,005	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	9	< 0,58	1	7,2	0,006	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
9	18.08.25	исходная	Финский пер.д.4а	Калининский	котельная	котельная	0,13	9	< 0,58	1	6,4	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	1,3	1	6,3	0,004	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
10	26.08.25	исходная	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калининский	котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,0	0,002	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	11	< 0,58	1	7,0	0,003	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
11	18.08.25	исходная	Свердловская наб., д.38,к.3,лит.А	Калининский	котельная	котельная	0,32	13	< 0,58	1	6,3	0,009	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,4	0,004	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
12	26.08.25	исходная	Полостровский пр., д.71,к.2,лит.Б	Калининский	котельная	котельная	0,12	6	< 0,58	1	6,5	0,004	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	9	< 0,58	1	6,4	0,005	-	< 0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
13	-	исходная	пос.Парголово,Михайловка, Торфяная ул.,д.25,к.2,лит.А	Выборгский	котельная	котельная	прекращена подача ГВС с 01.09.2024																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
14	27.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,32	8	< 0,58	1	6,4	0,021	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,5	0,024	-	< 0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
15	06.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,51	8	0,76	1	6,5	0,012	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	6	< 0,58	1	6,5	0,015	-	< 0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
16	27.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,5	0,020	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,5	0,021	-	< 0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
17	18.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,76	10	0,93	1	6,5	0,012	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	0,73	1	8,7	0,022	-	0,0020	-	70	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
18	27.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,77	14	< 0,58	1	6,6	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	15	0,8	1	9,0	0,017	-	< 0,002	-	63	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
19	27.08.25	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,88	10	1,6	1	6,5	0,020	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	16	0,76	1	6,9	0,010	-	< 0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
20	06.08.25	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,6	0,0099	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	7,8	0,016	-	<0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
21	06.08.25	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	6,5	0,010	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	6	0,63	1	6,5	0,018	-	<0,002	-	69	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
22	12.08.25	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,38	8	< 0,58	1	6,8	0,0040	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,6	0,0098	-	<0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
23	12.08.25	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,54	8	0,80	1	6,5	0,0054	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	4	0,76	1	7,4	0,011	-	<0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
24	12.08.25	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,76	14	< 0,58	1	6,3	0,0066	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,86	1	6,5	0,0087	-	<0,002	-	68	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
25	12.08.25	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,5	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	7,0	0,01	-	0,002	-	74	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
26	12.08.25	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,44	8	< 0,58	1	6,7	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	<0,10	8	< 0,58	1	7,6	0,0094	-	0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
27	06.08.25	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,5	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	0,83	1	6,6	0,016	-	<0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
28		исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д,	Выборгский	котельная	котельная	с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
29	27.08.25	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,51	11	< 0,58	1	6,7	0,021	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	8,0	0,020	-	<0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
30	06.08.25	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,20	9	< 0,58	1	6,4	0,016	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	6,5	0,017	-	<0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
31	25.08.25	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,45	6	1,4	1	6,5	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	5	< 0,58	1	6,4	0,013	-	<0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
32	25.08.25	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгски й	котельная	котельная	0,45	5	0,63	1	6,5	0,018	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	7	< 0,58	1	6,9	0,013	-	<0,002	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
33	25.08.25	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роцца, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,5	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,5	0,010	-	<0,002	-	72	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
34	25.08.25	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,43	6	< 0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	5	0,96	1	6,4	0,014	-	<0,002	-	68	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
35	20.08.25	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожс кий	котельная	котельная	0,85	15	< 0,58	1	6,6	0,0069	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	0,73	1	8,2	0,0064	-	<0,002	-	60	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
36	18.08.25	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к.1, лит.А, пом. 11Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,89	17	< 0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,5	0,022	-	0,0022	-	68	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
37	18.08.25	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,27	9	< 0,58	1	6,5	0,027	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,5	0,032	-	0,0023	-	67	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
38	18.08.25	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,6	0,021	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,6	0,02	-	0,0022	-	68	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
39		исходная	Республиканская ул., д.18, к.3, лит.А	Красногва рдейский	котельная	котельная	оостанов по письму с 30.05.2025 по 31.08.2025																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
40	20.08.25	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,46	9	< 0,58	1	6,5	0,0073	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	6	< 0,58	1	6,5	0,0069	-	<0,002	-	75	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
41	20.08.25	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,82	14	0,63	1	6,6	0,0070	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	7,7	0,0075	-	<0,002	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
42	18.08.25	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногва рдейский	котельная	котельная	0,52	10	0,60	1	6,6	0,020	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	10	< 0,58	1	6,7	0,023	-	0,0021	-	66	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
43	04.08.25	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,5	0,014	-	-	-	-	-	-	-	-	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	0,63	1	6,7	0,02	-	0,0022	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
44	04.08.25	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,65	9	< 0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,86	1	6,8	0,022	-	0,0021	-	68	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
45	04.08.25	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,40	10	< 0,58	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	-	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	0,018	-	0,0021	-	67	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
46	04.08.25	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,5	0,016	-	-	-	-	-	-	-	-	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	< 0,58	1	8,0	0,013	-	0,0022	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
47	18.08.25	исходная	пос.Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,37	9	0,73	1	6,6	0,023	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,90	1	6,7	0,020	-	<0,002	-	67	-	-	-	-	0	не обнар	не обнар	не обнар
48	25.08.25	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московски й	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,3	0,018	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,67	1	6,4	0,007	-	0,0020	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
49	25.08.25	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московски й	котельная	котельной	0,25	9	0,58	1	6,3	0,003	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,64	1	6,5	0,002	-	0,0020	-	65	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
50	25.08.25	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московски й	котельная	котельной	0,30	8	0,61	1	6,4	0,009	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,64	1	6,9	0,004	-	0,0020	-	66	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
51	25.08.25	исходная	ул. Заозерная, д. 14	Московски й	котельная	котельной	0,27	9	0,60	1	6,3	0,012	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,5	0,005	-	0,0020	-	60	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
52	25.08.25	исходная	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московски й	котельная	котельной	0,30	8	0,61	1	6,4	0,016	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,27	9	0,61	1	6,4	0,003	-	0,0020	-	70	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
53	04.08.25	исходная	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московски й	котельная	котельной	0,30	10	0,58	1	6,4	0,017	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,22	11	0,63	1	6,7	0,0051	-	0,0020	-	60	-	-	-	-	0	не обнар	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
54	11.08.25	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,2	0,013	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,63	1	6,5	0,008	-	0,0023	-	66	-	-	-	-	0	не обнар	0	0
55	11.08.25	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,22	9	0,59	1	6,8	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,22	9	0,62	1	7,2	0,009	-	0,0024	-	65	-	7,4	22	0	не обнар	0	0	-
56	11.08.25	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,26	9	0,60	1	6,3	0,008	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,17	10	0,63	1	6,4	0,007	-	0,0024	-	62	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
57	11.08.25	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,30	11	0,59	1	6,6	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,21	10	0,62	1	6,7	0,012	-	0,0025	-	65	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
58	13.08.25	исходная	Лиговский пр., д.275, к.2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,21	10	0,60	1	6,3	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,64	1	8,4	0,012	-	0,0020	-	65	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
59	13.08.25	исходная	Лиговский пр., д.170, к.2, лит.А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,4	0,008	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС1			котельная	котельной	0,29	10	0,82	1	7,2	0,013	-	0,0020	-	67	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС2			котельная	котельной	0,24	10	0,61	1	6,6	0,008	-	0,0020	-	67	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
60	13.08.25	исходная	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,26	9	0,63	1	6,4	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,69	1	6,6	0,007	-	0,0020	-	68	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
61	13.08.25	исходная	наб. реки Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	12	0,72	1	6,6	0,014	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,28	12	0,69	1	8,4	0,005	-	0,0020	-	65	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
62	19.08.25	исходная	ул. Малая Балканская, д.39,к.2,лит.А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	13	0,65	1	6,5	0,007	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,81	1	6,5	0,005	-	0,0020	-	75	-	-	-	0	не обнар	0	0	-
63	-	исходная	ул. Бухарестская, д.134,лит.Е	Фрунзенск ий	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
64	-	исходная	Загребский бульвар, д.42	Фрунзенск ий	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
65	06.08.25	исходная	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,3	0,017								0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,27	6	1,09	1	6,6	0,0096			0,006	70					1	не обнар	не обнар	не обнар
66	07.08.25	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,26	8	<0,58	0	6,2	0,0076								1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	7,1	0,00049			0,003	70					0	не обнар	не обнар	не обнар
67	04.08.25	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,27	7	<0,58	0	6,6	0,015								2	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,3	0,0092			0,003	72					2	не обнар	не обнар	не обнар
68	08.08.25	исходная	ЭУ-37 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	0	6,3	0,0091								1	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,29	13	1,46	1	6,9			0,006	72					1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	11	0,62	1	6,7	0,00081			0,006	72					1	не обнар	не обнар	не обнар
69	22.08.25	исходная	ЭУ-37 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,27	8	<0,58	0	6,6	0,0069								0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,28	6	0,62	1	7,3	0,00062			0,006	68					2	не обнар	не обнар	не обнар
70	06.08.25	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,3	0,0078								0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,14	8	0,78	1	8,8	0,00057			0,005	66					1	не обнар	не обнар	не обнар
71	13.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,19	8	<0,58	0	6,6	0,0076		<0,002						3	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	7,2			0,005	66					1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	7,9	0,00063		<0,002	0,006	65					0	не обнар	не обнар	не обнар
72	18.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом.1Н, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,24	6	<0,58	0	6,6	0,012		<0,002						1	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,29	9	1,43	1	6,8			0,006	65					0	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	5	1,27	1	8,3	0,0082		<0,002	0,006	60					3	не обнар	не обнар	не обнар
73	11.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкин- ский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	0	6,4	0,0084		<0,002						0	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	0,29	14	1,30	1	6,6			0,006	71					0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	11	0,71	1	6,6	0,00079		<0,002	0,006	70					1	не обнар	не обнар	не обнар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
74	13.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	0,20	7	<0,58	0	6,2	0,0067		<0,002						1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,13	5	<0,58	1	6,3	0,00070		<0,002	0,005	62					0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
75	04.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	6	<0,58	0	6,6	0,0078		<0,002						0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,29	9	1,43	1	7,5			0,006						0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	5	1,27	1	8,3	0,00036		<0,002	0,006	67					2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
76	08.08.25	исходная	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,26	8	<0,58	0	6,3	0,0082		<0,002						1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	7,0	0,00026		<0,002	0,003	70					0	не обнар	не обнар	не обнар	
77	08.08.25	исходная	ЭУ-38 п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,3	0,0081		<0,002						3	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,4	0,00022		<0,002	0,003	70					3	не обнар	не обнар	не обнар	
78	12.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	1,33	0	6,4	0,0072		<0,002						0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,19	7	0,68	1	6,9	0,00071		<0,002	0,005	65					2	не обнар	не обнар	не обнар	
79	22.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	3	<0,58	0	7,4	0,0076		<0,002			11			0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	3	<0,58	1	8,4	0,00062		<0,002	0,003	72	11	7,3			0	не обнар	не обнар	не обнар	
80	11.08.25	исходная	ЭУ-38 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	7	<0,58	0	6,6	0,0082		<0,002						0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,29	12	1,46	1	7,2			0,006	70					0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	7	1,46	1	7,0	0,00079		<0,002	0,006	68					0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
81	13.08.25	исходная	ЭУ-39, п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	6	1,24	0	6,4	0,0070		<0,002						1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,20	7	0,81	1	6,6	0,00064		<0,002	0,005	60					2	не обнар	не обнар	не обнар	
82	07.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,22	8	<0,58	0	6,1	0,0084								2	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной																			не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	6	<0,58	1	6,5	0,00078			0,006	66					0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
83	07.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,1	0,0080								2	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,28	8	1,27	1	6,9	0,00076			0,006	69					2	не обнар	не обнар	не обнар	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
84	26.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Понтонный, ул. А. Товпеко, д. 12, Лит. А, к.2	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,78	0	6,30	0,0088								0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной																			не обнар
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	9	1,43	1	6,9	0,00075			0,007	68						3	не обнар	не обнар	не обнар
85	01.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом.1Н,2Н, лит. Д	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	11	0,78	0	6,10	0,018								1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	8	0,62	1	6,3	0,0090			0,006	63						1	не обнар	не обнар	не обнар
86	22.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	11	<0,58	0	6,3	0,0069								0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	12	1,36	1	6,4	0,00066			0,006	65						1	не обнар	не обнар	не обнар
87	15.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	0	6,2	0,0046								0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,29	13	1,24	1	6,5			0,006	72						3	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	9	<0,58	1	6,5	0,00063			0,005	68						0	не обнар	не обнар	не обнар
88	август	исходная	ЭУ-40 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпин- ский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя																		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																			
89	05.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,3	0,017								0	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	6,5	0,0088			0,004	60						0	не обнар	не обнар	не обнар
90	14.08.25	исходная	ЭУ-40 п. Петро- Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпин- ский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,2	0,0074								1	не обнар	не обнар	не обнар		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	6,3	0,00069			0,003	65						0	не обнар	не обнар	не обнар

Начальник ПХЭС ФЭИ


Н.Н. Макинова