

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за февраль 2026г.

| № п/п | Дата отбора | Наименование точки | Адрес котельной | Район | Источник теплоснабжения котельной | Точка на выходе из котельной | Железо (Fe суммарно), мг/дм3 | Цветность, град. цветности | Мутность,(по каолину), мг/дм3 | Запах, балл | Водородный показатель (рН), единицы рН | Хлороформ, мг/дм3 | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 | Сероводород, мг/дм3 | Мель (Si суммарно), мг/дм3 | Температура, С° | Кремний (Si суммарно), мг/дм3 | Натрий (Na суммарно) *, мг/дм3 | Хлориды *, мг/дм3 | Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см³ | Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³ | Escherichia coli(E,coli),КОЕ/100 см³ | Энтерококки,КОЕ/100 см³ | Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³ | Веокросол-карбон, мг/дм3 | | | | | | |
|-------|-------------|--|---|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---|---|
| 1 | 18.02.2026 | исходная подпиточная 1 прямая прямая 1 прямая 2 ТООС II к.1-6 ТООС II к.7-12 | "Приморская" ул. Опгинов, д.6, лит.А | Приморский | котельная котельной | котельной | 0,27 | 11 | 0,61 | 1 | 6,5 | 0,006 | - | <0,002 | - | 4 | - | - | - | 2 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,16 | 9 | <0,58 | 1 | 8,3 | 0,005 | 0,01 | <0,002 | 0,02 | <0,002 | 0,02 | 68 | 5,6 | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,21 | 11 | 0,75 | 1 | 8,4 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 75 | 5,2 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,24 | 11 | 0,70 | 1 | 8,4 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 98 | 4,9 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,26 | 12 | 0,81 | 1 | 8,4 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 96 | 5,0 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,25 | 10 | <0,58 | 1 | 8,4 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 100 | 5,3 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | - | - | - | - | - | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,18 | 6 | 0,67 | 1 | 6,4 | 0,007 | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,19 | 8 | 0,81 | 1 | 6,4 | 0,007 | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,22 | 10 | 0,84 | 1 | 9,0 | 0,003 | 0,01 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 69 | 4,5 | - | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| 2 | 12.02.2026 | исходная 1 исходная 2 подпиточная 1 подпиточная 2 прямая 1 прямая 2 прямая 3 | "Коломажская" ул.Августовская, д.9, лит.А | Приморский | котельная котельной | котельной | 0,22 | 11 | 0,78 | 1 | 8,9 | 0,003 | 0,01 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 69 | 2,3 | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 12 | 0,96 | 1 | 8,6 | 0,003 | 0,01 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 94 | 2,5 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,21 | 11 | 0,84 | 1 | 8,6 | 0,004 | 0,02 | <0,002 | 0,05 | 0,05 | 95 | 2,7 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 13 | 1,0 | 1 | 8,9 | 0,003 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 97 | 2,6 | - | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 6 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,006 | - | <0,002 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,26 | 10 | <0,58 | 1 | 8,9 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,03 | 0,03 | 64 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,24 | 11 | 0,61 | 1 | 8,4 | 0,004 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 95 | - | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | 0,04 | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 13 | 1,0 | 1 | 8,9 | 0,003 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 97 | 2,6 | - | - | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 6 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,006 | - | <0,002 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,26 | 10 | <0,58 | 1 | 8,9 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,03 | 0,03 | 64 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | |
| 3 | 18.02.2026 | исходная подпиточная прямая | "Молодежная" Сергебристый б-р д.2,лит.А | Приморский | котельная котельной | котельной | 0,23 | 6 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,006 | - | <0,002 | - | 3 | - | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,26 | 10 | <0,58 | 1 | 8,9 | 0,006 | 0,02 | <0,002 | 0,03 | 0,03 | 64 | - | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | |
| 4 | 13.02.2026 | исходная подпиточная | "Терновороченская" наб. Черной Речки, | Приморский | котельная котельной | котельной | 0,24 | 11 | 0,61 | 1 | 8,4 | 0,004 | 0,02 | <0,002 | 0,04 | 0,04 | 95 | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | 0,04 | | | | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,23 | 13 | <0,58 | 1 | 8,1 | 0,002 | 0,02 | 0,08 | 0,04 | 95 | 2,3 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | |
| 5 | 03.02.2026 | исходная подпиточная | "Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А | Кронштадтский | котельная котельной | котельной | 0,14 | 7 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,004 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | котельная котельной | 0,21 | 9 | <0,58 | 1 | 8,9 | 0,002 | 0,01 | <0,002 | <0,02 | <0,02 | 87 | - | - | - | - | 0 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | - | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------|----|-------|---|-----|--------|-------|--------|------|----|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 17.02.26 | исходная | "4-Красновар-лейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А | Красновардский и | котел. | котел. | 0,14 | 8 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | <0,002 | - | 3 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | |
| | | подпиточная прямая | | | котел. | котел. | 0,19 | 11 | <0,58 | 1 | 8,8 | 0,007 | 0,006 | <0,002 | 0,06 | 80 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 22 | 10.02.26 | исходная | "1-я Правобережная" ул. Крылато, д. 4, лит. А | Невский | котел. | котел. | 0,36 | 7 | <0,58 | 1 | 6,5 | 0,012 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | |
| | | подпиточная прямая | | | котел. | котел. | 0,14 | 10 | <0,58 | 1 | 8,5 | 0,0057 | 0,011 | <0,002 | 0,08 | 76 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| | | исходная | | | котел. | котел. | 0,15 | 12 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,0079 | 0,016 | <0,002 | 0,08 | 96 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| 23 | 10.02.26 | подпиточная | "2-я Правобережная" ул. Вансева, д. 3, лит. А | Невский | котел. | котел. | <0,10 | 7 | <0,58 | 1 | 6,8 | 0,015 | - | <0,002 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | прямая | | | котел. | котел. | 0,12 | 10 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,008 | 0,016 | <0,002 | 0,07 | 86 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| | | исходная | | | котел. | котел. | 0,12 | 11 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,0095 | 0,019 | <0,002 | 0,07 | 99 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| 24 | 12.02.26 | подпиточная | "1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25 | Невский | котел. | котел. | 0,15 | 13 | <0,58 | 1 | 6,4 | 0,020 | - | <0,002 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | прямая | | | котел. | котел. | 0,12 | 9 | 0,66 | 1 | 9,0 | 0,015 | 0,013 | <0,002 | 0,09 | 91 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,03 |
| | | исходная | | | котел. | котел. | <0,10 | 9 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,012 | 0,013 | <0,002 | 0,09 | 95 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,03 |
| 25 | 12.02.26 | подпиточная | "3-я Невская" ул. Седова, д. 58 | Невский | котел. | котел. | 0,26 | 8 | <0,58 | 1 | 6,6 | 0,021 | - | <0,002 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | прямая | | | котел. | котел. | 0,15 | 11 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,012 | 0,021 | <0,002 | 0,09 | 81 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | исходная | | | котел. | котел. | 0,10 | 13 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,010 | 0,03 | <0,002 | 0,09 | 95 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 26 | 12.02.26 | подпиточная | "4-Невская" ул. Бектерева, д. 1, к. 2 | Невский | котел. | котел. | 0,29 | 6 | <0,58 | 1 | 6,5 | 0,021 | - | <0,002 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | прямая 1 | | | котел. | котел. | 0,17 | 8 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,017 | 0,027 | <0,002 | 0,08 | 78 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | прямая 2 | | | котел. | котел. | 0,15 | 9 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,011 | 0,016 | <0,002 | 0,08 | 73 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 27 | 17.02.26 | исходная | "Ручьи" Пискаревский пр., д. 155, к. 3, лит. А | Красновардский и | котел. | котел. | <0,10 | 7 | <0,58 | 1 | 9,0 | 0,011 | 0,019 | <0,002 | 0,08 | 77 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | |
| | | прямая | | | котел. | котел. | 0,21 | 10 | 0,64 | 1 | 6,2 | 0,014 | - | <0,002 | - | 3 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | исходная | | | котел. | котел. | 0,29 | 8 | 0,73 | 1 | 6,8 | 0,015 | 0,02 | <0,002 | 0,11 | 70 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 28 | 18.02.26 | подпиточная | ул. Ивановская, д.36а, лит. А | Невский | котел. | котел. | 0,11 | 9 | 0,59 | 1 | 6,4 | 0,012 | - | 0,0036 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | прямая | | | котел. | котел. | 0,27 | 9 | 0,63 | 1 | 8,8 | 0,008 | 0,05 | 0,0035 | 0,02 | 66 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | исходная | | | котел. | котел. | 0,11 | 10 | 0,68 | 1 | 8,8 | 0,005 | 0,04 | 0,0074 | 0,04 | 95 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 29 | 17.02.2026 | исходная | ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А | Красно- сельский | котельная | котельная | 0,18 | 8 | 0,59 | 1 | 6,1 | 0,012 | - | 0,0036 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельная | 0,16 | 12 | 0,61 | 2 | 8,8 | 0,003 | 0,03 | 0,0052 | 0,03 | 77 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| | | прямая | | | котельная | котельная | 0,14 | 11 | 0,61 | 2 | 8,7 | 0,003 | 0,04 | 0,0031 | 0,04 | 93 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,04 |
| 30 | 04.02.2026 | исходная | ул. Авангардная, д. 17, лит. А | Красно- сельский | котельная | котельная | 0,18 | 9 | 0,58 | 1 | 6,2 | 0,011 | - | 0,0023 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельная | 0,17 | 10 | 0,60 | 1 | 8,3 | 0,005 | 0,01 | 0,0029 | 0,03 | 90 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,02 |
| | | прямая | | | котельная | котельная | 0,12 | 10 | 0,61 | 1 | 8,8 | 0,006 | 0,02 | 0,0031 | 0,04 | 93 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,02 |
| 31 | 20.02.2026 | исходная | ул. Лермонтова, д.5, лит. А | Красно- сельский | котельная | котельная | 0,13 | 8 | 0,59 | 1 | 7,0 | 0,014 | - | 0,0022 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельная | 0,14 | 9 | 0,61 | 1 | 8,7 | 0,009 | 0,02 | 0,0024 | 0,03 | 67 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,03 |
| | | прямая | | | котельная | котельная | 0,12 | 9 | 0,61 | 1 | 9,0 | 0,007 | 0,03 | 0,0032 | 0,03 | 95 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | 0,03 |
| 32 | 09.02.2026 | исходная | п. Хвойный, д. 17, лит. А | Красно- сельский | котельная | котельная | 0,11 | 7 | 0,58 | 1 | 7,4 | 0,0150 | - | 0,0020 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельная | 0,12 | 7 | 0,63 | 1 | 8,3 | 0,0040 | 0,02 | 0,0025 | 0,02 | 67 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | прямая | | | котельная | котельная | 0,12 | 7 | 0,63 | 1 | 8,3 | 0,0040 | 0,02 | 0,0025 | 0,02 | 67 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 33 | 20.02.2026 | исходная | ЮЧПЗ Г Орелово, улица 8, д. 4 | Ломоно-совский | котельная | котельная | 0,11 | 9 | 0,58 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | 0,0024 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельная | 0,15 | 9 | 0,63 | 1 | 8,8 | 0,006 | 0,02 | 0,0035 | 0,02 | 82 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | прямая | | | котельная | котельная | 0,12 | 10 | 0,64 | 1 | 8,8 | 0,006 | 0,02 | 0,0037 | 0,04 | 69 | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|--|--------------|-----------|-----------|------|----|------|---|-----|-------|------|--------|------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 34 | 04.02.2026 | исходная | ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А | Киров-ский | котельная | котельной | 0,30 | 11 | 0,61 | 1 | 6,4 | 0,012 | - | 0,0029 | - | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,19 | 12 | 0,66 | 1 | 8,8 | 0,005 | 0,02 | 0,0031 | 0,05 | 70 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | прямая №1 | | | котельная | котельной | 0,19 | 12 | 0,66 | 1 | 8,8 | 0,007 | 0,02 | 0,0031 | 0,05 | 70 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | прямая №2 | ул. Мерростроевцев, д. 14, лит. А | Киров-ский | котельная | котельной | 0,18 | 13 | 0,69 | 1 | 8,9 | 0,004 | 0,03 | 0,0034 | 0,05 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,29 | 11 | 0,63 | 1 | 6,3 | 0,016 | - | 0,0022 | - | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,20 | 12 | 0,61 | 1 | 8,6 | 0,005 | 0,02 | 0,0024 | 0,04 | 80 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 35 | 04.02.2026 | прямая | ул. Ивановская, д. 36а, лит. А | Невский | котельная | котельной | 0,26 | 14 | 0,63 | 1 | 8,6 | 0,005 | 0,03 | 0,0026 | 0,05 | 88 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,11 | 9 | 0,59 | 1 | 6,4 | 0,012 | - | 0,0036 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,27 | 9 | 0,63 | 1 | 8,8 | 0,008 | 0,05 | 0,0035 | 0,02 | 66 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 36 | 18.02.2026 | прямая | ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А | Фрунзен-ский | котельная | котельной | 0,11 | 10 | 0,68 | 1 | 8,8 | 0,005 | 0,04 | 0,0074 | 0,04 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,11 | 8 | 0,59 | 1 | 6,5 | 0,010 | - | 0,0032 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,11 | 9 | 0,59 | 1 | 8,7 | 0,008 | 0,03 | 0,0044 | 0,03 | 86 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 37 | 18.02.2026 | прямая | ул. Садова, д. 55, к.4, лит. А | Фрунзен-ский | котельная | котельной | 0,12 | 9 | 0,60 | 1 | 8,6 | 0,005 | 0,04 | 0,0059 | 0,04 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 18.02.2026 | прямая | ул. Предпортовая, д. 2, лит. А | Москов-ский | котельная | котельной | 0,12 | 8 | 0,65 | 2 | 8,3 | 0,006 | 0,05 | 0,030 | 0,07 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,21 | 9 | 0,61 | 1 | 6,3 | 0,010 | - | 0,0024 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,25 | 10 | 0,63 | 1 | 8,5 | 0,005 | 0,03 | 0,0026 | 0,03 | 78 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 39 | 09.02.2026 | прямая | Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А | Москов-ский | котельная | котельной | 0,13 | 10 | 0,66 | 1 | 8,6 | 0,003 | 0,03 | 0,0038 | 0,03 | 94 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,13 | 8 | 0,63 | 1 | 6,4 | 0,007 | - | 0,0042 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,29 | 10 | 0,64 | 1 | 8,4 | 0,004 | 0,03 | 0,0045 | 0,03 | 78 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 40 | 09.02.2026 | прямая | ул. Басейнская, д. 59, к.2, лит. А | Москов-ский | котельная | котельной | 0,13 | 11 | 0,66 | 1 | 9,0 | 0,006 | 0,03 | 0,0056 | 0,03 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,17 | 9 | 0,59 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | 0,0024 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,13 | 9 | 0,62 | 1 | 8,9 | 0,005 | 0,02 | 0,0038 | 0,02 | 76 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 41 | 02.02.2026 | прямая | ул. Штурманская, д. 8, лит. С | Москов-ский | котельная | котельной | 0,14 | 9 | 0,65 | 1 | 8,9 | 0,006 | 0,02 | 0,0081 | 0,03 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,12 | 8 | 0,59 | 1 | 6,2 | 0,011 | - | 0,0026 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,18 | 9 | 0,63 | 1 | 8,6 | 0,006 | 0,04 | 0,0028 | 0,04 | 74 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 42 | 09.02.2026 | прямая | Московский пр., д. 104, к.2, лит. И | Москов-ский | котельная | котельной | 0,12 | 10 | 0,63 | 1 | 8,7 | 0,008 | 0,03 | 0,0033 | 0,03 | 95 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| | | исходная | | | котельная | котельной | 0,27 | 10 | 0,60 | 1 | 6,1 | 0,008 | - | 0,0026 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | | | |
| | | подпиточная | | | котельная | котельной | 0,30 | 12 | 0,64 | 1 | 6,4 | 0,004 | 0,02 | 0,0028 | 0,05 | 75 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |
| 43 | 02.02.2026 | прямая | | | котельная | котельной | 0,30 | 12 | 0,64 | 1 | 6,4 | 0,004 | 0,02 | 0,0028 | 0,05 | 75 | - | - | - | 0 | не обнад | не обнад | не обнад | - | - | |

| | | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------|---|
| 54 | - | исходная | "1"-я | Красногвардейски й | котельная | котельной | В резерве с 05.08.2022 г. |
| | | подлициточная прямая | Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 12 | | котельная | котельной | |
| | | исходная | "3"-я | | котельная | котельной | |
| 55 | - | подлициточная прямая | Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57 | Красногвардейски й | котельная | котельной | Котельная на реконструкции |
| | | исходная | ЭУ-39, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит. Б | | котельная | котельной | |
| | | прямая ГВС подпит. | Колпинский | | котельная | котельной | |
| 56 | февраль | | | | | | Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ТЭР ТЭЦ" |

Начальник службы



И.Н.Махинова

Результаты

Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭЖ СПб" за февраль 2026 г.

| № п/п | Дата отбора | Наименование точки | Адрес котельной | Район | Источник теплоснабжения котельной | Точка на выходе из котельной | Железо (Fe суммарно), мг/дм³ | Цветность, градус цветности | Мутность (по каолину), мг/дм³ | Запах, балл | Водородный показатель (pH), единица pH | Хлороформ, мг/дм³ | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³ | Сероводород, мг/дм³ | Медь (Cu суммарно), мг/дм³ | Температура, С° | Кремний (Si суммарно), мг/дм³ | Натрий (Na суммарно), мг/дм³ | Хлориды, мг/дм³ | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³ | Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³ | Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³ | Энтерококки, КОЕ/100 см³ | Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³ | Веокросол-карбон *, мг/дм³ |
|-------|-------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16.02.2026 | исходная прямая ГВС | Железнодорожная ул., д. 26, к. 2, лит. Б | Василеос Т-ровский | котельная котельная | котельная котельная | 0,27 0,27 | 7 7 | 0,99 1,1 | 1 1 | 6,6 6,3 | 0,010 0,010 | - - | - <0,002 | - - | 66 65 | - - | - - | - - | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 2 | 16.02.2026 | исходная прямая ГВС | ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б | Василеос Т-ровский | котельная котельная | котельная котельная | 0,29 0,28 | 7 11 | 0,81 <0,58 | 1 1 | 6,4 6,4 | 0,009 0,009 | - - | - <0,002 | - - | 65 65 | - - | - - | - - | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 3 | 16.02.2026 | исходная прямая ГВС | Большая Морская ул., д. 20, лит. Б | Василеос Т-ровский | котельная котельная | котельная котельная | 0,27 0,22 | 13 11 | 0,73 <0,58 | 1 1 | 6,8 6,9 | 0,010 0,010 | - - | - <0,002 | - - | 65 65 | - - | - - | - - | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 4 | 18.02.2026 | исходная прямая ГВС | п. Стекланный, база отдыха «Уют» | Всеволожский | котельная котельная | котельная котельная | <0,10 0,11 | 5 7 | <0,58 <0,58 | 1 1 | 8,3 8,3 | - - | 0,02 - | <0,002 <0,002 | 0,02 - | 72 65 | - - | - - | - 31 | 0 1 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 5 | 13.02.2026 | исходная прямая ГВС | п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б | Курортный | котельная котельная | котельная котельная | <0,10 0,10 | 3 3 | <0,58 <0,58 | 1 1 | 8,4 8,4 | 0,002 0,003 | - - | - <0,002 | - - | 65 65 | - - | - - | - 11 | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 6 | 19.02.2026 | исходная прямая ГВС | Граничная ул., д. 21 лит. Б | Приморский | котельная котельная | котельная котельная | 0,19 0,16 | 6 6 | <0,58 <0,58 | 1 1 | 6,4 6,5 | 0,002 0,003 | - - | <0,002 - | - - | 69 65 | - - | - - | - - | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |
| 7 | 19.02.2026 | исходная прямая ГВС | Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В | Приморский | котельная котельная | котельная котельная | 0,17 0,21 | 6 6 | <0,58 <0,58 | 1 1 | 6,5 6,4 | 0,003 0,004 | - - | <0,002 - | - - | 65 65 | - - | - - | - - | 0 0 | не обн. не обн. | не обн. не обн. | не обн. не обн. | - - | - - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|-------------|---|-------------|-----------|-----------|--------|----|--------|--------|-----|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 9 | 05.02.2026 | исходная | Финский пер.д.4а | Калининский | котельная | котельная | 0,10 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | 1 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | Калининский | котельная | котельная | 0,21 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,3 | 0,004 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 10 | 17.02.2026 | исходная | Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ | Калининский | котельная | котельная | 0,30 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,23 | 11 | < 0,58 | 1 | 6,9 | 0,007 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | Свердловская наб., д.36,лит.Б | Калининский | котельная | котельная | 0,30 | 8 | 1,4 | 1 | 6,5 | 0,004 | - | - | - | - | - | - | 2 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 11 | 05.02.2026 | исходная | Полостровский пр., д.71,к.2,лит.Б | Калининский | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 1,1 | 2 | 6,6 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,29 | 7 | 0,75 | 1 | 6,5 | 0,004 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 12 | 17.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.56, лит. Б, к.2 | Выборгский | котельная | котельная | 0,47 | 10 | 0,70 | 1 | 6,4 | 0,014 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,10 | 9 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,008 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | Большой Сампсониевский пр., д.72, лит. А, к.3 | Выборгский | котельная | котельная | 0,54 | 8 | 0,73 | 1 | 6,4 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 13 | 18.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.75, лит. А, пом. 7Н | Выборгский | котельная | котельная | 0,30 | 10 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,011 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 10 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,011 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 14 | 18.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.75, лит. А, пом. 7Н | Выборгский | котельная | котельная | 0,26 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 14 | 1,0 | 1 | 6,5 | 0,011 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | Большой Сампсониевский пр., д.85, к.2, лит. В | Выборгский | котельная | котельная | 0,26 | 10 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 15 | 26.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.85, к.2, лит. В | Выборгский | котельная | котельная | 0,30 | 12 | 0,73 | 1 | 9,0 | 0,0061 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 12 | 0,73 | 1 | 9,0 | 0,0061 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 16 | 26.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.85, к.2, лит. В | Выборгский | котельная | котельная | 0,30 | 12 | 0,73 | 1 | 9,0 | 0,0061 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 12 | 0,73 | 1 | 9,0 | 0,0061 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | Большой Сампсониевский пр., д.86, лит. А, к.3 | Выборгский | котельная | котельная | < | 7 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 17 | 25.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.86, лит. А, к.3 | Выборгский | котельная | котельная | 0,11 | 9 | < 0,58 | 1 | 9,0 | 0,017 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,11 | 9 | < 0,58 | 1 | 9,0 | 0,017 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 18 | 26.02.2026 | исходная | Большой Сампсониевский пр., д.97, лит. А, пом. 6Н | Выборгский | котельная | котельная | 0,28 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,020 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 1,1 | 1 | 6,7 | 0,015 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | Земледельческая ул., д.2, лит. А, к.3 | Выборгский | котельная | котельная | 0,30 | 8 | 0,86 | 1 | 6,7 | 0,020 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 19 | 25.02.2026 | исходная | Земледельческая ул., д.2, лит. А, к.3 | Выборгский | котельная | котельная | 0,26 | 8 | < 0,58 | 1 | 7,2 | 0,020 | - | <0,002 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,26 | 8 | < 0,58 | 1 | 7,2 | 0,020 | - | <0,002 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|-------------|-----------|-----------|------|----|--------|---|-----|--------|---|--------|---|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20 | 18.02.2026 | исходная | Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н | Выборск кий | котельная | котельная | 0,29 | 9 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,014 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,29 | 10 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,010 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 21 | 05.02.2026 | исходная | пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В | Выборск кий | котельная | котельная | 0,22 | 6 | 0,66 | 1 | 6,4 | 0,021 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 0,76 | 1 | 6,5 | 0,015 | - | <0,002 | - | 75 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 22 | 05.02.2026 | исходная | Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А | Выборск кий | котельная | котельная | 0,28 | 8 | 0,63 | 1 | 6,5 | 0,021 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 1,1 | 1 | 7,1 | 0,016 | - | <0,002 | - | 70 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 23 | 05.02.2026 | исходная | Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н | Выборск кий | котельная | котельная | 0,72 | 10 | 0,70 | 1 | 6,5 | 0,018 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 8 | 0,60 | 1 | 6,7 | 0,013 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 24 | 25.02.2026 | исходная | ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н | Выборск кий | котельная | котельная | 0,29 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,7 | 0,017 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 8 | 0,86 | 1 | 6,5 | 0,021 | - | <0,002 | - | 67 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 25 | 25.02.2026 | исходная | ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н | Выборск кий | котельная | котельная | 0,25 | 9 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,014 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 7 | < 0,58 | 1 | 7,5 | 0,025 | - | <0,002 | - | 68 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 26 | 26.02.2026 | исходная | Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2 | Выборск кий | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 0,66 | 1 | 6,5 | 0,017 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,7 | 0,018 | - | <0,002 | - | 70 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 27 | 18.02.2026 | исходная | Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н | Выборск кий | котельная | котельная | 0,19 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,018 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,18 | 9 | < 0,58 | 1 | 8,0 | 0,013 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 28 | 04.02.2026 | исходная | Петровская ул., д. 10, лит. А | Выборск кий | котельная | котельная | 0,14 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,015 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,11 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,0091 | - | <0,002 | - | 75 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 29 | 04.02.2026 | исходная | пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А | Выборск кий | котельная | котельная | 0,50 | 10 | < 0,10 | 1 | 6,5 | 0,015 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | < | 6 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,0097 | - | <0,002 | - | 75 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |
| 30 | 04.02.2026 | исходная | пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е | Выборск кий | котельная | котельная | 0,48 | 8 | < 0,58 | 1 | 6,7 | 0,017 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,013 | - | <0,002 | - | 70 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|----|--------|---|-----|--------|---|---------|---|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|
| 31 | 02.02.2026 | исходная | пос. Парголово, Осиновая Роша, Школьный пер., д. 10, лит. А | Выборгский | котельная | котельная | 0,18 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,015 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | < 0,10 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,7 | 0,0160 | - | < 0,002 | - | 72 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 32 | 02.02.2026 | исходная | пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А | Выборгский | котельная | котельная | 0,44 | 8 | 1,0 | 1 | 6,6 | 0,020 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,18 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,014 | - | < 0,002 | - | 67 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 33 | 24.02.2026 | исходная | Д. Заневка, д. 48, лит. А | Всеволожский | котельная | котельная | 0,29 | 9 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,021 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,25 | 10 | < 0,58 | 1 | 8,0 | 0,020 | - | < 0,002 | - | 62 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,51 | 9 | 1,1 | 1 | 6,5 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| 34 | 10.02.2026 | прямая ГВС | Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н | Красноярский | котельная | котельная | 0,23 | 6 | 0,96 | 1 | 6,5 | 0,017 | - | < 0,002 | - | 72 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,22 | 6 | 0,70 | 1 | 6,5 | 0,014 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| 35 | 10.02.2026 | прямая ГВС | Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н | Красноярский | котельная | котельная | 0,16 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,6 | 0,015 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,17 | 5 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| 36 | 10.02.2026 | прямая ГВС | ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н | Красноярский | котельная | котельная | 0,30 | 6 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,085 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,17 | 5 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,015 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| 37 | 10.02.2026 | прямая ГВС | Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А | Красноярский | котельная | котельная | < 0,10 | 7 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,0084 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,17 | 6 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | |
| 38 | 16.02.2026 | прямая ГВС | Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А | Красноярский | котельная | котельная | 0,43 | 14 | 0,93 | 1 | 6,6 | 0,0085 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,26 | 6 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,0088 | - | < 0,002 | - | 70 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 39 | 16.02.2026 | прямая ГВС | Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2 | Красноярский | котельная | котельная | 0,50 | 7 | 0,73 | 1 | 6,5 | 0,0072 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,19 | 5 | < 0,58 | 1 | 7,9 | 0,0081 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 40 | 16.02.2026 | прямая ГВС | Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2 | Красноярский | котельная | котельная | 0,62 | 6 | 1,50 | 1 | 6,5 | 0,0077 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,30 | 6 | 0,93 | 1 | 6,6 | 0,010 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| 41 | 19.02.2026 | прямая ГВС | пр. Елизарова, д. 32а, лит. С | Невский | котельная | котельная | 0,14 | 5 | < 0,58 | 1 | 6,4 | 0,014 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - | | | |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,18 | 6 | < 0,58 | 1 | 6,5 | 0,016 | - | < 0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|------|----|-------|---|-----|--------|---|--------|---|----|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42 | 12.02.2026 | исходная | пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А | Невский | котельная | котельная | 0,47 | 9 | 0,96 | 1 | 6,5 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 7 | 0,76 | 1 | 6,7 | 0,022 | - | <0,002 | - | 72 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 43 | 19.02.2026 | исходная | ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б | Невский | котельная | котельная | 0,14 | 5 | <0,58 | 1 | 6,4 | 0,016 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,18 | 6 | <0,58 | 1 | 6,5 | 0,014 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 44 | 19.02.2026 | исходная | ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А | Невский | котельная | котельная | 0,19 | 6 | <0,58 | 1 | 6,5 | 0,018 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 4 | <0,58 | 1 | 7,9 | 0,017 | - | <0,002 | - | 66 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 45 | 02.02.2026 | исходная | пос. Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В | Выборгс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 7 | 0,93 | 1 | 6,5 | 0,017 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,19 | 6 | <0,58 | 1 | 8,4 | 0,0083 | - | <0,002 | - | 75 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 46 | 11.02.2026 | исходная | Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К | Московс- кий | котельная | котельная | 0,19 | 9 | 0,59 | 1 | 6,2 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,26 | 11 | 0,65 | 1 | 6,5 | 0,010 | - | <0,002 | - | 67 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 47 | 11.02.2026 | исходная | Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б | Московс- кий | котельная | котельная | 0,26 | 9 | 0,60 | 1 | 6,4 | 0,011 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 0,68 | 1 | 6,4 | 0,006 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 48 | 11.02.2026 | исходная | ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А | Московс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 10 | 0,63 | 1 | 6,4 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,23 | 11 | 0,62 | 1 | 6,6 | 0,004 | - | <0,002 | - | 82 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 49 | 11.02.2026 | исходная | ул. Заозерная, д. 14 | Московс- кий | котельная | котельная | 0,21 | 10 | 0,62 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 0,68 | 1 | 6,5 | 0,004 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 50 | 11.02.2026 | исходная | Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д | Московс- кий | котельная | котельная | 0,25 | 10 | 0,63 | 1 | 6,3 | 0,008 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,14 | 12 | 0,60 | 1 | 6,9 | 0,005 | - | <0,002 | - | 70 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 51 | 02.02.2026 | исходная | ул. Рошинская, д. 21, лит. Б | Московс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 10 | 0,62 | 1 | 6,3 | 0,007 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 0,65 | 1 | 6,4 | 0,003 | - | <0,002 | - | 60 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |
| 52 | 17.02.2026 | исходная | пр. Стачек, д. 170, лит. Б | Кировс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 0,64 | 1 | 6,4 | 0,006 | - | - | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | - |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 11 | 0,66 | 1 | 6,7 | 0,003 | - | 0,0034 | - | 70 | - | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|----------------|-----------|-----------|------|----|-------|---|-----|---------|---|--------|---|----|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 53 | 17.02.2026 | исходная | ул. Театральная, д. 15, лит. Б | Красносельский | котельная | котельная | 0,22 | 9 | 0,61 | 1 | 6,5 | 0,006 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,19 | 9 | 0,66 | 1 | 7,5 | 0,005 | - | 0,0020 | - | 65 | - | 4,7 | 19 | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 54 | 17.02.2026 | исходная | ул. Воровского, д. 2/14, лит. А | Красносельский | котельная | котельная | 0,28 | 10 | 0,59 | 1 | 6,4 | 0,006 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,20 | 10 | 0,63 | 1 | 6,6 | 0,005 | - | 0,0031 | - | 66 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 55 | 17.02.2026 | исходная | ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А | Красносельский | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 0,64 | 1 | 6,6 | 0,011 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,27 | 9 | 0,66 | 1 | 6,8 | 0,005 | - | 0,0035 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 56 | 06.02.2026 | исходная | Липовский пр., д.275, к.2, лит. А | Фрунзенский | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 0,62 | 1 | 6,4 | 0,008 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,27 | 10 | 0,66 | 1 | 6,5 | 0,004 | - | <0,002 | - | 63 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 57 | 06.02.2026 | исходная | Липовский пр., д.170, к.2, лит.А | Фрунзенский | котельная | котельная | 0,24 | 9 | 0,59 | 1 | 6,4 | 0,010 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС1 | | | котельная | котельная | 0,13 | 10 | 0,60 | 1 | 8,3 | 0,005 | - | <0,002 | - | 67 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 58 | | исходная | ул. Тамбовская, д. 14, лит. А | Фрунзенский | котельная | котельная | 0,13 | 11 | 0,62 | 1 | 6,7 | 0,003 | - | <0,002 | - | 67 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| | | прямая ТВС2 | | | котельная | котельная | 0,16 | 9 | 0,63 | 1 | 6,5 | 0,011 | - | - | - | 74 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 59 | | исходная | наб. реки Волковки, д.3, лит.Е | Фрунзенский | котельная | котельная | 0,30 | 9 | 0,65 | 1 | 6,4 | 0,010 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,20 | 10 | 0,68 | 1 | 8,3 | 0,008 | - | <0,002 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 60 | | исходная | ул. Матая Балканская, д.39, к.2, лит.А | Фрунзенский | котельная | котельная | 0,30 | 13 | 0,65 | 1 | 6,5 | 0,013 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая ТВС | | | котельная | котельная | 0,30 | 12 | 0,71 | 1 | 6,6 | 0,006 | - | <0,002 | - | 76 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 61 | 04.02.2026 | исходная | Красносельское ш., д. 39а, пом. 1Н.2Н, лит.А | Пушкинский | котельная | котельная | 0,20 | 6 | 0,68 | 0 | 6,5 | 0,0050 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,13 | 6 | <0,58 | 1 | 6,7 | 0,00039 | - | 0,003 | - | 65 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 62 | 11.02.2026 | исходная | г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит. А | Пушкинский | котельная | котельная | 0,18 | 5 | 0,71 | 0 | 6,4 | 0,0046 | - | - | - | 4 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 7,1 | 0,0068 | - | 0,003 | - | 70 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - |
| 63 | 10.02.2026 | исходная | г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит. А | Пушкинский | котельная | котельная | 0,21 | 5 | 0,90 | 0 | 6,6 | 0,0046 | - | - | - | 0 | не обн. | не обн. | не обн. | - | | | | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,27 | 10 | 0,84 | 1 | 7,2 | 0,0045 | - | 0,006 | - | 74 | - | - | - | 1 | не обн. | не обн. | не обн. | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|-----------------|-----------|-----------|------|----|-------|---|-----|---------|-------|--------|-------|----|-------------|-------------|-------------|
| 64 | 13.02.2026 | исходная | п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 0 | 6,5 | 0,0055 | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,11 | 7 | <0,58 | 1 | 7,3 | 0,00051 | | 0,003 | 68 | | | 3 | не обнар |
| 65 | 18.02.2026 | исходная | п. Александровская, Волховское ш. д. 32а, пом. И, лит.Б | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 6 | 0,81 | 0 | 6,5 | 0,0048 | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,29 | 4 | 1,46 | 1 | 6,8 | 0,00053 | | 0,006 | 74 | | | 1 | не обнар |
| 66 | 10.02.2026 | исходная | г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,15 | 5 | 0,71 | 0 | 6,4 | 0,0043 | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,23 | 8 | 1,02 | 1 | 6,7 | 0,0050 | | 0,005 | 68 | | | 1 | не обнар |
| 67 | 10.02.2026 | прямая (ТВС) | г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,10 | 10 | 0,78 | 1 | 8,9 | 0,0059 | 0,039 | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,22 | 6 | <0,58 | 0 | 6,6 | 0,0052 | | <0,002 | | | 1 | не обнар | не обнар |
| 68 | 12.02.2026 | прямая (ТВС) | г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,29 | 5 | 1,43 | 1 | 6,9 | 0,00045 | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | исходная | | | котельная | котельная | 0,22 | 6 | <0,58 | 0 | 6,6 | 0,0052 | | <0,002 | | | 1 | не обнар | не обнар |
| 69 | 09.02.2026 | исходная | г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. И, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,20 | 6 | <0,58 | 0 | 6,5 | 0,0054 | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,13 | 5 | <0,58 | 1 | 8,1 | 0,00057 | | <0,002 | 0,003 | 65 | | | 0 |
| 70 | 02.02.2026 | исходная | г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3И, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 5 | <0,58 | 0 | 6,4 | 0,0051 | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,29 | 9 | 0,87 | 1 | 6,7 | 0,0016 | | <0,002 | 0,006 | 66 | | | 0 |
| 71 | 13.02.2026 | исходная | г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1 | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 5 | <0,58 | 0 | 6,5 | 0,0046 | | | | 2 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,14 | 8 | <0,58 | 1 | 6,8 | 0,00051 | | <0,002 | 0,003 | 61 | | | 4 |
| 72 | 11.02.2026 | исходная | г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. И,2ИГ, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,22 | 6 | <0,58 | 0 | 6,5 | 0,0058 | | | | 2 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 1 | 8,3 | 0,00067 | | <0,002 | 0,003 | 65 | | | 0 |
| 73 | 09.02.2026 | исходная | п. Тарлево, ул. Спортивная, д. 20, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 4 | <0,58 | 0 | 6,5 | 0,0050 | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 1 | 7,2 | 0,00043 | | <0,002 | 0,003 | 70 | | | 1 |
| 74 | 06.02.2026 | исходная | п. Тарлево, ул. Большая, д. 3, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 6 | 0,93 | 0 | 6,4 | 0,0029 | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 8,1 | 0,00044 | | <0,002 | 0,003 | 72 | | | 0 |
| 75 | 02.02.2026 | исходная | г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 7 | 0,59 | 0 | 6,4 | 0,0056 | | | | 3 | не обнар | не обнар | не обнар |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,14 | 6 | <0,58 | 1 | 7,0 | 0,00050 | | <0,002 | 0,004 | 66 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|------|---|-------|---|-----|---------|--|--------|-------|-------|----|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 76 | 19.02.2026 | исходная | г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 3 | 1,46 | 0 | 7,5 | 0,0059 | | <0,002 | | 0,003 | 62 | 10 | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 8,5 | 0,0024 | | <0,002 | 0,003 | 72 | 10 | 9,0 | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 77 | 11.02.2026 | исходная | г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А | Пушкинс- кий | котельная | котельная | 0,29 | 5 | <0,58 | 0 | 6,6 | 0,0046 | | <0,002 | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 1 | 7,3 | 0,00039 | | <0,002 | 0,003 | 66 | | | 2 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 78 | 02.02.2026 | исходная | п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 5 | <0,58 | 0 | 6,2 | 0,0049 | | <0,002 | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,00039 | | <0,002 | 0,003 | 67 | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 79 | 03.02.2026 | исходная | п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит.А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,14 | 5 | <0,58 | 0 | 6,3 | 0,0056 | | | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,24 | 4 | 0,62 | 1 | 6,5 | 0,00066 | | | 0,005 | 69 | | | 2 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 80 | 03.02.2026 | исходная | п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,20 | 6 | <0,58 | 0 | 6,3 | 0,0054 | | | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,24 | 5 | 0,65 | 1 | 6,8 | 0,00033 | | | 0,005 | 70 | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 81 | 03.02.2026 | исходная | п. Понтонный, ул. А. Топеко, д. 12, Лит. А, к.2 | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 5 | <0,58 | 0 | 6,3 | 0,0058 | | | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,29 | 4 | 1,43 | 1 | 6,9 | 0,00028 | | | 0,006 | 66 | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 82 | 12.02.2026 | исходная | п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 4 | 0,68 | 0 | 6,3 | 0,0046 | | | | | | | | 2 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,28 | 5 | <0,58 | 1 | 6,4 | 0,00074 | | | 0,006 | 62 | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 83 | 05.02.2026 | исходная | п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 5 | 0,84 | 0 | 6,2 | 0,0052 | | | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,14 | 5 | <0,58 | 1 | 6,4 | 0,00036 | | | 0,003 | 65 | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 84 | 05.02.2026 | исходная | п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,19 | 6 | <0,58 | 0 | 6,3 | 0,0044 | | | | | | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 6 | <0,58 | 1 | 8,3 | 0,00041 | | | 0,003 | 68 | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 85 | 12.02.2026 | исходная | п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 187 | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,30 | 4 | <0,58 | 0 | 6,4 | 0,0050 | | | | | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,12 | 5 | <0,58 | 1 | 6,5 | 0,00042 | | | 0,003 | 60 | | | 0 | не обнар | не обнар | не обнар | | |
| 86 | 25.02.2026 | исходная | п. Петро-Славинка, ул. Кубаня, д. 1, к. 5, лит.А | Колпинс- кий | котельная | котельная | 0,24 | 6 | <0,58 | 0 | 6,2 | 0,0056 | | | | | | | | 1 | не обнар | не обнар | не обнар | |
| | | прямая (ТВС) | | | котельная | котельная | 0,10 | 5 | <0,58 | 1 | 6,3 | 0,00034 | | | 0,003 | 62 | | | 3 | не обнар | не обнар | не обнар | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|--|
| 87 | 16.02.2026 | исходная | пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А | Василеос Г- | котельная | котельная | прекращена подача ГВС по письму абонента с 08.12.2025г. |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | |
| 88 | | исходная | Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, | Выборгс кий | котельная | котельная | с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | |
| 89 | - | исходная | ул. Бухарестская, д.134,лит.Е | Фрунзен ский | котельная | котельная | ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | |
| 90 | - | исходная | Загребский бульвар, д.42 | Фрунзен ский | котельная | котельная | ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | |
| 91 | - | исходная | пос.Парголово,Михай ловка, Торфяная | Выборгс кий | котельная | котельная | прекращена подача ГВС с 01.09.2024 |
| | | прямая ГВС | | | котельная | котельная | |
| 92 | -- | исходная | г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА | Колпинс кий | котельная | котельная | ГВС не подается по письму потребителя |
| | | прямая (ГВС) | | | котельная | котельная | |

Начальник службы



И.Н.Махинова