

**Результаты**  
**Производственного контроля качества исходной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических**  
**источников АО "ТЭК СПб" за март 2026 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	Веокросол-карбон, мг/дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	16.03.26	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,24	6	0,58	1	6,6					65				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,3												0	не обнар	не обнар	не обнар
2	16.03.26	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,28	9	0,87	1	6,0					62				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	0,21	7	< 0,58	1	6,3												0	не обнар	не обнар	не обнар
3	16.03.26	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,25	9	0,67	1	6,9					61				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,9												0	не обнар	не обнар	не обнар
4	12.03.26	исходная	п. Стеглинный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,12	4	< 0,58	1	8,2					75				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	0,04	0,01										0	не обнар	не обнар	не обнар
5	11.03.26	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,0					65				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,3												0	не обнар	не обнар	не обнар
6	24.03.26	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморский	котельная	котельная	0,19	5	< 0,58	1	6,5					65				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая ГВС			котельная	0,14	6	< 0,58	1	6,3												0	не обнар	не обнар	не обнар



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	25.03.26	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,35	5	0,63	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	6	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
19	18.03.26	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,52	6	1,6	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
20	05.03.26	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,27	5	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,29	7	0,76	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
21	05.03.26	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,36	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	8	0,76	1	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
22	05.03.26	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,74	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,22	4	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
23	25.03.26	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,49	6	1,6	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	5	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
24	25.03.26	исходная	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,38	6	0,83	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,15	5	<0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
25	26.03.26	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,36	5	1,2	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
26	18.03.26	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,42	5	1	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,30	9	<0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
27	03.03.26	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,22	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,19	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.
28	03.03.26	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,55	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	0,21	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	03.03.26	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Домоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,11	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
30	02.03.26	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роша, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,11	6	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
31	02.03.26	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,54	10	1,2	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	23.03.26	исходная прямая ГВС	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,30	11	0,76	1	6,7	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
33	10.03.26	исходная прямая ГВС	Новочеркаский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,20	6	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	10.03.26	исходная прямая ГВС	Новочеркаский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,39	5	2,80	1	6,7	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
35	10.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,56	6	1,8	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10.03.26	исходная прямая ГВС	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,30	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	16.03.26	исходная прямая ГВС	Ковалева ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,41	7	1,4	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	16.03.26	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,53	8	0,93	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
39	16.03.26	исходная прямая ГВС	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардее йский	котельная	котельная	0,58	7	2,00	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							0,30	8	0,93	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	19.03.26	исходная прямая ГВС	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,30	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	12.03.26	исходная прямая ГВС	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,30	6	0,73	1	7,7	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
42	19.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,18	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	19.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,18	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
44	02.03.26	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, Горекое шоссе, д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	17.03.26	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,16	8	0,59	1	6,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
46	17.03.26	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московский	котельная	котельная	0,22	9	0,60	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
47	17.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	0,18	11	0,62	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
48	17.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московский	котельная	котельная	0,30	11	0,65	1	6,4	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
49	17.03.26	исходная прямая ГВС	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московский	котельная	котельная	0,16	9	0,60	1	6,4	-	-	-	-	61	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
50	02.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московский	котельная	котельная	0,23	11	0,63	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
							0,30	11	0,65	1	6,8	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.
							0,29	12	0,65	1	6,4	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.	не обнар.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
51	18.03.26	исходная прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,21	10	0,60	1	6,5					69				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
52	18.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красносельск ий	котельная	котельной	0,28	8	0,63	1	6,4					60				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
53	18.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красносельск ий	котельная	котельной	0,30	10	0,61	1	6,5					60				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
54	18.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красносельск ий	котельная	котельной	0,30	9	0,59	1	6,6					63				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
55	06.03.26	исходная прямая ГВС	Диговский пр., д.275, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,3					62				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
56	06.03.26	исходная прямая ГВС1 прямая ГВС2	Диговский пр., д.170, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	8	0,59	1	6,4					66				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
57	06.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,18	7	0,59	1	6,3					73				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
58	06.03.26	исходная прямая ГВС	наб. реки Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	11	0,65	1	6,3					67				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
59	20.03.26	исходная прямая ГВС	ул. Малая Балканская, д.39, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	13	0,63	1	6,4					75				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
60	26.03.26	исходная прямая (ГВС)	Красносельское ш. д. 39а, пом. 1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	6	0,71	0	6,3				0,003	64				2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
61	03.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	6	0,59	0	6,4				0,003	68				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
62	23.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Пушкин, Кадетский 6-Р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,19	7	0,78	0	6,6				0,003	72				4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
63	24.03.26	исходная прямая (ТВС)	п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	6	<0,58	0	6,2				0,003	65				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
64	26.03.26	исходная прямая (ТВС)	п. Александровская, Волхонское ш., д. 32а, пом. 1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	0,62	0	6,4				0,005	68				2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
65	23.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	0,14	6	0,78	0	6,3				0,005	68				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
66	23.03.26	прямая (ТВС)	г. Пушкин, ул. Железнодорожная,	Пушкин-ский	котельная	котельной	0,14	10	<0,58	1	8,9		0,041		0,004	70				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
67	24.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,3				0,006	70				3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
68	24.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Павловск, пер. Мичурина, д. 2, пом. 1Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,19	7	<0,58	0	6,3									0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
69	24.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом. 3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	<0,58	0	6,3				0,006	70				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
70	25.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	10	0,71	1	7,0				0,006	65				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
71	24.03.26	исходная прямая (ТВС)	г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом. 1Н, 2Н, Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	0	6,3				0,003	65				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		исходная	п. Тярлево, ул. Спортивная, д. 20, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,4														
72	05.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,28	4	1,24	1	7,0				0,007	70				1	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Тярлево, ул. Большая, д. 3, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	0,68	0	6,4									0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
73	05.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	6	<0,58	1	7,8				0,003	68									
		исходная	г. Павловск, ул. Горная, д. 12а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,5														
74	02.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	7,0				0,003	65				3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	г. Пушкин, п. Лесное, д. 29, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	3	1,46	0	7,5														
75	20.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	3	<0,58	1	8,5				0,003	72	23	5,9		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	7	<0,58	0	6,3														
76	24.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	7,3				0,003	70				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5 лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,3									0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
77	03.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,29	5	1,43	1	6,5				0,006	64									
		исходная	п. Понтонный, ул. Южная, д. 25, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	0	6,3				<0,002										
78	02.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,23	6	<0,58	1	6,5				<0,002	0,005	68			0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,22	8	<0,58	0	6,3				<0,002										
79	02.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,29	10	1,02	1	6,9				<0,002	0,005	70			0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Понтонный, ул. Товняко, д. 12, Лит. А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	0,26	6	<0,58	0	6,3				<0,002										
80	02.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,24	5	0,96	1	6,9				<0,002	0,005	72			2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Усть-Ижора, Шинисельбургское ш., д. 3, пом. 1Н, 2Н, лит. Д	Колпинский	котельная	котельной	0,19	8	<0,58	0	6,2				<0,002										
81	23.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,25	7	0,74	1	6,5				<0,002	0,006	62			3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная	п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,30	7	0,71	0	6,3				<0,002										
82	04.03.26	прямая (ТВС)	лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,11	6	<0,58	1	6,4				<0,002	0,003	65			0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
83	04.03.26	исходная	п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,18	6	<0,58	0	6,2			<0,00 2											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	8,7					<0,00 2	0,005	68				2	не обнар	не обнар	не обнар
84	23.03.26	исходная	п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д. 187	Колпинский	котельная	котельной	0,30	7	1,43	0	6,2			<0,00 2											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,22	7	<0,58	1	6,4					<0,00 2	0,004	60				0	не обнар	не обнар	не обнар
85	30.03.26	исходная	п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,24	6	<0,58	0	6,2			<0,00 2											
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	0,10	5	<0,58	1	6,3					<0,00 2	0,003	60				0	не обнар	не обнар	не обнар
86		исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеостровский	котельная	котельная																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельная																			
87	-	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д.25, к.2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельная																			
15		исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельная																			
88	-	исходная	ул. Бухарестская, д.134, лит. Е	Фрунзенский	котельная	котельной																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																			
89	-	исходная	Запретский бульвар, д.42	Фрунзенский	котельная	котельной																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																			
90	март	исходная	г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной																			
		прямая (ТВС)			котельная	котельной																			

И.о.начальника службы



Е.С.Привалова

с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения

ТВС подается во время останова Южной ТЭЦ

ТВС подается во время останова Южной ТЭЦ

ТВС не подается по письму потребителя

прекращена подача ТВС по письму абонента с 08.12.2025г.

Отказ абонента от ТВС















**Результаты**  
**Производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"**  
**за март 2026 г.**

1	№ п/п	
12.03.2026	Дата отбора	
исходная прямая ТЭС	3	Наименование точки
п. Стеклопный, база отдыха «Уют» кни	4	Адрес котельной
Всеволожск кни	5	Район
котельная	6	Источник теплоснабжения котельной
котельная	7	Точка на выходе из котельной
< 0,10	8	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>
4	9	Цветность, градусы цветности
< 0,58	10	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)
1	11	Запах, баллы
8,3	12	Водородный показатель (рН), единицы рН
-	13	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>
0,04	14	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
-	15	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>
0,01	16	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
75	17	Температура, С°
-	18	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>
-	19	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>
0	20	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>
не обн.	21	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>
не обн.	22	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>
не обн.	23	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>
-	24	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
-	25	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг
-	26	Удельная суммарная β-активность
-	27	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг

И.О.начальника службы



Е.С.Привалова

**ГТЭК** ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**Подписант**

Сертификат: 06BFCD7E000CB334B44E4B56E33D48DCB0  
Владелец: Стренадко Игорь Михайлович  
Действителен с 30.06.2025 10:36:41 по 30.06.2026 10:41:41  
МЧД: 204ba315-cd75-4917-b55f-7feb4e3d3b21