

## Отчет по плану мероприятий АО "ТЭК СПб" по улучшению качества горячего водоснабжения потребителей г. Санкт-Петербурга на 2025 год"

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Отметка о выполнении
1.	Модернизация объектов АО "ТЭК СПб" в части, касающейся реализации мероприятий по улучшению надежности и качества горячего водоснабжения	
1.1		100%
1.2		100%
1.4		100%
		100%
		100%
1.7		100%
1.8	Капитальный ремонт основного и вспомогательного тепломеханического оборудования котельных с целью повышения надежности и качества горячего водоснабжения	100%
		100%

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	Наименование Адресной программы (Плана), в которой запланированы мероприятия	Срок в мероприятии	Отметка о
2.2		Капитальный ремонт резервуара запаса горячей воды №2, V=400м3			100%
2.3				2025	100%
2.4		Капитальный ремонт котла ДЕ 25-14-225ГМ ст №3		2025	100%
2.5		Капитальный ремонт котла парового ДКВр 20/13 №7		2025	100%
2.6		Капитальный ремонт котла парового ДЕ 25-14 №3		2025	100%
2.7				2025	100%
2.8				2025	100%
2.9				2025	100%
2.10	пр Тореза, д 42, к 2 лит А			025	100%
2.11	Автомобильная ул, д.4, корп 2, лит А			2025	100%
2.12	г Пушкин, Кузьминское ш, д 64, лит А	Капитальный ремонт котла водогрейного КВГ М-30 №5		2025	100%
2.13				2025	100%
2.14				2025	
2.15				2025	
2.16		Капитальный ремонт котла водогрейного ПТВМ-50М № 2		2025	
2.17				2025	
2.18				2025	100%
2.19	Шафировский пр, 10, лит А	Капитальный ремонт деаэрационной установки ДСА-300 №4		2025	
2.20		Капитальный ремонт бака деаэрационного V-50м3 севекой №2		2025	
2.21		Капитальный ремонт деаэрационной установки (ДСА-25/10)		025	100%

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	Наименование Адресной программы (Плана), в которой запланированы мероприятия	Срок в меропр.	Отметка о
2.22		Капитальный ремонт деаэратора сетевого ДСА 300/15 №2		2025	100%
2.23				2025	100%
2.24				2025	
2.25				2025	
2.26	Шафировский пр., д. 10, лит А			2025	
2.27				2025	100%
3.	Химико-технологическая очистка ТМО на котельных и ЦТП		План эксплуатационных затрат АО "ТЭК СПб" на 2025 г.	2025	100%
3.1				2025	
4.	Механическая очистка ТМО в котельных и ЦТП		План эксплуатационных затрат АО "ТЭК СПб" на 2025 г.	2025	
4.1	Котельная по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6,			2025	100%
4.2	Котельная по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6,			2025	100%
4.3				2025	
4.4	Котельная по адресу: ул. Ваньева, д. 3			2025	
4.5				2025	
5.	Коррекционная обработка сетевой (подпиточной) воды коллоидным ингибитором коррозии "Векросол-Карбон" с целью защиты ТМО котельных и тепловых сетей от коррозии и отложений котлов марок		План эксплуатационных затрат АО "ТЭК СПб" на 2025 г.	2025	
5.1				2025	
5.2		Коррекционная обработка подпиточной воды		2025	
5.3		Коррекционная обработка подпиточной воды		2025	
5.4		Коррекционная обработка подпиточной воды		2025	100%
5.5	лит А			2025	
5.6	Котельная по адресу: ул. Крыленко, д. 4,			2025	100%

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	Наименование Адресной программы (Плана), в которой запланированы мероприятия	Срок выполнения мероприятия, год	Отметка о выполнении
5.7		Коррекционная обработка сетевой воды			100%
5.8		Коррекционная обработка подпиточной воды			100%
5.9		Коррекционная обработка сетевой воды		2025	100%
5.10					100%
5.11					100%
5.12		Коррекционная обработка подпиточной воды		2025	100%
5.13		Коррекционная обработка сетевой воды			100%
5.14		Коррекционная обработка подпиточной воды			100%
5.15	Котельная по адресу: г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 55, лит И	Коррекционная обработка подпиточной воды			100%
5.16		Коррекционная обработка подпиточной воды			100%
5.17		Коррекционная обработка подпиточной воды			100%
6.			План эксплуатационных затрат АО "ТЭК СПб" на 2025 г.		
6.1	Консервация водогрейных котлов коллоидным ингибитором коррозии "Векросол-Карбон" в межотопительный период на 19 котельных (котлы марок КВГМ-58,2-150М, КВГМ-100, КВГМ-139,6-150, КВГ-6,5, ПТВМ-30, ПТВМ-30М, ПТВМ-50, ПТВМ-50М)				
6.1	Котельная по адресу: Серебристый бульвар, д. 2, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-50М ст. №1, ПТВМ-50 ст. №№2,4		2025	100%
6.2					
6.3		Водогрейный котёл ПТВМ-50 ст.№4			100%
6.4	Котельная по адресу: 8-й Верхний пер., д. 6,				100%
6.5					100%
6.6	Котельная по адресу: Шафировский пр., д. 10, лит А				100%
6.7					100%
6.8		Водогрейные котлы ПТВМ-50М ст. №№1,4			100%

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Мероприятия по улучшению качества горячей воды	Наименование Адресной программы (Плана), в которой запланированы мероприятия	Срок выполнения мероприятия, год	Отметка о выполнении
6.9	Котельная по адресу: ул. Салова, д. 55, к. 4, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-50 ст. №№6, 7, 8		2025	100%
6.10	Котельная по адресу: Предлаторская ул., д. 2, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-50 ст. №№6, 7, 8, 9		2025	100%
6.11	Котельная по адресу: Пулковское шоссе, д. 89, к. 2, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. №№6, 7, 8		2025	100%
6.12	Котельная по адресу: Бассейная ул., д. 59, к. 2, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-30М ст. №4		2025	100%
6.13	Котельная по адресу: ул. Пионерская, д. 19, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-50 ст. №№6, 7, 8, 9		2025	
6.14	Котельная по адресу: Авангардная ул., д. 17, лит А	Водогрейный котёл ПТВМ-50 ст. №1		2025	
6.15	Котельная по адресу: г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, к. 2, лит А	Водогрейные котлы ПТВМ-50 ст. №7		2025	
6.16	Котельная по адресу: г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, лит А, пом. 1Н, 2Н,	Водогрейные котлы КВГМ-30 ст. №4		2025	
6.17	Котельная по адресу: Тосненский р-он, пос. Гельмана, Красноборская ул., д. 3, лит А	Водогрейный котёл ПТВМ-30М ст. №№ 1, 2		2025	
6.18	Котельная по адресу: Тосненский муниципальный район, Тельмановское сельское поселение, п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3, лит Д, пом. 1Н	Водогрейные котлы КВГМ-100 ст. №№ 6, 7		2025	100%
6.19	Котельная по адресу: пос. Понтонный, Шлиссельбургское ш., д. 79, лит X	Водогрейные котлы КВГ-7, 56 ст. № 1		2025	100%
7.	<b>Реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и качества горячего водоснабжения</b>				
7.1	Тепловые сети АО "ТЭК СПб"	Реконструкция тепловых сетей протяженностью 50 000 м в одноструйном исполнении	Инвестиционная программа АО "ТЭК СПб" на период 2025 г.	2025	35 520 м
7.2	Тепловые сети АО "ТЭК СПб"	Реконструкция тепловых сетей протяженностью 28 000 м в одноструйном исполнении	АИП СПб ГУП Заказчик АО "ТЭК СПб" на период 2025 г.	2025	22 400 м
8.	Котельные и тепловые сети	Мониторинг качества воды, подаваемой потребителю, в соответствии с программой производственного контроля	План эксплуатационных затрат АО "ТЭК СПб" на 2025 г.	2025	100%

**Примечания:** 1 План мероприятий составлен в соответствии с проектами АП;  
2 Возможно внесение необходимых изменений после утверждения АП в КЭИЮ и корректировки АП;  
3 Отчет оформляется по оперативным данным

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера по источникам

Заместитель главного инженера по тепловым сетям

В.К. Кузнецов

А.Б. Нестеров



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**Подписант**

Сертификат: 06BFCD7E000CB334B44E4B56E33D48DCB0

Владелец: Стренадко Игорь Михайлович

Действителен с 30.06.2025 10:36:41 по 30.06.2026 10:41:41

МЧД: bf967f9d-d19e-4404-82be-c4c598cc8d5a