

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в феврале 2026г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.26	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,15	13	0,67	1	8,53	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,15	13	0,71	1	8,56	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	14	0,85	1	8,98	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	14	0,82	1	8,96	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,10	12	<0,58	1	8,89	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,10	12	<0,58	1	8,86	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,13	11	0,66	1	8,84	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,16	12	0,61	1	8,72	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.02.26	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,15	12	0,68	1	8,70	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,15	12	0,65	1	8,80	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,80	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,16	13	<0,58	1	8,83	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,17	13	<0,58	1	8,84	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,83	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
10.02.26	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,86	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в феврале 2026г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.26	гостиниц а	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	<0,10	12	<0,58	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,22	11	<0,58	1	6,84	-	-	5	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,23	13	0,71	1	8,89	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,22	11	<0,58	1	6,80	-	-	5	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,92	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,21	11	0,60	1	8,70	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,64	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.26	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14/117	Красносель ский	котельная II- Красносель ская	ГВС	<0,10	11	<0,58	1	8,86	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	<0,10	10	<0,58	1	8,83	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	<0,10	11	0,60	1	8,91	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,12	11	0,73	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	11	0,66	1	8,87	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.02.26	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	11	0,62	1	8,84	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей

Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в феврале 2026г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.02.26	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,15	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,15	10	0,68	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба


Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО
"ТЭК СПб" в феврале 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.02.26	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,41	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,44	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	<0,10	8	<0,58	1	8,67	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,21	7	0,65	1	6,93	-	-	6	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,21	10	0,75	1	8,95	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,12	9	0,77	1	8,62	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,13	10	0,80	1	8,64	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховозн ergo"	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,45	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
05.02.26	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховозн ergo"	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,42	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,15	13	1,04	1	8,64	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,10	13	0,86	1	8,88	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.26	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,11	13	0,84	1	8,82	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,17	10	0,68	1	8,70	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва рдейский	котельная ул. Стахановце в, д.13	ГВС	0,16	10	0,65	1	8,71	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I- Красногвар дейская	ГВС	0,18	10	0,63	1	8,60	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	Детская поликлини ка	Ул. Шаумяна, 29	Красногва рдейский	котельная III- Красногвар дейская	ГВС	0,17	10	0,67	1	8,53	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II- Красногвар дейская	ГВС	0,18	11	0,83	1	8,86	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	Женская консульта ция	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар дейская	ГВС	0,17	10	0,64	1	8,77	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,17	10	0,60	1	8,72	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,17	6	0,83	1	6,60	-	-	5	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,18	7	<0,58	1	7,08	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
02.02.26	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,13	9	0,82	1	8,60	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в феврале 2026г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.02.26	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,12	10	0,72	1	8,20	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	11	0,96	1	8,30	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	11	0,99	1	8,28	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	12	1,02	1	8,31	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	12	1,09	1	8,26	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	12	1,13	1	8,30	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	12	1,04	1	8,32	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04.02.26	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,16	12	0,95	1	8,32	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,13	10	0,75	1	8,31	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор- ский	котельная "Коломяжс кая"	ГВС	0,22	13	1,15	1	8,69	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш- кий	котельная "Цитадель ская"	ГВС	<0,10	7	<0,58	1	8,90	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
04.02.26	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, к.1 ,лит.А	Кронш- кий	котельная "Западная "	ГВС	<0,10	7	<0,58	1	8,93	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в феврале 2026г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,11	7	0,90	1	8,60	74	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,11	7	0,78	1	8,35	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимова д.2к.2	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,12	7	0,81	1	8,77	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,12	7	0,84	1	8,46	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,12	7	0,81	1	8,44	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,25	74	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,24	74	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
03.02.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинс кий	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,21	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.02.26.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндска я узел "А"	колпински й	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,23	74	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.02.26.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,25	9	0,59	1	6,95	66	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
04.02.26.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,28	7	<0,58	1	6,41	61	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
04.02.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,24	10	1,03	1	8,85	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.02.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,20	10	0,90	1	8,87	64	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.02.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионерс кая д.7а	ГВС	0,17	7	0,74	1	8,28	61	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,89	74	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,88	72	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	9	0,68	1	8,91	74	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	9	0,68	1	8,92	73	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
05.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,82	71	–	–	4	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,84	62	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	10	0,65	1	8,87	74	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,82	66	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	10	0,78	1	8,85	73	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
06.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	0,62	1	8,86	68	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,83	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,82	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.02.26.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,91	66	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
11.02.26.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,86	63	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
11.02.26.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковска я д.13	гатчински й	сельское поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,51	73	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
12.02.26.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	7	<0,58	1	8,87	66	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
12.02.26.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	7	0,61	1	8,89	71	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.02.26.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинск кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,11	8	<0,58	1	7,06	72	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
12.02.26.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл Всеволожск ий р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожск кий	Ленинград ская обл Всеволожск кий р-н пос. Стекланны й база отдыха "Уют"	ГВС	0,24	5	<0,58	1	8,45	67	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТФ



Е.А.Ясинская