

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за март 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность,(по каолину), мг/дм3	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Медь (Cu суммарно), мг/дм3	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм3	Веоокросол-карбон, мг/дм3	Общее микробное число (ОМЧ),КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см³	Энтерококки,КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	10.03.25	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	8,3	-	0,040	-	0,05	68	1,1	-	-	-	-	-		
		прямая 1			котельная	котельной	0,17	8	<0,58	1	8,4	-	0,015	-	0,04	75	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,18	9	<0,58	1	8,4	-	0,019	-	0,06	75	1,3	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		ТОС II к.7-12			котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	8,4	-	0,022	-	0,06	76	1,4	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная 1			котельная	котельной	0,17	11	<0,58	1	8,4	-	0,013	-	0,05	80	1,2	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		исходная 2			котельная	котельной	0,14	7	0,67	1	6,4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,14	7	0,64	1	6,4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,3	-	0,026	-	0,05	72	1,8	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,3	-	0,015	-	0,04	72	2,3	-	-	-	-	-	-	-
2	25.03.25	подпиточная 2	"Коломяжская" ул. Автобусная, д.9, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,7	-	0,014	-	0,04	72	2,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		прямая 2			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,7	-	0,017	-	0,06	72	2,7	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		прямая 3			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,7	-	0,017	-	0,05	72	2,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		исходная			котельная	котельной	0,14	11	<0,58	1	8,8	-	0,017	-	0,05	72	2,9	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	6	<0,58	1	6,2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06.03.25	подпиточная	"Молодежная" Серебрястый б-р д.2, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,23	10	0,61	1	8,7	-	0,011	-	0,05	75	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,19	10	0,75	1	8,7	-	0,015	-	0,05	76	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4	06.03.25	прямая	"Чернореченская" наб. Черной реки, д.14, лит. А	Приморский	котельная	котельной	0,21	11	<0,58	1	8,0	-	0,024	-	0,06	75	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
5	11.03.25	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15, лит. А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	0,11	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	8,8	-	0,014	-	0,02	86	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	11.03.25	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5, лит. А	Кронштадт- ский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	8,9	-	0,016	-	0,01	84	-	0,03	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	9,0	-	0,015	-	0,02	76	-	0,04	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
		исходная			котельная	котельной	<0,10	7	0,87	1	6,8	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	20.03.25	подпиточная	ул. Малая Посадская, д.22-24, лит. Н	Петроградский	котельная	котельной	0,11	9	<0,58	1	8,6	-	0,015	-	0,04	65	-	-	-	-	-	-	-	
прямая	котельная	котельной			<0,10	9	<0,58	1	8,7	-	0,018	-	0,05	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
8	03.03.25	исходная	"Политехническая" Гжатская ул., д. 24, лит. А	Калинин.	котел.	котел.	0,22	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,25	10	<0,58	1	8,8	-	-	0,05	-	0,10	0,040	-	81	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,30	11	0,62	1	8,6	-	-	0,027	-	0,09	0,040	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
9	13.03.25	исходная	"Пискаревская" Шлифровский пр-кт, д. 10, лит. А	Калинин.	котел.	котел.	0,30	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	12	0,82	1	8,5	-	-	0,022	-	0,12	0,040	-	82	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	14	0,91	1	8,8	-	-	0,027	-	0,11	0,040	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
10	25.03.25	исходная	"3-Выборская" ул. Манчестерская, д. 14	Выборг.	котел.	котел.	0,14	7	0,67	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,14	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,010	-	0,03	-	-	80	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,10	13	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,04	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
11	25.03.25	исходная	"6-Выборская" пр. Торзда, д. 42, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,14	7	0,84	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,045	-	0,05	-	-	71	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,11	12	<0,58	1	8,6	-	-	0,041	-	0,05	-	-	69	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
12	11.03.25	исходная	"Григорьевская" ул.1 Мая, д. 91, к. 2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	6	0,78	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	12	0,64	1	8,8	-	-	0,024	-	0,04	-	-	73	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,19	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,023	-	0,05	-	-	73	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

В резерве с 05.08.2022г.

13		подпиточная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв.	котел.	котел.	0,24	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,22	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,011	-	0,06	-	-	79	-	-	-	-	-	-
		исходная			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,05	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	13.03.25	исходная	"2-я Красногвардейская" пр. Металлистов, д. 60, лит. А	Красногв.	котел.	котел.	0,24	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,011	-	0,06	-	-	79	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,05	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57	Красногв.	котел.	котел.	0,24	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,011	-	0,06	-	-	79	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,05	-	-	80	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	13.03.25	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красногв.	котел.	котел.	0,10	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,13	11	<0,58	1	8,5	-	-	0,007	-	0,04	-	-	83	-	-	-	-	-	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,15	13	<0,58	1	8,9	-	-	0,008	-	0,04	-	-	79	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
17	11.03.25	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,18	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	11	<0,58	1	8,3	-	-	0,013	-	0,06	0,040	-	80	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,20	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,013	-	0,08	0,040	-	82	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	11.03.25	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ванева, д. 3, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,017	-	0,07	0,040	-	82	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,15	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,019	-	0,08	0,040	-	81	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

Котельная на реконструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
19	17.03.25	исходная подпиточная прямая	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,24	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	17.03.25	исходная подпиточная прямая	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,20	11	< 0,58	1	9,0	-	-	0,015	-	0,08	0,030	-	87	-	-	-	-	-	-
21	17.03.25	исходная подпиточная прямая 1 прямая 2	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2, лит. Д	Невский	котел.	котел.	0,22	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	0,06	0,030	-	78	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	13.03.25	исходная прямая	Пискаревский пр., 155, к. 3, лит. А	Красногв	котел.	котел.	0,13	10	< 0,58	1	9,0	-	-	0,09	-	0,08	-	-	72	-	-	-	-	-	-
23	12.03.25	исходная подпиточная прямая	ул. Ивановская, д.36а, лит.А	Невский	котел.	котел.	0,52	9	0,91	1	6,5	-	-	0,07	-	0,07	-	-	79	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,25	19	< 0,58	1	8,8	-	-	0,07	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,26	19	< 0,58	1	8,6	-	-	0,07	-	0,10	-	-	70	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,25	17	< 0,58	1	9	-	-	0,05	-	0,10	-	-	72	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,30	8	1,0	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,28	11	0,7	1	7,3	-	-	0,007	-	0,05	-	-	65	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
					котел.	котел.	0,21	8	0,60	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,26	9	0,64	1	8,8	-	-	0,03	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					котел.	котел.	0,11	9	0,63	1	8,9	-	-	0,04	-	0,05	-	-	78	-	0	не обн.	0	0	-

* - показатель указывается при проведении контроля по программе

Начальник ПХЛ-2

Л.Е. Ковалева

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за март 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Температура, С°	Беокарбон-карбон, мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см³	Энтерококки, КОЕ/100см³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм³	
1.	12.03.25	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,15	9	0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	10	0,61	1	8,7	-	0,04	-	-	0,03	84	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,13	10	0,67	1	8,8	-	0,04	-	-	0,04	78	-	-	0	не обн.	-	0	0	-
2.	12.03.25	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,58	1	8,5	-	0,03	-	-	0,04	78	-	-	0	не обн.	-	0	0	-
3.	11.03.25	исходная	ул. Препараторная, д. 2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,30	8	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	9	0,63	1	8,7	-	0,04	-	-	0,04	89	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,28	9	0,71	1	8,5	-	0,05	-	-	0,04	79	0,03	-	0	не обн.	-	0	0	-
4.	03.03.25	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,12	9	0,61	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	11	0,67	1	8,7	-	0,03	-	-	0,03	78	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	11	0,74	1	9,0	-	0,04	-	-	0,05	77	0,03	-	0	не обн.	-	0	0	-
5.	11.03.25	исходная	ул. Басейная, д. 59, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,24	8	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	9	0,62	1	9,0	-	0,03	-	-	0,04	73	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,21	9	0,65	1	8,9	-	0,03	-	-	0,05	75	0,03	-	0	не обн.	-	0	0	-
6.	03.03.25	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов-ский	котельная	котельной	0,13	8	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	9	0,63	1	9,0	-	0,03	-	-	0,03	71	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	10	0,67	1	8,8	-	0,04	-	-	0,05	78	-	-	0	не обн.	-	0	0	-
7.	05.03.25	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов-ский	котельная	котельной	0,27	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,4	-	0,03	-	-	0,04	74	-	-	0	не обн.	-	0	0	-
		исходная			котельная	котельной	0,15	7	0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	24.03.25	исходная	ул. Пионерстрой, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,21	11	0,64	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	11	0,67	1	8,6	-	0,04	-	-	0,02	62	0,03	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,20	7	0,58	1	6,4	-	-	-	-	0,04	61	0,03	-	0	не обн.	-	0	0	-
9.	24.03.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,21	8	0,92	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,85	1	8,7	-	0,03	-	-	0,05	72	0,04	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	10	0,85	1	8,7	-	0,03	-	-	0,05	72	0,04	-	-	-	-	-	-	-

10.	19.03.25	исходная	ул. Дермونتова, д. 5, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	8	0,60	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-						
		полициточная прямая			котельная	котельной	0,12	9	0,61	1	8,7	-	0,02	-	0,03	65	0,03	-	-	-					
11.	03.03.25	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,13	10	0,63	1	9,0	-	0,02	-	0,03	77	0,03	2,5	14	0	не обн.	0	0	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	8	0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12.	-	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,11	7	0,60	1	8,3	-	0,03	-	0,04	65	-	1,7	23	0	не обн.	0	0	-	-
		полициточная прямая			котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
13.	19.03.25	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно- сельский	котельная	котельной	0,22	8	0,61	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		полициточная прямая			котельная	котельной	0,23	8	0,63	1	8,6	-	0,03	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	24.03.25	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,21	9	0,64	1	8,7	-	0,03	-	0,05	70	-	-	0	не обн.	0	0	-	-	
		полициточная прямая №1			котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	24.03.25	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров- ский	котельная	котельной	0,21	12	0,64	1	8,7	-	0,02	-	0,04	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		полициточная прямая			котельная	котельной	0,21	12	0,63	1	8,9	-	0,04	-	0,06	72	-	-	0	не обн.	0	0	-	-	-

Котельная выведена из эксплуатации с 01.07.2023г.

Начальник лаборатории

Р.С.Фаленкова

Результаты
производственного контроля качества исходной, полноточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за март 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (pH), единицы pH	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно) мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³ в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	18.03.2025	исходная прямая ГВС	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит. А	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,21	7	0,87	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18.03.2025	исходная прямая ГВС	Жебенноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30	10	1,0	1	7,7	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
3	18.03.2025	исходная прямая ГВС	ул. Оловеского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,22	6	0,67	1	6,7	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
4	18.03.2025	исходная прямая ГВС	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,30	10	0,70	1	6,4	-	-	-	-	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
5	03.03.2025	исходная прямая ГВС	п. Стектинный, база отдыха «Уют»	Василеост- ровский	котельная	котельная	0,29	9	1,3	1	6,9	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
6	06.03.2025	исходная прямая ГВС	п. Молодежное, Средневыборское ш., д. 14, лит. Б	Курортны й	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,4	-	0,034	-	0,03	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
7	04.03.2025	исходная прямая ГВС	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморс- кий	котельная	котельная	0,30	7	1,3	1	7,1	-	-	-	-	60	-	18	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
8	04.03.2025	исходная прямая ГВС	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморс- кий	котельная	котельная	0,20	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
9	20.03.2025	исходная прямая ГВС	Финский пер. д. 4а	Калининск ий	котельная	котельная	0,25	6	0,91	1	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.03.2025	исходная прямая ГВС	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининск ий	котельная	котельная	0,12	6	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
11	20.03.2025	исходная прямая ГВС	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. А	Калининск ий	котельная	котельная	0,24	11	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	66	-	-	-	-	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
12	13.03.2025	исходная прямая ГВС	Полостровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	10	0,67	1	6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
13		исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Михайловка, То рфная ул., д. 25, к. 2, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,18	6	0,61	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	18.03.25	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московски й	котельная	котельная	0,30	9	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	18.03.25	исходная прямая ГВС	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московски й	котельная	котельная	0,30	9	0,63	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-
прекращена подача ГВС с 01.09.2024																								
							0,30	12	0,81	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-

16	18.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский й	котельная	котельной	0,27	9	0,65	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	18.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Заозерная, д. 14	Московский й	котельная	котельной	0,24	10	0,66	1	7,0	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
18	18.03.25	исходная прямая ГВС	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д	Московский й	котельная	котельной	0,30	11	0,65	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	05.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Рошинская, д. 21, лит. Б	Московский й	котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
20	10.03.25	исходная прямая ГВС	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров- ский	котельная	котельной	0,30	10	0,68	1	7,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
21	10.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,18	9	0,60	1	6,8	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
22	10.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,24	12	0,69	1	7,0	-	-	-	-	5,2	19	0	не обн.	0
23	10.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Новая, д. 1, к. 2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,17	8	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	07.03.25	исходная прямая ГВС	Липовский пр., д. 275, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,27	9	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
25	07.03.25	исходная прямая ГВС1 прямая ГВС2	Липовский пр., д. 170, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,26	9	0,71	1	8,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
26	07.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	10	0,61	1	6,3	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
27	07.03.25	исходная прямая ГВС	наб. реки Волковки, д. 3, лит. Е	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,27	9	0,63	1	7,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
28	12.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Малая Балканская, д. 39, к. 2, лит. А	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,25	10	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
29	-	исходная прямая ГВС	ул. Бухарестская, д. 134, лит. Е	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,26	9	0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
30	-	исходная прямая ГВС	Загребский бульвар, д. 42	Фрунзенск ий	котельная	котельной	0,30	15	0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	0	0
31	26.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к. 2	Выборгски й	котельная	котельная	0,32	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	26.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к. 3	Выборгски й	котельная	котельная	0,21	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
33	24.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр.- кт. д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,47	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	24.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр., д. 85, к. 2, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
35	20.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Сампсониевский пр.- кт. д. 86, к. 3, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,41	7	0,80	1	6,4	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
36	24.03.25	исходная прямая ГВС	Большой Саппониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,27	9	0,73	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
37	20.03.25	исходная прямая ГВС	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгски й	котельная	котельная	0,32	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	-
ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																				
ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																				
ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																				

38	20.03.25	исходная прямая ГВС	Сердобильская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	26.03.25	исходная прямая ГВС	пр-кт Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгски	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	26.03.25	исходная прямая ГВС	Костромской пр-кт, д. 11, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	26.03.25	исходная прямая ГВС	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгски	котельная	котельная	0,29	7	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	20.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгски	котельная	котельная	0,30	7	0,63	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	20.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Капитана Воронина, д. 8, лит. А, пом. 1Н	Выборгски	котельная	котельная	0,26	9	0,60	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	24.03.25	исходная прямая ГВС	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгски	котельная	котельная	0,82	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	26.03.25	исходная прямая ГВС	Лесной пр-кт, д. 59, к. 7, лит. Д	Выборгски	котельная	котельная	0,28	11	0,63	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	26.03.25	исходная прямая ГВС	Лесной пр-кт, д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгски	котельная	котельная	0,46	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	06.03.25	исходная прямая ГВС	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,22	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	06.03.25	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Выборское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,57	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	06.03.25	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,14	6	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	05.03.25	исходная прямая ГВС	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,40	7	0,76	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	05.03.25	исходная прямая ГВС	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	13.03.25	исходная прямая ГВС	д. Занева, д. 48, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,27	5	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	11.03.25	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,16	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	11.03.25	исходная прямая ГВС	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,53	6	0,91	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	11.03.25	исходная прямая ГВС	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,26	7	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	13.03.25	исходная прямая ГВС	Ресту/Биканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,28	7	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	19.03.25	исходная прямая ГВС	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	19.03.25	исходная прямая ГВС	Ново-Ковалево, 2-я Попережная ул., д. 32, к. 2, лит. А	Выборгски	котельная	котельная	0,47	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,28	7	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,16	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,53	6	0,91	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,28	7	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,47	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,33	5	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,29	9	0,78	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,45	9	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,29	7	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	1,1	11	1,2	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,28	7	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,47	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,33	5	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,29	9	0,78	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,45	9	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,29	7	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	1,1	11	1,2	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,28	7	0,78	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,47	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,33	5	0,59	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,29	9	0,78	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,23	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,26	6	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				й	котельная	котельная	0,11	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-</							

59	19.03.25	исходная	Ржевская ул., д. 18, к. 2, лит. А	Красноярта рлейский	котельная	котельная	0,77	7	1,1	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	5	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	60	-	-	0	не обн.
60	17.03.25	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,24	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	11	0,59	1	6,6	-	-	-	-	68	-	-	0	не обн.
61	27.03.25	исходная	пр. Обуховской обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,23	7	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	6	0,63	1	6,9	-	-	-	-	65	-	-	0	не обн.
62	27.03.25	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2 лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,20	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	8	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	65	-	-	0	не обн.
63	17.03.25	исходная	ул. Душко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,29	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	5	0,91	1	8,2	-	-	-	-	62	-	-	0	не обн.
64	05.03.2025	исходная	пос.Левашово, Горское шоссе, д.152, лит.В	Выборгски й	котельная	котельная	1,1	10	0,98	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	5	0,65	1	6,9	-	-	-	-	67	-	-	0	не обн.

Начальник ПХЛ-1

Начальник ПХЛ-2

Начальник ПХЛ-3

И.В. Цветкова

Л.Е. Ковалева

Р.С. Фаленкова

Результаты

производственного контроля качества качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за март 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (рН), единица рН	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах , балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород , мг/дм³	Натрий (Na суммарно), мг/дм3	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см3	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см3	Энтерококки, КОЕ/100 см3	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	11.03.25	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, ул. Автомообильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	6,3	7	<0,58	0	0,21													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,10		0,004	0,037				75		0	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	10	<0,58	1	0,12		0,004	0,021				75						
		исходная			котельная	котельной	6,3	6	<0,58	0	0,10													
2	07.03.25	исходная	ЭУ-36 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	8,9	8	<0,58	1	0,10		0,004	0,034				75		0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,10		0,004	0,056				66						
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,10		0,004	0,056				66						
		исходная			котельная	котельной	6,3	8	<0,58	0	0,19													
3	05.03.25	исходная	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	6,6	4	<0,58	1	0,19		0,005					66		4	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	6,4	6	0,74	0	0,19													
		исходная			котельная	котельной	8,8	6	<0,58	1	0,10		0,004	0,030				75		1	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	8,9	8	1,47	1	0,29		0,004	0,029				69						
4	06.03.25	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинс-кий	котельная	котельной	6,4	6	0,74	0	0,19													
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,8	6	<0,58	1	0,10		0,004	0,030				75		1	не обнар	не обнар	не обнар	
		исходная			котельная	котельной	8,9	8	1,47	1	0,29		0,004	0,029				69						
		подпит.			котельная	котельной	6,3	5	<0,58	0	0,12													
5	27.03.25	исходная	ЭУ-37 г. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинс-кий	котельная	котельной	8,9	7	<0,58	1	0,11		0,003	0,042				70		1	не обнар	не обнар	не обнар	
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,9	7	<0,58	1	0,11		0,003	0,042				70						
		исходная			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,11		0,003	0,044				72						
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	<0,58	1	0,11		0,003	0,044				72						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

37	20.03.25	исходная	ЭУ-40 п. Петро-Славянска, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,30				<0,002								
	прямая (ГВС)	котельная			котельной	6,5	5	<0,58	1	0,11		0,003		<0,002		65	0	не обнар	не обнар	не обнар			

Начальник ПХЛ №5



Т.Н. Цыганок

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ТВС), предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за март 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Водородный показатель (pH), единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм³	Запах, балл	Железо (Fe суммарно), мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь (Cu суммарно), мг/дм³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм³	Сероводород, мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно), мг/дм³	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон (²²² Rn), Бк/кг	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см³	Энтерококки, КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.03.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит. А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,9	3	1,47	0	0,27				<0,002	14										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	8,6	3	<0,58	1	0,11		0,003	0,031	<0,002	11	75	6,7				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
		подпит.			котельная	котельной	8,7	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,027	<0,002	11	65									не обнар
2	13.03.25	исходная	ЭУ-41, Большеекопанское с.п., массив Никольское, д. 1	Гатчинский	котельная	котельной	7,2	5	<0,58	0	0,14				<0,002	21										
		прямая (ТВС)			котельная	котельной	7,3	6	<0,58	1	0,11		0,003	0,010	<0,002	20	70	6,5				2	не обнар	не обнар	не обнар	
		подпит.			котельная	котельной	7,3	6	<0,58	1	0,11		0,003	0,012	<0,002	20	68									

Начальник ПХП №5

Г.Н. Цыганок

Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной и прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за март 2025 г.

1	№ п/п	
03.03.2025	Дата отбора	
исходная прямая ГВС	Наименование точки	
п. Стектинный, быва отльха «Хют»	Адрес котельной	
Всеролюж кий	Район	
котельная	Источник теплоснабжения котельной	
котельная	Точка на выходе из котельной	
< 0,10	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	
3	Цветность, градусы цветности	
< 0,58	Мутность, мг/ дм ³ (по каолину)	
1	Запах, баллы	
8,4	Водородный показатель (рН), единицы рН	
1	Хлороформ*, мг/дм ³	
0,034	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	
1	Сероводород, мг/дм ³	
0,03	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	
66	Температура, С°	
1	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	
1	Хлориды*, мг/дм ³	
0	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	
не обн.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	
не обн.	Escherichia coli (E. coli), КОЕ/100 см ³	
не обн.	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	
не обн.	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	
1	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	
1	Удельная суммарная β-активность	
1	Радон (²²² Rn), Бк/кг	

Начальник ПХЛ №1



И.В. Цветкова