

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей ГУП "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	ОМЧ	ОКБ	Е.сoil	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,66	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
12.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,60	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
12.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,41	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
12.01.26.	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндская узел "А"	колпинский	АО "ГСР ТЭЦ"	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,41	74	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,21	7	1,22	1	8,55	68	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
13.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,13	7	1,19	1	8,64	66	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.


13.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,10	7	0,87	1	8,67	75	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
13.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,11	7	0,84	1	8,59	75	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.
13.01.26.	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,12	7	0,87	1	8,79	74	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
15.01.26.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,27	9	<0,58	1	7,14	66	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
15.01.26.	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,25	8	<0,58	1	6,61	62	–	–	2	не обн.	не обн.	не обн.
15.01.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,18	10	1,28	1	8,76	68	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
15.01.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,16	10	0,65	1	8,79	63	–	–	3	не обн.	не обн.	не обн.
15.01.26.	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,26	7	1,38	1	8,45	62	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.

16.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,90	68	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
16.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,89	74	–	–	4	не обн.	не обн.	не обн.
16.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,91	73	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
16.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,94	74	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
16.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,13	10	0,84	1	8,89	70	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,82	62	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,88	73	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	11	1,28	1	8,89	68	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.
19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,85	68	–	–	1	не обн.	не обн.	не обн.
19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	10	0,93	1	8,90	66	–	–	0	не обн.	не обн.	не обн.

19.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д. 7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,80	72	-	-	0	не обн.	не обн.	
20.01.26.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,90	73	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
20.01.26.	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	8	0,62	1	8,95	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
20.01.26.	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,10	7	<0,58	1	6,98	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
20.01.26.	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,10	6	0,59	1	8,76	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
21.01.26.	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,15	10	1,25	1	8,88	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
22.01.26.	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гачински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	6	<0,58	1	8,98	65	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

22.01.26.	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,42	73	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
23.01.26.	тепловая сеть	Ленинградская обл. Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют"	всеволожский	Ленинградская обл. Всеволожский р-н пос. Стекланный база	ГВС	0,26	5	1,28	1	8,07	69	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.01.26	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,16	14	0,73	1	8,55	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,15	13	0,80	1	8,62	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,16	17	0,88	1	8,77	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,17	16	0,82	1	8,80	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,13	12	0,60	1	8,61	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,15	13	0,72	1	8,70	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,14	12	0,64	1	8,87	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,17	12	0,60	1	8,68	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.01.26	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгс кий	котельная VI- Выборгска я	ГВС	0,15	13	0,70	1	8,74	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгс кий	III- Выборгска я	ГВС	0,16	12	0,68	1	8,82	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,26	13	1,19	1	8,18	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгс кий	котельная Парнас	ГВС	0,27	14	1,00	1	8,30	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калинин ский	котельная Парнас	ГВС	0,27	15	1,24	1	8,47	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,17	16	0,93	1	8,56	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
19.01.26	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калинин ский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,18	15	0,90	1	8,48	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.01.2026	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	<0,10	11	<0,58	1	8,93	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,26	9	<0,58	1	6,48	-	-	4	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	13	<0,58	1	8,94	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,24	8	<0,58	1	6,60	-	-	4	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,25	12	<0,58	1	8,74	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,22	11	0,66	1	8,73	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,60	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20.01.2026	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14/117	Красносель ский	котельная II- Красносель ская	ГВС	<0,10	9	<0,58	1	8,63	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	10	0,81	1	8,85	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	10	0,88	1	8,88	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	детский сад	Ул. Пиллотова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	10	0,84	1	8,86	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,12	11	0,89	1	8,83	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
20.01.2026	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	10	0,86	1	8,87	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"




Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.01.26	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,13	9	<0,58	1	8,43	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,16	11	0,74	1	8,87	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала  
тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	pH	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.01.26	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,18	10	0,60	1	8,39	67	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I-Невская	ГВС	0,20	10	0,59	1	8,42	68	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	Общежитие	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II-Невская	ГВС	0,10	8	<0,58	1	8,34	68	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ХВС	0,23	7	<0,58	1	6,53	4	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарский завод"	ГВС	0,24	10	0,70	1	8,38	68	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	10	0,65	1	8,50	70	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	10	0,68	1	8,53	70	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,15	10	<0,58	1	8,38	69	0	отс.	отс.	отс.
12.01.26	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэнерго"	ГВС	0,14	9	<0,58	1	8,35	70	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I-Правобережная	ГВС	0,13	13	1,22	1	8,58	74	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	<0,10	11	0,86	1	8,57	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26.01.2026	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,11	12	0,77	1	8,64	73	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,18	9	0,70	1	8,68	71	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногвардейский	котельная ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,17	10	0,64	1	8,70	70	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногвардейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,19	10	0,68	1	8,62	72	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	Красногвардейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,19	11	0,72	1	8,50	71	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногвардейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,20	12	0,84	1	8,90	70	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	Женская консультация	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,18	10	0,66	1	8,76	71	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногвардейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,19	9	0,62	1	8,73	72	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,18	5	1,26	1	6,62	4	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногвардейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,18	6	<0,58	1	7,05	72	0	отс.	отс.	отс.
26.01.2026	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногвардейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,13	8	0,88	1	8,47	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»  
 Филиал тепловых сетей  
 Производственная  
 химическая служба


Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в январе 2026г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, град.	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.01.2026	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Приморский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,13	8	0,70	1	8,18	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	10	0,80	1	8,16	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,16	9	0,76	1	8,11	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	10	0,64	1	8,17	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,18	9	0,90	1	8,14	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,17	9	0,68	1	8,19	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Приморский	котельная "Приморская"	ГВС	0,19	9	0,81	1	8,10	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13.01.2026	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,14	9	0,73	1	8,12	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Приморский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,14	9	0,79	1	8,23	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Приморский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,18	9	0,78	1	8,26	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш-кий	котельная "Цитадельская"	ГВС	0,11	8	<0,58	1	8,97	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
13.01.2026	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, к.1, лит.А	Кронш-кий	котельная "Западная"	ГВС	0,12	9	0,59	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская