

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО
"ТЭК СПб" в апреле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм3 по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Температура, °C	Легионелла	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04.04.25	лицей	Ул. Ольминского,13	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,19	12	0,68	1	8,59	-	-	64	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,17	13	0,6	1	8,57	-	-	62	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	Общежити е	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II- Невская	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,89	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарск ий завод"	ХВС	0,12	6	<0,58	1	6,39	-	-	4	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина,51 к. 2	Невский	"Пролетарск ий завод"	ГВС	0,28	18	1,36	1	8,89	-	-	72	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,15	11	<0,58	1	8,65	-	-	71	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	тепловая сеть	Индустриальный пр.,10 к.3	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,17	10	0,61	1	8,57	-	-	72	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,19	12	0,66	1	8,49	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.25	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэн ерго"	ГВС	0,16	14	<0,58	1	8,45	-	-	66	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I- Правобереж ная	ГВС	0,17	14	0,79	1	8,52	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	тепловая сеть	Ул. Лат. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,10	15	<0,58	1	8,91	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02.04.2025	тепловая сеть	Ул. Чудновского, 15 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж- ная	ГВС	0,12	16	0,63	1	8,87	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва- рдейский	котельная I- Красногвар- дейская	ГВС	0,14	13	0,73	1	8,82	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	Школа	ул. Стахановцев, д.15	Красногва- рдейский	котельная ул. Стахановце- в, д.13	ГВС	0,18	15	0,69	1	8,76	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва- рдейский	котельная I- Красногвар- дейская	ГВС	0,20	12	0,75	1	8,79	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	Детская поликлини- ка	Ул. Шаумяна, 29	Красногва- рдейский	котельная III- Красногвар- дейская	ГВС	0,23	14	0,61	1	8,63	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва- рдейский	котельная II- Красногвар- дейская	ГВС	0,18	14	<0,58	1	8,94	-	-	66	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	Женская консульта- ция	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва- рдейский	котельная IV- Красногвар- дейская	ГВС	0,17	13	0,64	1	8,86	-	-	71	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва- рдейский	котельная IV- Красногвар	ГВС	0,19	15	0,68	1	8,89	-	-	72	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва- рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,25	11	0,6	1	6,39	-	-	3	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва- рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,18	11	<0,58	1	6,64	-	-	66	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
02.04.2025	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва- рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,62	-	-	73	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба


Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей
АО "ТЭК СПб" в апреле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	Легионелла	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.04.2025	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор- ский	котельная "Липовая аллея"	ГВС	0,27	13	0,88	1	8,60	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,24	14	0,78	1	8,32	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41 к. 2	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,21	12	0,69	1	8,30	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. 132 к. 4	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	12	0,72	1	8,31	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	15	0,96	1	8,30	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73 к. 3	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	13	0,9	1	8,34	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 57 к. 5	Примор- ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,23	13	0,91	1	8,38	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,2	12	0,76	1	8,28	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.04.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор- ский	котельная "Молодеж ная"	ГВС	0,27	14	0,98	1	8,62	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор- ский	котельная "Коломяжс кая"	ГВС	0,19	13	<0,58	1	8,66	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д.2	Кронш- кий	котельная "Цитадель ская"	ГВС	0,15	10	1,0	1	8,94	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
01.04.2025	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д.6, к.1, лит.А	Кронш- кий	котельная "Западная "	ГВС	0,19	10	1,2	1	8,98	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО
"ТЭК СПб" в апреле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм3 по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Температура, °С	Легионелла	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04.04.2025	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзен ский	котельная II- Фрунзенская	ГВС	<0,10	12	<0,58	1	8,52	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
04.04.2025	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московс кий	котельная III- Московская	ГВС	0,21	10	0,64	1	8,63	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"



Е.А. Ясинская


**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО
"ТЭК СПб" в апреле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	Легионелла	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.04.2025	гостиница	Гапсальская ул., 2	Кировский	котельная IV- Кировская	ГВС	<0,10	12	<0,58	1	8,94	-	-	66	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	10	<0,58	1	6,61	-	-	4	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	13	0,84	1	8,90	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	14	<0,58	1	6,57	-	-	4	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,27	14	<0,58	1	8,74	-	-	74	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I- Кировская	ГВС	0,23	12	0,67	1	8,6	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносель- ский	котельная II- Красносель- ская	ГВС	0,15	14	0,58	1	8,75	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	тепловая сеть	Ул.П. Германа, 14/117	Красносель- ский	котельная II- Красносель- ская	ГВС	0,15	14	0,61	1	8,72	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	жилой дом	Пр. Ветеранов, 141	Красносель- ский	котельная IV- Красносель- ская	ГВС	0,11	14	<0,58	1	8,65	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03.04.2025	Библио тека	Пр. Ветеранов, 155	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	14	<0,58	1	8,64	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	детский сад	Ул. Пилютова, 13 к.1	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,12	14	<0,58	1	8,63	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	Обще житие	Ул. Здоровцева, 10 к.2	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,11	14	<0,58	1	8,61	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
03.04.2025	Библио тека	Ул. Чекистов, 26	Красносель ский	котельная IV- Красносель ская	ГВС	0,12	14	<0,58	1	8,66	-	-	67	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей
АО "ТЭК СПб" в апреле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	Легионелла	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
07.04.2025	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	17	0,74	1	8,45	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Ул. А.Константинова, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,28	18	0,7	1	8,46	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,3	17	1,43	1	8,91	-	-	61	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	16	1,33	1	8,9	-	-	62	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	16	1,28	1	8,74	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,28	16	0,72	1	8,62	-	-	71	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,24	14	0,8	1	8,77	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	стоматол. поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	II-Выборгская	ГВС	0,26	15	0,77	1	8,47	-	-	68	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
07.04.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 43 к.2	Выборгский	котельная VI- Выборгская	ГВС	0,25	15	0,68	1	8,68	-	-	71	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Пр. М.Тореза, 96 к.2	Выборгский	III- Выборгская	ГВС	0,24	15	0,83	1	8,7	-	-	71	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Ул. Есенина, 28 к.3	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,28	15	0,73	1	8,33	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Северный пр., 6 к.4	Выборгский	котельная Парнас	ГВС	0,28	16	0,89	1	8,39	-	-	69	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Ул. Тимуровская, 16 к.2	Калининский	котельная Парнас	ГВС	0,28	16	0,83	1	8,35	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	тепловая сеть	Киришская ул., 9 к.2	Калининский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,21	16	0,82	1	8,79	-	-	72	не обн.	0	отс.	отс.	отс.
07.04.2025	торговой центр	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калининский	котельная Северо- Муринская	ГВС	0,23	16	0,84	1	8,75	-	-	70	не обн.	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская



Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в апреле 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки	Легионелла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
02.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинский	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,42	74	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Радченко д.19 к.2	колпинский	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,13	11	<0,58	1	8,43	74	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинский	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,12	9	<0,58	1	8,47	72	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
02.04.2025	тепловая сеть	г.Колпино ул. Финляндская узел "А"	колпинский	АО "ТСП ТЭЦ"	ГВС	0,11	9	<0,58	1	8,52	73	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	10	0,58	1	7,86	68	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,13	10	<0,58	1	8,54	64	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Ижорского бат.д.17	колпинский	2 Колпинская	ГВС	0,14	10	<0,58	1	8,55	72	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

03.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Московская д.3к.3	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,12	9	0,84	1	8,59	73	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
03.04.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул.Анисимов а д.2к.2	колпинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,12	9	0,74	1	8,63	73	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,96	65	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,97	64	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шишкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,98	68	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,10	10	<0,58	1	8,95	67	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Ленинградск ая д. 2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,10	11	<0,58	1	8,97	64	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
04.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	3 пушкинска я	ГВС	0,11	12	<0,58	1	8,78	63	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
07.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,91	70	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
07.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевска я д.3д	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,87	62	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
07.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	10	<0,58	1	8,93	71	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
07.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	10	<0,58	1	8,74	69	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

07.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д.7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,12	11	<0,58	1	8,53	68	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.2025	тепловая сеть	п. Шушары ул. Первомайск ая д.6	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,94	62	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.2025	тепловая сеть	п. Шушары ул. Пушкинская д.42	пушкинс кий	п. Шушары ул. Школьная д.56	ГВС	0,10	9	<0,58	1	8,96	69	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
08.04.2025	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,19	10	<0,58	1	6,36	70	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.2025	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.5	ГВС	0,20	10	<0,58	1	7,13	66	—	—	4	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.2025	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	колпинс кий	п. Понтонны й ул. Южная д.25	ГВС	0,26	12	<0,58	1	6,29	62	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.2025	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Полевая д.10	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,24	11	<0,58	1	8,92	67	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.2025	тепловая сеть	п. Металлостро й ул. Богайчука д.18	колпинс кий	п. Металлост рой ул. Богайчука д.3	ГВС	0,25	10	0,74	1	8,72	64	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
10.04.2025	тепловая сеть	п. Металлостро й ул.Пионерск ая д.1	колпинс кий	п. Металлост рой ул.Пионер ская д.7а	ГВС	0,25	10	0,90	1	6,47	62	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

11.04.2025	тепловая сеть	Ленинградская обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчинский	п.Вырица ул.Московская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,81	69	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
11.04.2025	тепловая сеть	Ленинградская обл. село Никольское ул. Меньковская д.13	гатчинский	сельское поселение массив Никольское д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,46	64	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
14.04.2025	тепловая сеть	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожский	Ленинградская обл Всеволожский р-н пос. Стекланный база отдыха "Уют"	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,39	64	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
14.04.2025	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельское шоссе д.9	пушкинский	г. Пушкин Красносельское шоссе д.7а	ГВС	0,10	6	<0,58	1	8,66	68	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
14.04.2025	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинская д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизаветинская д.21	ГВС	0,10	13	<0,58	1	8,71	63	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.

Начальник ПХС ФТС:



Е.А.Ясинская