

**Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,  
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"  
за декабрь 2025г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/лм3	Цветность, град. цветности	Мутность (по каюлину), мг/лм3	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/лм3	Нефтепродукты (суммарно), мг/лм3	Сервоазород, мг/лм3	Мель (Si суммарно), мг/лм3	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/лм3	Натрий (Na суммарно) *, мг/лм3	Хлориды *, мг/лм3	Объем микробное число (ОМЧ),КОЕ/см³	Оболенные колiformные бактерии, КОЕ/100 см³	Escherichia coli(E.coli),КОЕ/100 см³	Энтерококки,КОЕ/100 см³	Legionella pneumophila, КОЕ/100 см³	Веоросол-карбон, мг/лм3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	04.12.25	исходная	"Приморская", ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,28	7	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	8,3	-	0,02	-	0,04	70	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,20	10	0,73	1	8,3	-	0,02	-	0,07	81	3,3	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,22	13	0,70	1	8,4	-	0,01	-	0,07	87	3,6	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,27	12	0,75	1	8,4	-	0,01	-	0,10	86	3,2	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,17	11	<0,58	1	8,3	-	0,01	-	0,15	87	3,1	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
2	02.12.25	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,17	7	0,64	1	6,4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,18	9	<0,58	1	9,0	-	0,01	-	0,04	72	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	8,3	-	0,01	-	0,04	72	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,21	10	<0,58	1	8,4	-	0,01	-	0,04	80	2,4	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,16	10	<0,58	1	8,5	-	0,02	-	0,05	81	2,4	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,16	10	<0,58	1	8,6	-	0,01	-	0,05	80	2,5	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-
3	04.12.25	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	9	0,87	1	6,2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	11	<0,58	1	8,7	-	0,01	-	0,07	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,20	12	0,93	1	8,8	-	0,01	-	0,08	89	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	0,04	-	
4	03.12.25	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки,	Приморский	котельная	котельной	0,22	13	<0,58	1	8,1	-	0,02	-	0,07	78	3,6	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-			
5	02.12.25	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	8,6	-	0,01	-	0,03	87	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-	





		прямая			котельная	котельной	0,22	10	0,62	1	8,5	-	0,04	-	0,04	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
29	17.12.25	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	0,17	9	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	9	0,59	1	8,7	-	0,03	-	0,05	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,60	1	8,7	-	0,04	-	0,03	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
30	29.12.25	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзен-ский	котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	14	0,98	1	8,3	-	0,04	-	0,05	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-	
31	08.12.25	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,28	9	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	10	0,60	1	8,4	-	0,03	-	0,06	86	-	-	-	-	-	-	-	0,04	
		прямая			котельная	котельной	0,24	10	0,62	1	8,6	-	0,04	-	0,05	79	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,04
32	08.12.25	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,11	9	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	11	0,63	1	8,9	-	0,04	-	0,04	76	-	-	-	-	-	-	-	0,03	
		прямая			котельная	котельной	0,14	11	0,63	1	9,0	-	0,03	-	0,05	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,03
33	17.12.25	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Москов-ский	котельная	котельной	0,18	9	0,59	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	10	0,60	1	8,8	-	0,03	-	0,04	76	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	10	0,60	1	8,8	-	0,04	-	0,04	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	-
34	08.12.25	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Москов-ский	котельная	котельной	0,13	8	0,59	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	9	0,60	1	9,0	-	0,02	-	0,06	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,15	9	0,60	1	8,8	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
35	01.12.25	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Москов-ский	котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	11	0,65	1	6,6	-	0,03	-	0,04	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-

36	22.12.25	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,22	7	0,58	1	6,1	0,018	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,24	11	0,61	1	8,6	0,010	0,03	-	0,05	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,19	12	0,63	1	8,6	0,005	0,04	-	0,06	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
37	03.12.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,20	11	0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	12	0,60	1	8,3	-	0,02	-	0,03	87	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	
		прямая			котельная	котельной	0,20	12	0,61	1	8,4	-	0,02	-	0,04	78	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,02
38	22.12.25	исходная	ул. Лермонтова, д.5, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	7	0,58	1	7,0	0,015	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	8,7	0,008	0,02	-	0,04	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,03
		прямая			котельная	котельной	0,13	9	0,61	1	9,0	0,007	0,03	-	0,05	77	-	3,2	16	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	0,03	
39	08.12.25	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	6	0,59	1	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,12	7	0,59	1	8,3	-	0,03	-	0,03	65	-	2,7	21	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
40	22.12.25	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Ломоносовский	котельная	котельной	0,14	7	0,60	1	6,3	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		подпиточная			котельная	котельной	0,14	8	0,63	1	8,7	0,006	0,03	-	0,04	104	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	9	0,64	1	8,9	0,009	0,04	-	0,04	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
41	03.12.25	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	10	0,62	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	12	0,60	1	8,7	-	0,06	-	0,04	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая №1			котельная	котельной	0,20	12	0,60	1	8,7	-	0,03	-	0,04	76	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая №2			котельная	котельной	0,15	11	0,61	1	8,7	-	0,02	-	0,05	78	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
42	03.12.25	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Кировский	котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	10	0,62	1	8,9	-	0,04	-	0,04	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,22	12	0,66	1	8,5	-	0,04	-	0,04	77	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
43	03.12.25	исходная	г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4, корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	6	<0,58	0	6,5															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,13	8	0,74	1	8,9		0,033		0,004	75					0	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,13	9	0,59	1	8,9		0,038		0,004	75										
44	03.12.25	исходная	г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	5	<0,58	0	6,2															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,9		0,042		0,003	75			4	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной	0,11	9	<0,58	1	8,9		0,070		0,003	67										
45	15.12.25	исходная	г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	0,12	6	<0,58	0	6,3															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,13	5	1,21	1	8,8		0,029		0,003	75			1	не обнар	не обнар	не обнар				
		подпит.			котельная	котельной	0,29	8	0,99	1	8,8		0,032		0,005	74										
46	05.12.25	исходная	п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,13	9	<0,58	0	6,2															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	8,9		0,035		0,003	71			0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар			
		подпит.			котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	8,9		0,041		0,003	74									не обнар	
47	23.12.25	исходная	г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	0	6,3															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,10	11	0,71	1	8,9		0,041		0,003	75		6,5	11	1	не обнар	не обнар	не обнар			
		подпит.			котельная	котельной	0,10	11	0,68	1	8,9		0,056		0,003	70			11							
48	02.12.25	исходная	г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3, лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	0,23	5	<0,58	0	6,2															
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,21	16	0,99	1	8,6		0,016		0,005	70		6,9	12	0	не обнар	не обнар	не обнар			

пхл5



## Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),  
предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за декабрь 2025г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единица рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно) *, мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	Беокаросол-карбон *, мг/дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная β активность, БК/кг	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	
1	12.12.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	0,29	3	0,81	0	7,9		<0,002					16							0,09	<0,2	9,8		
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	3	<0,58	1	8,9		0,014	<0,002	0,003	75		6,6	12	0	не обнар	не обнар	не обнар			<0,05	<0,2	< 2	
		подпит.			котельная	котельной	0,11	3	<0,58	1	8,9		0,016	<0,002	0,003	72			12										
2	19.12.25	исходная	ЭУ-41, Большешкопан ское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	0,11	4	<0,58	0	7,3		<0,002						34							<0,05	0,21	9,0	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	7,4		0,011	<0,002	0,003	70		6,4	35	2	не обнар	не обнар	не обнар			<0,05	<0,2	< 2	
		подпит.			котельная	котельной	0,10	4	<0,58	1	7,4		0,012	<0,002	0,003	72			35										

Начальник ПХЭС ФЭИ

  
И.Н.Махинова

**Результаты  
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"  
за декабрь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм <sup>3</sup> (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды*, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон ( <sup>222</sup> Rn), Бк/кг	
1	08.12.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,13	4	<0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	<0,10	2	<0,58	1	8,4	-	0,03	-	0,01	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-

Начальник ПХЭС

  
И.Н.Махинова

### Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"

за декабрь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм <sup>3</sup>	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм <sup>3</sup>	Нефтепродукты ( суммарно) мг/дм <sup>3</sup>	Сероводород, мг/дм <sup>3</sup>	Мель (Cu суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Натрий (Na суммарно), мг/дм <sup>3</sup>	Хлориды, мг/дм <sup>3</sup>	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см <sup>3</sup> в 1 мл	Энтерококки, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	15.12.2025	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,23	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,14	7	0,61	1	6,2	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
2	15.12.2025	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	8	0,67	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
3	15.12.2025	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,22	12	0,61	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
4	08.12.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,13	4	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	0,03	-	0,01	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
5	09.12.2025	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	3	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	65	-	29	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
6	16.12.2025	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморский	котельная	котельная	0,22	6	0,61	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	6	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	73	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
7	16.12.2025	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,22	6	0,81	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	6	0,67	1	6,4	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
8	11.12.2025	исходная	Финский пер.д.4а	Калининский	котельная	котельная	< 0,10	9	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	13	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

9	18.12.2025	исходная	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калининск ий	котельная	котельная	0,15	6	0,64	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	11.12.2025	исходная	Свердловская наб., д.36,лит.Б	Калининск ий	котельная	котельная	0,30	9	1,39	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	0,96	1	6,5	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	18.12.2025	исходная	Полостровский пр., д.71,к.2,лит.Б	Калининск ий	котельная	котельная	0,17	5	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	5	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	09.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгски й	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	09.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгски й	котельная	котельная	0,41	8	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
14	25.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,4	9	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15	25.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,72	18	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	15	1,2	1	8,7	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.
16	24.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгски й	котельная	котельная	0,35	7	< 0,58	1	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	10	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17	25.12.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,44	16	0,6	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	1,2	1	6,5	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18	24.12.2025	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	5	1,0	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
19	09.12.2025	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,35	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
20	04.12.2025	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,24	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	1,3	1	6,5	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.
21	04.12.2025	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,29	7	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	7	1,0	1	7,4	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.

22	04.12.2025	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,58	8	0,93	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	5	0,66	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23	24.12.2025	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,35	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24	24.12.2025	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,41	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
25	25.12.2025	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгски й	котельная	котельная	0,36	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.
26	09.12.2029	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгски й	котельная	котельная	0,43	11	0,66	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,73	1	7,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
27	03.12.2025	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,27	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	74	-	-	-	0	не обн.	не обн.
28	03.12.2025	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 3696, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,44	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
29	03.12.2025	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгски й	котельная	котельная	0,45	10	0,6	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,11	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
30	01.12.2025	исходная	п. Парголово, Осиновая Роцца, Школьный пер., д.10, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,24	6	0,76	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,96	1	6,7	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
31	01.12.2025	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгски й	котельная	котельная	0,46	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	6	0,93	1	6,4	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
32	22.12.2025	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожс кий	котельная	котельная	0,30	7	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	9	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
33	11.12.2025	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
34	11.12.2025	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,23	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.

35	11.12.2025	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,30	7	0,93	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
36	11.12.2025	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,28	7	1,3	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	8	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
37	17.12.2025	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,44	7	0,96	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
38	17.12.2025	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,74	7	1,9	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39	17.12.2025	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,74	8	2,3	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	18.12.2025	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,20	4	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	15.12.2025	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,57	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,80	1	6,8	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.
42	18.12.2025	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,14	5	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,14	5	1,0	1	6,3	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
43	18.12.2025	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,12	4	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	3	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
44	01.12.2025	исходная	пос.Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,30	7	0,93	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,93	1	7,9	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
45	03.12.25	исходная	ЭУ-37 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкински й	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	0	6,5											
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,20	8	0,62	1	6,6				0,005	66				4	не обнар	не обнар
46	04.12.25	исходная	ЭУ-37, г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкински й	котельная	котельной	0,12	5	<0,58	0	6,3											
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	6	<0,58	1	7,1				0,003	70				0	не обнар	не обнар
47	12.12.25	исходная	ЭУ-37 г. Пушкин, Кадетский б-рд. 15, лит.А	Пушкински й	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	0	6,5											
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	6	<0,58	1	8,3				0,003	70				0	не обнар	не обнар



