

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
09.07.2025	тепловая сеть	Ул. С. Ковалевской, 14 к. 5	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	20	1,45	1	8,50	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
09.07.2025	тепловая сеть	Ул. А.Константинов а, 6 к.1	Калининский	котельная Политехническая	ГВС	0,29	19	1,40	1	8,54	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая сеть	Пр. Науки, 44 к.2	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	14	1,28	1	8,77	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая сеть	Пискаревский пр., 48 к. 3	Калининский	котельная Пискаревская	ГВС	0,29	13	1,32	1	8,73	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
09.07.2025	тепловая сеть	Гражданский пр., д. 4 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	20	1,40	1	8,43	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
09.07.2025	тепловая сеть	Пр. Непокорённых, д.16 к.2	Калининский	котельная Гражданская	ГВС	0,29	19	1,34	1	8,60	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	Педиатрическая Академия	Ул. Литовская, 2	Выборгский	котельная Педиатрическая	ГВС	0,26	15	0,77	1	8,68	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	стоматологическая поликлиника	Пр. Энгельса, 3	Выборгский	котельная Пискаревская	ГВС	0,26	15	0,88	1	8,55	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	тепловая	Пг. М.Тореза, 43	Выборгс	котельная VI-Выборгска	ГВС	0,27	16	0,90	1	8,64	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	сеть	к.2	кий	III-Выборгска	ГВС	0,26	16	0,72	1	8,58	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая	Пг. М.Тореза, 96	Выборгс	котельная Парнас	ГВС	0,28	17	0,79	1	8,17	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая	Ул. Есенина, 28	Выборгс	котельная Парнас	ГВС	0,28	14	1,02	1	8,56	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая	Северный пр., 6	Выборгс	котельная Парнас	ГВС	0,28	16	1,00	1	8,34	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая	Ул. Тимуровская, 16	Калинин	котельная Парнас	ГВС	0,30	18	1,28	1	8,52	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	тепловая	Киришская ул., 9	Калинин	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,29	17	1,36	1	8,48	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
03.07.2025	торговой	Ул. Ушинского, 5 к.1	Калинин	котельная Северо-Муринская	ГВС	0,29	17	1,36	1	8,48	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей

Производственная
химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.07.2025	гостиниц а	Галсальская ул., 2	Кировский	котельная IV-Кировская	ГВС	0,24	10	1,02	1	8,63	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	9	<0,58	1	6,63	-	-	15	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 8 к.2	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	0,67	1	8,95	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ХВС	0,27	10	<0,58	1	6,72	-	-	16	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	тепловая сеть	Канонерский о., 33	Кировский	завод "Белая Мель"	ГВС	0,28	12	<0,58	1	8,90	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	школа	Трамвайный пр., 24	Кировский	котельная I-Кировская	ГВС	0,23	12	0,60	1	8,66	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	ТП	Ул. Авангардная, 19	Красносельский	котельная II-Красносельская	ГВС	0,26	13	1,30	1	8,72	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.07.2025	тепловая	Ул.П. Германа,	Красносель	котельная II-													
15.07.2025	сеть	14/117	ский	Красносель ская	ГВС	0,26	13	1,33	1	8,70	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
15.07.2025	жилой	Пр. Ветеранов,	Красносель	котельная IV-	ГВС	0,18	13	0,89	1	8,63	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
	дом	141	ский	Красносель ская													
15.07.2025	Библио	Пр. Ветеранов,	Красносель	котельная IV-	ГВС	0,18	13	0,94	1	8,60	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
	тека	155	ский	Красносель ская													
15.07.2025	детский	Ул. Пилютова,	Красносель	котельная IV-	ГВС	0,19	13	0,90	1	8,64	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
	сад	13 к.1	ский	Красносель ская													
15.07.2025	Обще	Ул. Здоровцева,	Красносель	котельная IV-	ГВС	0,19	13	0,96	1	8,62	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
	жигие	10 к.2	ский	Красносель ская													
15.07.2025	Библио	Ул. Чекистов,	Красносель	котельная IV-	ГВС	0,2	13	0,98	1	8,61	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
	тека	26	ский	Красносель ская													

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб" **АО «ТЭК СПб»** Филиал тепловых сетей

Е.А. Ясинская

Производственная
химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм3 по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	Температура, °C	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.07.25	тепловая сеть	Ул. Софийская, 23 к.3	Фрунзенский	котельная II-Фрунзенская	ГВС	0,26	12	0,82	1	8,34	-	-	63	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	Пулковское ш., 15 к.4	Московский	котельная III-Московская	ГВС	0,24	11	0,94	1	8,59	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

Е.А. Ясинская

АО «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Производственная
химическая служба

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	pH	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
01.07.2025	Школа, №44	ул. Школьная, д. 66	Примор-ский	котельная "Тепловая аллея"	ГВС	0,27	15	1,00	1	7,99	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	Стародеревенская ул., д. 24 к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	16	0,89	1	8,01	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	ул. Королева, д. 41	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,28	14	1,09	1	7,96	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	ул. Савушкина, д. к. 2	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	13	1,00	1	7,95	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	132 к. 4	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,26	18	0,93	1	7,93	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	пр. Испытателей, д. 26 к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	15	1,05	1	8,02	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	ул. Планерная, д. 73	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	16	0,94	1	8,00	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. к. 3	Примор-ский	котельная "Приморск ая"	ГВС	0,27	16	0,94	1	8,00	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.07.2025	гостиница	ул. Торжковская, д. 3	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	12	0,99	1	8,02	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	Богатырский пр., д. 8 к. 2	Примор-ский	котельная "Молодежная"	ГВС	0,27	14	0,99	1	7,76	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	ул. Афонская, д. 24 к. 5	Примор-ский	котельная "Коломяжская"	ГВС	0,27	17	1,03	1	8,06	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	Музей	г. Кронштадт, Ленинградская ул., д. 2	Кронш-кий	котельная "Цитадельская"	ГВС	0,12	11	0,88	1	8,95	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
01.07.2025	тепловая сеть	г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 6, к. 1, лит. А	Кронш-кий	котельная "Западная"	ГВС	0,11	11	0,8	1	8,94	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО "ТЭК СПб"

АО «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 Производственная
 химическая служба

Е.А. Ясинская

**Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей
АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.**

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм ³ по каолину	Запах, балл	рН	хлороформ, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Температура, °С	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02.07.25	лицей	Ул. Олимпийского, 13	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,24	11	1,08	1	8,62	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	детский сад	Ул. Елизарова, 21 к.2	Невский	котельная I- Невская	ГВС	0,26	10	1,16	1	8,65	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	Общежити е	Ул. Седова, 58	Невский	котельная II- Невская	ГВС	0,21	10	<0,58	1	8,18	-	-	64	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Троллетарск ий завод"	ХВС	0,17	7	<0,58	1	6,32	-	-	16	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	Ул. Бабушкина, 51 к. 2	Невский	"Троллетарск ий завод"	ГВС	0,27	9	1,14	1	8,14	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	ТП – 1 Красный павильон	Невский	ТЭЦ-5	ГВС	0,25	13	0,79	1	8,56	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	Индустриальный пр., 10 к.3	Красногва рдийский	ТЭЦ-5	ГВС	0,26	10	0,72	1	8,49	-	-	65	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	Школа	Ул. Бабушкина, 50	Невский	"Обуховоэ еро"	ГВС	0,24	11	0,63	1	8,12	-	-	62	0	отс.	отс.	отс.
02.07.25	тепловая сеть	Запорожская ул., 21 к.2	Невский	"Обуховоэ еро"	ГВС	0,25	12	<0,58	1	8,06	-	-	61	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	тепловая сеть	Ул. Бельшева, 4 к.2 ЦТП	Невский	котельная I- Правобереж ная	ГВС	0,23	14	0,85	1	8,69	-	-	73	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	тепловая сеть	Ул. Ляп. Стрелков, 7 к.3 ЦТП	Невский	котельная II- Правобереж ная	ГВС	0,24	12	0,73	1	8,73	-	-	74	0	отс.	отс.	отс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.07.2025	тепловая сеть	Ул. Чулковского, 15 ЦТП	Невский	котельная II-Правобережная	ГВС	0,25	13	0,78	1	8,71	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	Школа	Ул. Шаумяна, 44	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,23	11	0,71	1	8,74	-	-	70	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	Школа	ул. Стахановцев, д.15	рдейский	ул. Стахановцев, д.13	ГВС	0,24	10	0,79	1	8,78	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	Детский сад	Новочеркасский пр., 57	Красногва рдейский	котельная I-Красногвардейская	ГВС	0,22	12	0,83	1	8,81	-	-	71	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	Детская поликлиника	Ул. Шаумяна, 29	рдейский	котельная III-Красногвардейская	ГВС	0,26	14	0,92	1	8,56	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	детский сад	Ул. Металлистов, 20 к.2	Красногва рдейский	котельная II-Красногвардейская	ГВС	0,21	13	<0,58	1	8,78	-	-	69	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	Женская консульта	Большеохтинский пр., 33 к.2	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,23	11	0,69	1	8,67	-	-	68	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	ПОВЦ	Бестужевская ул., 50	Красногва рдейский	котельная IV-Красногвардейская	ГВС	0,20	13	0,67	1	8,65	-	-	67	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ХВС	0,25	12	<0,58	1	6,86	-	-	14	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	тепловая сеть	Рябовское ш., 117 к.5	Красногва рдейский	котельная Рябовское ш. 130	ГВС	0,26	9	<0,58	1	6,76	-	-	66	0	отс.	отс.	отс.
14.07.2025	тепловая сеть	Пр. Ударников, 29 к. 2	Красногва рдейский	ТЭЦ-5	ГВС	0,18	10	<0,58	1	8,06	-	-	72	0	отс.	отс.	отс.

Начальник ПХС ФТС АО «ТЭК СПб»

Филиал тепловых сетей

Производственная химическая служба

Е.А. Ясинская

Результаты плановых анализов качества воды тепловой сети, выполненные производственной химической службой филиала тепловых сетей АО "ТЭК СПб" в июле 2025г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес	Район	Источник теплоснабжения	Точка на разводящей сети	Содержание железа, мг/дм ³	Цветность, град.	Мутность, мг/дм3 по каолину	Запах, балл	рН	Температура, оС	хлороформ , мг/дм3	Сероводород, мг/дм3	ОМЧ	ОКБ	E.coli	Энтерококки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино Заводской проспект 36,к.2	колпинск	АО "ТЭСП ТЭЦ"	ГВС	0,23	13	<0,58	1	8,42	73	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.
01.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Братьев Раеченко д.19 к.2	колпинск	АО "ТЭСП ТЭЦ"	ГВС	0,28	14	<0,58	1	8,44	74	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.
01.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Загородная 46,к.3	колпинск	АО "ТЭСП ТЭЦ"	ГВС	0,24	13	<0,58	1	8,43	72	—	—	4	не обн.	не обн.	не обн.
01.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Финляндская я взет "А"	колпинск	АО "ТЭСП ТЭЦ"	ГВС	0,22	13	<0,58	1	8,39	73	—	—	2	не обн.	не обн.	не обн.
02.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Магазейная д. 72	пушкинск	2 Пушкинская я	ГВС	0,20	12	<0,58	1	8,77	70	—	—	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Захаржевская я д.3д	пушкинск	2 Пушкинская я	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,95	62	—	—	0	не обн.	не обн.	не обн.
02.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Парковая д.8	пушкинск	2 Пушкинская я	ГВС	0,18	11	<0,58	1	8,97	64	—	—	3	не обн.	не обн.	не обн.

02.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин Павловское шоссе д.93	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,17	10	<0,58	1	8,96	63	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
02.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Чистякова д.11	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,19	12	<0,58	1	8,97	62	-	-	4	не обн.	не обн.	не обн.
03.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.4	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,26	13	0,60	1	8,95	69	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Генерала Хазова д.18	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,25	12	0,64	1	8,96	68	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Шипкова д.32/15	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,28	11	1,21	1	8,98	70	-	-	2	не обн.	не обн.	не обн.
03.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Леонтьевска я д.41	пушкинс кий	6 пушкинска я	ГВС	0,27	13	0,99	1	8,97	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
03.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Ленинградск ая д.2	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,26	11	0,89	1	8,75	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.07.2025	тепловая сеть	Ленинградск ая обл Всеволяжск ий р-н пос. Стекинный база отдыха "Уют" корпус №3	всеволожс кий	Ленинград ская обл Всеволяжск кий р-н пос. Стекинный й база отдыха "Уют"	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,41	63	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин ул. Артиллерийс кая д.7/20	пушкинс кий	2 пушкинска я	ГВС	0,11	12	0,89	1	8,51	67	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
04.07.2025	тепловая сеть	г. Пушкин Красносельс кое шоссе д.9	пушкинс кий	г. Пушкин Красносел ьское шоссе д.7а	ГВС	0,12	8	<0,58	1	8,97	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

09.07.2025	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.9	коллинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.5	ГВС	0,23	13	<0,58	1	7,29	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.07.2025	тепловая сеть	п. Понтонный ул. Южная д.31а	коллинс кий	п. Понтонный ул. Южная д.25	ГВС	0,27	17	0,86	1	6,50	63	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
09.07.2025	тепловая сеть	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.1	коллинс кий	п. Металлострой ул.Пионерск ая д.7а	ГВС	0,28	5	1,21	1	7,10	62	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
10.01.2025	тепловая сеть	Ленинградск ая обл. село Никольское ул. Меньковска я д.13	гатчински й	поселение массив Никольско е д.1	ГВС	0,10	5	<0,58	1	7,27	62	-	-	3	не обн.	не обн.	не обн.
10.01.2025	тепловая сеть	Ленинградск ая обл п.Вырица ул. Московская д.61 к.4	гатчински й	п.Вырица ул.Москов ская д.61	ГВС	0,10	5	<0,58	1	8,84	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
11.01.2025	тепловая сеть	п. Шушары Пулковское шоссе д.30	пушкинс кий	п. Шушары Пулковско е шоссе д.42	ГВС	0,26	10	<0,58	1	6,55	64	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
18.07.2025	тепловая сеть	г. Павловск ул. Елизаветинс кая д.11 к.1	г. Павловск	г. Павловск ул. Елизавети нская д.21	ГВС	0,22	17	0,65	1	8,25	66	-	-	1	не обн.	не обн.	не обн.
23.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.11 к.3	коллинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,28	14	1,40	1	8,04	62	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
23.07.2025	тепловая сеть	г. Колпино ул. Труда д.1/7	коллинс кий	2 Колпинска я	ГВС	0,27	14	1,37	1	8,09	61	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

