

**Результаты
производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"
за сентябрь 2025 г.**

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градусы цветности	Мутность, мг/дм ³ (по каолину)	Запах, баллы	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ*, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно)*, мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно)*, мг/дм ³	Температура, С°	Натрий (Na суммарно)*, мг/дм ³	Хлориды*, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100 см ³	Энтерококки, КОЕ/100 см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	Удельная суммарная β-активность	Радон (²²² Rn), Бк/кг	
1	02.09.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	0,11	3	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	0,042	-	<0,02	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	-	-

Начальник ПХЭС


 И.Н.Махинова

АО «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЭС

Результаты

производственного контроля качества исходной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб" за сентябрь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно), мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophilla, КОЕ в 1 дм ³	Воокросол-карбон, мг/дм ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	09.09.2025	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	8	1,3	1	7,5	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
2	09.09.2025	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
3	09.09.2025	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	4	1,4	1	6,3	-	-	-	-	72	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
4	09.09.2025	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	13	0,64	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
5	02.09.2025	исходная	п. Стекланный, база отдыха «Уют»	Василеостровский	котельная	котельная	0,11	3	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,3	-	0,042	-	< 0,02	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
6	11.09.2025	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,0	-	-	-	-	70	-	39	11	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
7	15.09.2025	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б	Приморский	котельная	котельная	0,24	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	6	0,67	1	6,5	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
8	15.09.2025	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,22	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	7	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	76	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
9	18.09.2025	исходная	Финский пер.д.4а	Калининский	котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	15	0,75	1	6,0	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
10	23.09.2025	исходная	Лабораторный пр., д.18,к.2,лит.АЖ	Калининский	котельная	котельная	0,16	6	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-

11	18.09.2025	исходная	Свердловская наб., д.36,лит.Б	Калининский	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
12	23.09.2025	исходная	Полуостровский пр., д.71, к.2, лит.Б	Калининский	котельная	котельная	0,18	6	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	6,1	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
13	-	исходная	пос.Парголово,Михайловка, Торфяная ул.,д.25,к.2,лит.А	Выборгский	котельная	котельная	прекращена подача ГВС с 01.09.2024																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
1	24.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,30	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
14	24.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,51	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
15	24.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д.75, лит.А, пом.7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,45	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	69	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
16	24.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр. д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,54	8	1,3	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
17	22.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,63	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	15	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	68	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
18	24.09.2025	исходная	Большой Сампсониевский пр., д.97, лит.А, пом.6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,35	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	5	0,76	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
19	22.09.2025	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,58	10	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	0,70	1	7,7	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
20	22.09.2025	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
21	15.09.2025	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	0,96	1	6,5	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
22	15.09.2025	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,29	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	6	0,96	1	7,9	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
23	15.09.2025	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,74	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	4	1,40	1	6,6	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-
24	22.09.2025	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,23	7	0,73	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	7	0,73	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-

25	22.09.2025	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит.А, пом.1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	<0,10	7	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
26	24.09.2025	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,42	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,8	1	6,8	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
27		исходная	Лесной пр., д.59, к.7, лит.Д, пом.3Н	Выборгский	котельная	котельная	с 23.04.2025 потребитель отключен от систем теплоснабжения																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
28	15.09.2025	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,56	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
29	01.09.2025	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,38	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
30	01.09.2025	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,34	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,11	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
31	01.09.2025	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,52	6	1,6	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	6	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
32	01.09.2025	исходная	пос. Парголово, Осинная Роща, Школьный пер., д.10, лит.А	Выборгский	котельная	котельная	0,38	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	8	0,70	1	6,6	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
33	01.09.2025	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,47	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	5	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	74	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
34	17.09.2025	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,71	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	0,90	1	7,2	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
35	09.09.2025	исходная	Новочеркасский пр., д.37, к.1, лит.А, пом.11Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
36	09.09.2025	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	9	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
37	09.09.2025	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,26	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	14	0,6	1	6,8	-	-	-	-	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
38	17.09.2025	исходная	Республиканская ул., д. 18, к.3, лит.А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.
39	17.09.2025	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,44	6	1,4	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	6	0,96	1	7,0	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.

40	17.09.2025	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,84	8	0,66	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
41	17.09.2025	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвар дейский	котельная	котельная	0,70	9	1,30	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	7	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
42	18.09.2025	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,25	8	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
43	18.09.2025	исходная	пр. Обуховской Обороны,	Невский	котельная	котельная	0,93	11	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	5	0,93	1	6,8	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
44	18.09.2025	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,17	5	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
45	18.09.2025	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,14	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	3	0,96	1	7,9	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
46	01.09.2025	исходная	пос.Левашово, Горское шоссе, д. 152, лит. В	Выборгски й	котельная	котельная	0,34	9	0,70	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	0,63	1	6,7	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
47	08.09.2025	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московски й	котельная	котельной	0,30	9	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,62	1	6,4	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
48	08.09.2025	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. Б	Московски й	котельная	котельной	0,25	10	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,66	1	6,2	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
49	08.09.2025	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московски й	котельная	котельной	0,30	9	0,63	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,65	1	6,2	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
50	08.09.2025	исходная	ул. Заозерная, д. 14	Московски й	котельная	котельной	0,28	9	0,60	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,63	1	6,5	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
51	08.09.2025	исходная	Детский пер., д.4, к. 2, лит. Д	Московски й	котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,24	12	0,65	1	6,4	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
52	01.09.2025	исходная	ул. Рощинская, д. 21, лит. Б	Московски й	котельная	котельной	0,30	10	0,65	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,69	1	6,6	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
53	16.08.2025	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Киров-ский	котельная	котельной	0,28	9	0,59	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,60	1	6,5	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
54	16.09.2025	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Красно- сельский	котельная	котельной	0,24	8	0,65	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,22	9	0,66	1	7,4	-	-	-	-	65	-	7,2	23	0	не обн.	0	0	-	-
55	16.09.2025	исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,27	9	0,60	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,18	9	0,62	1	6,4	-	-	-	-	62	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
56	16.09.2025	исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,30	9	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,22	10	0,65	1	6,7	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
57	05.09.2025	исходная	Лиговский пр., д.275, к.2, лит. А	Фрунзенски й	котельная	котельной	0,23	9	0,63	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,26	10	0,66	1	8,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
58	05.09.2025	исходная	Лиговский пр., д.170, к.2, лит.А	Фрунзенски й	котельная	котельной	0,30	11	0,66	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС1			котельная	котельной	0,25	9	0,71	1	7,1	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
		прямая ГВС2			котельная	котельной	0,26	10	0,72	1	6,6	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
59	05.09.2025	исходная	ул. Тамбовская, д. 14, лит. А	Фрунзенски й	котельная	котельной	0,25	8	0,61	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	10	0,67	1	6,5	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-

60	05.09.2025	исходная	наб. реки Волковки, д.3, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	11	0,70	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,67	1	8,3	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-							
61	17.09.2025	исходная	ул. Малая Балканская, д.39, к.2, лит.А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,30	12	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	12	0,60	1	6,6	-	-	-	-	75	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-							
62	-	исходная	ул. Бухарестская, д.134, лит.Е	Фрунзенский	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																									
		прямая ГВС			котельная	котельной																										
63	-	исходная	Загребский бульвар, д.42	Фрунзенский	котельная	котельной	ГВС подается во время останова Южной ТЭЦ																									
		прямая ГВС			котельная	котельной																										
64	22.09.2025	исходная	Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	8	0,74	0	6,2																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	6,3					0,00 4	68				1	не обнар	не обнар	не обнар								
65	12.09.2025	исходная	г. Пушкин ул. Саперная, д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,25	7	<0,58	0	6,3																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	6,9					0,00 3	73				2	не обнар	не обнар	не обнар								
66	04.09.2025	исходная	г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,22	7	<0,58	0	6,4																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	6	0,87	1	7,3					0,00 6	72				2	не обнар	не обнар	не обнар								
67	25.09.2025	исходная	п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,10	6	<0,58	0	6,2																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,19	9	1,09	1	6,6					0,00 5	72				1	не обнар	не обнар	не обнар								
68	25.09.2025	исходная	п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,3																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,28	6	1,33	1	7,3					0,00 6	73				1	не обнар	не обнар	не обнар								
69	08.09.2025	исходная	г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	9	0,65	0	6,4																					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,19	9	1,15	1	8,9					0,00 5	62				3	не обнар	не обнар	не обнар								
70	30.09.2025	прямая (ГВС)	г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,26	9	0,71	1	8,8				0,025								0,00 6	70				0	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар
71	03.09.2025	исходная	г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,6																					
		подпит.			котельная	котельной																										
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,16	3	0,68	1	7,4					0,00 4	65				2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар							

Результаты

производственного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников АО "ТЭК СПб"

за

сентябрь 2025 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/дм ³	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм ³	Запах, балл	Водородный показатель (рН), единицы рН	Хлороформ, мг/дм ³	Нефтепродукты (суммарно), мг/дм ³	Сероводород, мг/дм ³	Медь (Cu суммарно), мг/дм ³	Температура, С°	Кремний (Si суммарно)*, мг/дм ³	Натрий (Na суммарно), мг/дм ³	Хлориды, мг/дм ³	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	Обообщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см ³	Escherichia coli (E.coli), КОЕ/100см ³	Энтерококки, КОЕ/100см ³	Legionella pneumophila, КОЕ в 1 дм ³	Веоноксол-карбон, мг/дм ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	04.09.25	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморск ий	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	8,3	-	0,017	-	0,03	69	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,29	15	1,3	1	8,3	-	0,020	-	0,13	71	4,3	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	15	1,2	1	8,3	-	0,032	-	0,12	71	4,1	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,30	15	1,3	1	8,3	-	0,012	-	0,17	71	5,0	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
		ТОС II к.7-12			котельная	котельной	0,28	13	0,70	1	8,3	-	0,014	-	0,09	72	5,2	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
2	18.09.25	исходная 1	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморск кий	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,28	12	0,73	1	9,0	-	0,010	-	0,09	72	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,29	12	0,87	1	8,3	-	0,007	-	0,08	72	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,28	11	0,67	1	8,4	-	0,009	-	0,08	71	7,6	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
		прямая 2			котельная	котельной	0,29	12	0,78	1	8,4	-	0,009	-	0,07	71	7,7	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,30	9	0,84	1	8,4	-	0,008	-	0,08	71	7,9	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-
3	26.09.25	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморск ий	котельная	котельной	0,27	10	<0,58	1	6,0	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,28	15	<0,58	1	9,0	-	0,009	-	0,06	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,30	14	<0,58	1	8,3	-	0,010	-	0,07	71	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	
4	-	прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморск ий	котельная	котельной	остановлена в резерв с 19.05.2025г.																				
5	08.09.25	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштад т- ский	котельная	котельной	0,14	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	<0,58	1	8,7	-	0,012	-	0,04	81	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	
6	08.09.25	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштад т- ский	котельная	котельной	<0,10	4	<0,58	1	6,0	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	8,6	-	0,009	-	0,03	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,10	6	0,99	1	8,9	-	0,012	-	0,05	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	
7	18.09.25	исходная	ул.Малая Посадская, д.22-24,лит,Н	Петроград ский	котельная	котельной	0,17	7	<0,58	1	6,8	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	9,0	-	0,012	-	0,05	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,23	11	0,75	1	9,0	-	0,012	-	0,07	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	-	

8	03.09.25	подпиточная	Парнас 3-й Верхний пер., д. 10	Выборгский	АО"Т/с	котел.	0,30	13	0,70	1	8,3	-	0,040	-	0,06	60	1,1	-	-	-	-	-	-		
		пр.из АО"Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,30	13	0,83	1	8,4	-	0,050	-	0,07	82	1,2	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,30	15	0,80	1	8,4	-	0,030	-	0,09	74	1,3	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
9	03.09.25	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер., д. 6	Выборгский	котел.	котел.	0,36	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	9	<0,58	1	8,9	-	0,017	-	0,07	67	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,30	13	0,86	1	8,7	-	0,013	-	0,08	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
10		исходная	"2-Выборгская" пр. Энгельса, д. 17, к. 3, лит. Э	Выборгский	котельная	котельной	остановлена с 19.05.2025г.																		
		подпиточная 1			котельная	котельной																			
		прямая			котельная	котельной																			
11	18.09.25	исходная	"8-Выборгская" ул. Астраханская, д. 18, лит. А	Выборгский	котел.	котел.	0,14	6	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	14	0,75	1	8,3	-	0,007	-	0,10	71	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,29	17	0,64	1	8,3	-	0,008	-	0,11	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,29	16	0,96	1	8,3	-	0,007	-	0,11	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
12	22.09.25	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская, д. 2	Выборгский	котел.	котел.	0,37	6	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	11	0,70	1	9,0	-	0,017	-	0,07	70	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,30	12	0,60	1	9,0	-	0,019	-	0,08	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
13	15.09.25	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17, к. 2	Калининский	котел.	котел.	0,28	9	<0,58	1	8,7	-	0,026	-	0,07	60	-	-	-	-	-	-			
		прямая			котел.	котел.	0,30	10	<0,58	1	8,7	-	0,026	-	0,07	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
14	03.09.25	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калининский	котел.	котел.	0,54	17	1,2	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	17	0,70	1	8,3	-	0,05	-	0,06	65	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,30	17	0,86	1	8,3	-	0,03	-	0,07	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
15	03.09.25	исходная	"Политехническая" ул. Гжатская, д. 24	Калининский	котел.	котел.	0,21	9	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	14	0,76	1	9,0	-	0,02	-	0,09	77	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,25	12	<0,58	1	9,0	-	0,03	-	0,07	78	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
16	18.09.25	исходная	"Пискаревская" пр. Шафировский, д. 10	Калининский	котел.	котел.	0,30	10	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	10	0,96	1	8,6	-	0,03	-	0,09	75	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,29	14	0,86	1	8,6	-	0,03	-	0,09	69	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
17	26.09.25	исходная 1	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д. 14, лит. А	Выборгский	котел.	котел.	0,30	14	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная 1			котел.	котел.	0,29	15	0,82	1	9,0	-	0,01	-	0,06	77	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная 2			котел.	котел.	0,30	15	0,95	1	9,0	-	0,01	-	0,05	72	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
18	26.09.25	исходная	"6-Выборгская" пр. Гореза, д. 42, к. 2, лит. А	Выборгский	котел.	котел.	0,25	11	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	12	<0,58	1	8,7	-	0,022	-	0,05	70	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,28	14	<0,58	1	8,7	-	0,024	-	0,06	70	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
19	04.09.25	исходная	"Пригородная" пос. Парголово ул. 1 Мая, д. 91, к. 2, лит. А	Выборгский	котел.	котел.	0,30	8	1,0	1	6,4	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-			
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,8	-	0,017	-	0,06	71	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,25	15	<0,58	1	9,0	-	0,017	-	0,06	71	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-	
20		исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 12	Красногвардейский	В резерве с 05.08.2022 г.																				
		подпиточная																							
		прямая																							

21	11.09.25	исходная	"2-я Красногвардейская" пр-кт Металлистов, д. 60, лит. А	Красногвар дейский	котел.	котел.	0,28	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	13	<0,58	1	8,4	-	0,013	-	0,07	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	8,4	-	0,011	-	0,07	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
22		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д. 57	Красногвар дейский	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																		
		подпиточная			котел.	котел.																			
		прямая			котел.	котел.																			
23	23.09.25	исходная	"4-Красногвардейская" Екатерининский пр., д. 7, лит. А	Красногвар дейский	котел.	котел.	0,17	6	<0,58	1	6,0	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	9	0,67	1	8,7	-	<0,005	-	0,07	86	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,25	9	1,2	1	8,8	-	0,005	-	0,09	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
24	09.09.25	исходная	"1-я Правобережная" ул. Крыленко, д. 4, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,18	5	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	10	<0,58	1	8,5	-	0,012	-	0,08	74	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,5	-	0,011	-	0,07	84	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
25	09.09.25	исходная	"2-я Правобережная" ул. Ванеева, д. 3, лит. А	Невский	котел.	котел.	0,16	6	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	9	0,76	1	8,6	-	0,017	-	0,08	83	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,24	12	0,96	1	8,6	-	0,015	-	0,08	75	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
26	11.09.25	исходная	"1-я Невская" ул. Ольминского, д. 25	Невский	котел.	котел.	0,27	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	9	0,73	1	8,5	-	0,021	-	0,07	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,24	9	<0,58	1	8,8	-	0,020	-	0,09	78	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
27	11.09.25	исходная	"3-я Невская" ул. Седова, д. 5а	Невский	котел.	котел.	0,65	11	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	14	0,63	1	9,0	-	0,018	-	0,09	76	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	12	0,60	1	9,0	-	0,011	-	0,07	76	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
28	11.09.25	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д. 1, к. 2	Невский	котел.	котел.	0,50	6	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	7	0,86	1	8,3	-	0,011	-	0,07	70	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая 1			котел.	котел.	0,30	8	0,80	1	8,3	-	0,012	-	0,07	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
29	23.09.25	исходная	"Ручьи" Пискаревский пр., д. 155, к. 3, лит. А	Красногвар дейский	котел.	котел.	0,23	9	0,61	1	6,2	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котел.	котел.	0,29	8	0,93	1	6,8	-	<0,005	-	0,08	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.	не обн.	-	-
30	29.09.25	исходная	ул. Ивановская, д.36а, лит.А	Невский	котел.	котел.	0,27	10	0,60	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	14	0,65	1	8,4	-	0,03	-	0,04	77	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котел.	котел.	0,30	16	0,71	1	8,4	-	0,04	-	0,06	67	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
31	-	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 23.06.2025г. ГВС не подается.																		
		подпиточная			котельная	котельной																			
		прямая			котельная	котельной																			
32	05.09.25	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,23	9	0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	10	0,60	1	8,3	-	0,03	-	0,03	86	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,22	11	0,60	1	8,4	-	0,04	-	0,04	75	-	-	-	0	не обн.	0	0	-	-
33	22.09.25	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит. И	Красно- сельский	котельная	котельной	0,12	9	0,59	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	8	0,60	1	9,0	-	0,03	-	0,03	61	-	-	-	-	-	-	-	-	
		прямая			котельная	котельной	0,13	10	0,62	1	9,0	-	0,04	-	0,04	74	-	4,2	12	0	не обн.	0	0	-	-
34	10.09.25	исходная	п. Хвойный, д. 17, лит. А	Красно- сельский	котельная	котельной	0,11	7	0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		прямая			котельная	котельной	0,12	7	0,61	1	8,5	-	0,02	-	0,02	60	-	8,2	25	0	не обн.	0	0	-	-

56	01.09.25	исходная	ЭУ-41, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинск ий	котельная	котельной	0,26	3	1,27	0	7,9			<0,002				14								
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	3	0,74	1	8,4		0,020	<0,002	0,00 3	75		7,2	11	3	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
		подпит.			котельная	котельной	0,11	4	<0,5 8	1	8,5		0,022	<0,002	0,00 3	72			11	2	не обнар	не обнар	не обнар	не обнар		
57	02.09.25	исходная	ЭУ-41, Большешкопанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинск ий	котельная	котельной	0,30	4	1,40	0	7,2			<0,002				27								
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,10	7	<0,5 8	1	7,3		0,013	<0,002	0,00 3	70		7,7	28	2	не обнар	не обнар	не обнар			
		подпит.			котельная	котельной	0,13	8	<0,5 8	1	7,3		0,015	<0,002	0,00 3	72			28							

Начальник службы


И.Н.Махинова